

Дополнения и изменения
СНиП II-Л.3-71.

3.

Постановлением Госстроя СССР от I сентября 1977 г. № 137 утверждены и с I января 1978 г. вводятся в действие публикуемые ниже дополнения и изменения в связи с повышением требований к оборудованию жилых и общественных зданий с системами автоматической пожарной сигнализации и автоматического пожаротушения:

раздел 6 главы СНиП II-Л.3-71 «Детские ясли-сады. Нормы проектирования» дополнить пунктом 6.10 следующего содержания:

«6.10. В зданиях детских яслей-садов автоматической пожарной сигнализацией должны быть оборудованы помещения: групповых ячеек (кроме туалетных), для музыкальных и гимнастических занятий, медицинские и административные, сушильной-гладильной, кладовых (кроме кладовых для хранения овощей).»;

БСТН 11
19772