

Указанием Министерства энергетического машиностроения от
28.I2.83 № ЮК-002/9684 срок введения установлен

с 01.01.84

На первой странице стандарта срок введения заменить:
01.01.82 на 01.01.85.

На нижнем поле первой страницы ввести отметку "Проверен
в 1983 г."

Пункт 1. Исключить слово "вертикальных".

Пункт 2. Заменить "и в таблице" на "и в таблицах".

Табличные данные изложить в новой редакции:

Таблица I

Прокладки для хомутовых блоков подвесок вертикальных трубопроводов
Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода	D _н	B	e*	r		Развер- нутая длина	Масса, кг
					номин	Пред. откл.		
01	57	90		5	29	±1,0	85	0,18
02	76				39	±1,5	117	0,25
03	89				45		136	0,35
04	108				55		167	0,43
05	133				67		205	0,82
06	159	80	246	0,98				
07	219	170		10	111	±2,0	333	1,35
08	245				124	374	1,50	
09	273				139	±2,5	421	1,69
10	325				210	165	503	2,49

Таблица 2

Прокладки для хвостовых блоков подвесок горизонтальных трубопроводов

Размеры в мм

Исполнение	Наружный диаметр трубопровода D_n	B	e^*	\sim		Развернутая длина	Масса, кг	
				Номин.	Пред. откл.			
II	57	50	5	29	$\pm 1,0$	85	0,09	
I2	76			39	$\pm 1,5$	117	0,12	
I3	89			45		136	0,14	
I4	108			55		167	0,19	
I5	133	67		205		0,33		
I6	159	70		80	246	0,40		
I7	219	110		10	111	$\pm 2,0$	333	0,70
I8	245				124	374	0,97	
I9	273		139		421	1,10		
20	325		165		503	1,30		