

**Изменение № 2 ГОСТ 16308—84 Реле электротепловые токовые. Общие технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 04.05.89 № 1171**

**Дата введения 01.01.90**

Вводная часть. Четвертый абзац исключить.

Пункт 2.1. Ряд токов дополнить значениями: 4; 6,3; 16 А.

Пункт 3.3.8 изложить в новой редакции: «3.3.8. Диапазон регулирования номинального тока несрабатывания реле должен устанавливаться в технических условиях на реле конкретных серий и типов и выбираться с таким расчетом, чтобы верхнее значение номинального тока несрабатывания одного диапазона

*(Продолжение см. с. 154)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16308—84)*

было выше нижнего значения номинального тока несрабатывания следующего диапазона, предназначенного для больших номинальных токов несрабатывания».

Пункт 3.3.10. Заменить слова: «тока срабатывания» «на «тока несрабатывания».

Пункт 3.3.11. Первый, второй абзацы. Заменить слова: «Ток несрабатывания» на «Номинальный ток несрабатывания».

Пункт 3.3.15.2. Последний абзац исключить.

Пункт 3.3.18. Заменить слова: «классу 2 ГОСТ 25071—81» на ГОСТ 12434—83.

Пункт 3.3.19. Заменить ссылку: ГОСТ 25071—81 на ГОСТ 12434—83.

Пункт 3.5.4 исключить.

Пункт 5.1. Заменить ссылку: ГОСТ 15.001—73 на ГОСТ 15.001—88.

*(Продолжение см. с. 155)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16308—84)*

Пункт 5.5.5. Заменить обозначения:  $C_1$  на  $A_{c1}$ ,  $C_3$  на  $A_{c3}$ ,  $C_2$  на  $R_{c1}$ ,  $C_4$  на  $R_{c2}$ .

Пункт 6.3.1. Заменить слова: «измерением сопротивления» на «реле методом измерения сопротивления».

Пункт 6.3.9. Второй абзац изложить в новой редакции: «Реле считают выдержавшими испытание, если они соответствуют требованиям п. 3.3.11».

Пункт 6.3.15. Исключить ссылку: «и ГОСТ 25071—81».

Пункт 6.4.4. Второй абзац. Заменить слова: «при нормальном токе» на «при номинальном токе».

*(Продолжение см. с. 156)*

*(Продолжение изменения к ГОСТ 16308—84)*

Пункт 6.4.8. Первый абзац изложить в новой редакции: «Ударную устойчивость реле проверяют по ГОСТ 20.57.406—81, метод 105—1, или на испытательном стенде, изготовленном и закрепленном на капитальной стене в соответствии с чертежом, приведенным в приложении 3, в каждом из положений А, Б и В»; дополнить абзацем: «Конкретный метод испытания устанавливают в технических условиях на реле конкретных серий и типов».

Пункт 6.5.8. Первый абзац. Заменить слова: «метод 201—2» на «метод 201—2.1»;

третий абзац. Заменить значение: 100 ч на 2 ч.

Приложение 3. Заменить ссылку: ГОСТ 10450—68 на ГОСТ 10450—78.

(ИУС № 8 1989 г.)