



УТВЕРЖАЮ

E25

Заместитель Министра энергетики
и электрификации СССР
Ф. В. Сапожников

"14" 05 1980г.

ИЗВЕЩЕНИЕ №1

об изменении сборника ОСТ 34 256-75 + ОСТ 34 279-75.

Опоры и подвески стационарных трубопроводов низкого давления Ру ≤ 40кгс/см² (4МПа) Часть 1.

Опоры подвижные и неподвижные.



ПТИ "Энергомонтажпроект"
Главный инженер

Бурдakov

А. Д. Рагин

Ленинградский филиал
ПТИ "Энергомонтажпроект"
Главный инженер

А. М. Чагин

А. М. Чагин

Начальник отдела

В. И. Есарева

В. И. Есарева

Руководитель разработки

Р. И. Резниев

Р. И. Резниев

Исполнители: рук. группы
ст. инженер

Л. Л. Величенко
Н. В. Паутов

Л. Л. Величенко
Н. В. Паутов

СОГЛАСОВАНО

Главное производственно-техническое управление по строительству
Главный инженер

Ф. И. Словеский

Ф. И. Словеский

/ ВЭПИ "Теплоэлектропроект"
Главный инженер

В. Н. Охотин

В. Н. Охотин


ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ Совета Министров СССР	
Внесено в реестр государственной регистрации	
80.06.00	183.950

Извещение №1

об изменении ост 34 259-75 Опоры скользящие бугельные.
Конструкция и размеры.

Срок введения с 1 июня 1980г.

Изм.	Содержание изменения	Листов
1		1



Пункт 7. Изложить в новой редакции:

" 7. Материал:

дет.3 (черт.1) — сталь 35 ГОСТ 1050-74,* технические
требования по ГОСТ 1759-70*;

дет.4 (черт.1) — сталь 20 ГОСТ 1050-74,* технические
требования по ГОСТ 1759-70*;

дет.1 и 2 (черт.3), дет.3 (черт.2) — лист $\frac{\text{Б-ПН-З ГОСТ 19903-74}}{20 \text{ ГОСТ 16523-70*}};$

при $S \geq 4 \text{ мм}$ — лист $\frac{\text{Б-ПН-З ГОСТ 19903-74}}{20 \text{ ГОСТ 1577-70*}}.$

Причина изменения — введение технологических улучшений,
устранение ошибок.

Указание о внедрении — задел использовать.

Приложения: стр 7 и 20 ост 34 259-75.