

Извещение №1
об изменении ост 34 276-75 Опоры неподвижные бугельные.
Конструкция и размеры.

Срок введения с 1 июня 1980 г.

<i>Изм.</i>	<i>Содержание изменения</i>	<i>Листов</i>
		<i>1</i>
<i>1</i>		

Стандарт дополнить новым разделом — 8:

"8. Материал:

дет. 4 (черт. 1) — сталь 35 ГОСТ 1050-74, техниче-
ские требования по ГОСТ 1759-70*;*

дет. 5 (черт. 1) — сталь 20 ГОСТ 1050-74, техни-
ческие требования по ГОСТ 1759-70*."*

*Причина изменения — введение технологических улучшений,
устранение ошибок.*

Указание о внедрении — задел использовать.

Приложение: стр. II ост 34 276-75.

4 Упоры (дет.3, черт.1) установить при монтаже симметрично относительно стенок «А».

5. Маркировать: обозначение по стандарту и товарный знак завода - изготовителя.

6. Остальные технические требования по ОСТ 34 279-75.

7.* Размеры для справок.

8. Материал:

дет. 4 (черт.1) – сталь 35 ГОСТ 1050-74,* технические требования по ГОСТ 1759-70*.

дет. 5 (черт. 1) – сталь 20 ГОСТ 1050-74,* технические требования по ГОСТ 1759-70*.