

ФГУП ГПКИ «Проектмонтажавтоматика»

«Утверждаю»

Директор ФГУП ГПКИ

«Проектмонтажавтоматика»



Рызов Н.А.

Извещение 51246464-01-2005

Об изменении РМ4-249-91 Системы автоматизации технологических процессов. Устройство сетей заземления. Пособие к ВСН205-84/ММСС СССР.

Изменение I

Начальник отдела № 20



Ключкин В.С.

20.01.2005

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ

ФГУП ГПКИ ПМА	ИИ 51246464-01-2005	РМ4-249-91	
Дата выпуска 20 01 2005	Срок изм 1 05 2005	Лист 2	Листов 2
Причина	Приведение в соответствие ПУЭ издание 7	Код	
Указание о заделе	Не отражается		
Указание о внедрении			
Применяемость	Системы автоматизации технологических процессов и вычислительные комплексы		
Разослать	По списку ФГУП ГПКИ «Проектмонтажавтоматика»		
Приложение			
Изм	Содержание изменения		
1			

1 Пункт 2.28 Удалить последнее предложение зачеркиванием.

..« в землю (см.п 3 19). ~~Сопротивление-заземлителя-растеканию-тока-должно быть не более 1 Ом»~~

Составил Нач отдела	Чудинов М А		20 01 2005	Нормо- контроль	Клечкин В С		
Изменение внес							