

**Изменение № 7 ГОСТ 10121—76 Масло трансформаторное селективной очистки.
Технические условия**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета
СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 28.12.90 № 3439**

Дата введения 01.07.91

Под наименованием стандарта заменить код ОКП: 02 5376 на 02 5351 0600.
Вводная часть. Третий абзац исключить;

(Продолжение см. с. 76)

(Продолжение изменения к ГОСТ 10121—76)

дополнить абзацем: «Требования настоящего стандарта являются обязательными».

Пункт 1.2. Таблица. Пункты 4, 9, 15 исключить;
заменить ссылки: ГОСТ 12.1.044—84 на ГОСТ 6356—75, ГОСТ 1057—67 на ГОСТ 1057—88.

Пункты 2.3, 3.6 исключить.

Пункты 3.1, 5.1. Заменить слова: «трансформаторных масел» на «трансформаторное масло».

Пункт 6.5. Заменить ссылку: ГОСТ 12.1.005—76 на ГОСТ 12.1.005—88.

(ИУС № 4 1991 г.)