

УДК 697.326.004.1(083.96)

ИЗВЕЩЕНИЕ ОБ ИЗМЕНЕНИИ № 1
«ТИПОВОЙ ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ГАЗОМАЗУТНОГО ВОДОГРЕЙНОГО КОТЛА ТИПА КВГМ-180:
РД 34.26.511-91» (М.: СПО ОРГРЭС, 1993)

УТВЕРЖДЕНО Департаментом науки и техники РАО «ЕЭС России»
11.01.94 г.

Первый заместитель начальника

А.П. Берсенов

Пункт 7.2.5 принять в следующей редакции:

«В котельной, использующей в качестве топлива газ, концентрации его в помещении не должны превышать $1/5$ нижнего предела взрывоопасности и допустимой величины по санитарным нормам».