

П. ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ, СРЕДСТВА АВТОМАТИЗАЦИИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ

Группа ПО1

Изменение № 3 ГОСТ 26.013—81 Средства измерения и автоматизации. Сигналы электрические с дискретным изменением параметров входные и выходные

Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 11.11.87 № 4148

Дата введения 01.07.88

Пункт 2. Исключить значения напряжений: (0,6); (1,2); (27,0);
заменить значение напряжения: (220,0) на 220;
примечание 2 исключить.

Пункт 8. Таблица. Графа «Вид сигнала». Исключить виды со знаком сноски
и соответствующие им диапазоны напряжений;
сноску исключить.

Пункт 14. Первый абзац. Заменить слова: «из рядов» на «из ряда»;
второй абзац. Исключить слово: «первый»;
третий абзац и примечание исключить.

(ИУС № 2 1988 г.)