

В ноябре 1991 г. утверждено и с 1 января 1992 г. введена в действие разработанное СантехНИИпроектом и представленное Главным управлением строительных норм, стандартов и ресурсосбережения Госстроя СССР публикуемое ниже изменение N 1 СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий", утвержденного постановлением Госстроя СССР от 4 октября 1985 г. N 169.

Пункт 6.1. В первом абзаце слова: "вспомогательных зданий" заменить словами: "административно-бытовых зданий".

Таблица 1. В заголовке первой графы слова: "вспомогательные здания" заменить словами: "административно-бытовые здания";

в позиции 3 таблицы графы 2 и 3 изложить в новой редакции: "согласно СНиП 2.08.02-89";

в позиции 5 таблицы в графе первой слова: "вспомогательные здания" заменить словами: "административно-бытовые здания";

примечание 2 к таблице изложить в новой редакции:

"2. За объем здания принимается строительный объем, определяемый в соответствии с СНиП 2.08.02-89".

Пункт 6.3 изложить в новой редакции:

"6.3. В производственных и складских зданиях, для которых в соответствии с табл. 2 установлена необходимость устройства внутреннего противопожарного водопровода, минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение, определенный по табл.2, следует увеличивать:

при применении элементов каркаса из незащищенных стальных конструкций в зданиях III и IVa степени огнестойкости, а также из цельной или клееной древесины (в том числе подвергнутой огнезащитной обработке) - на 5 л/сек (одна струя);

при применении в ограждающих конструкциях зданий IVa степени огнестойкости утеплителей из горючих материалов - на 5 л/сек (одна струя) для зданий объемом до 10 тыс.м³; при объеме более 10 тыс.м³ дополнительно на 5 л/сек (одна струя) на каждые последующие полные или неполные 100 тыс.м³ объема.

Требования настоящего пункта не распространяются на здания, для которых в соответствии с табл. 2 внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать".

Пункт 6.5. В первом абзаце слова: "не следует" заменить словами: "не требуется";

в подпункте б) после слов: "общеобразовательных школ" дополнить текст словами: ", кроме школ-интернатов";

в подпункте д) исключить слова: "из негорючих материалов"

в подпункте е) слова: "вспомогательных зданиях" заменить словами: "административно-бытовых зданиях";

подпункт ж) изложить в новой редакции:

"ж) в зданиях складов грубых кормов, пестицидов и минеральных удобрений";

подпункт з) исключить;

в примечании к пункту исключить слова: "из негорючих материалов".

Пункт 6.6. Абзацы пятый, шестой и примечание к пункту исключить.