



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Научно-технический центр Федеральной сетевой компании Единой энергетической системы»
Каширское шоссе, д. 22, к. 3, г. Москва, 115201, Россия
Тел.: +7 (495) 727-19-09, факс: +7 (495) 727-19-08; e-mail: info@ntc-power.ru, www.ntc-power.ru

ОГРН 96502166, ОГРН 1067746819194, ИНН 7728589190, КПП 772401001

24.04.2017 № НТЧ/10/275

Главному инженеру
АО «СиСофт Девелопмент»

С.Ю. Захлестину

О применении нормативно-технической документации

Уважаемый Станислав Юрьевич!

В ответ на Ваше письмо от 05.04.2017 №03-050417 сообщая следующее.

«Нормы технологического проектирования электрических сетей сельскохозяйственного назначения» (НТПС-88) были разработаны институтом «Сельэнергопроект» во исполнение задания и программ по решению важнейшей научно-технической проблемы 0.51.21 «Разработать и внедрить новые методы и технические средства электрификации сельского хозяйства», утвержденной Постановлением ГКНТ и Госплана СССР от 27.01.81 № 9/10. Программы действовали в период 1981-1990 годы. В 1986 году «Нормы...» были одобрены НТС Минэнерго СССР (протокол от 12.06.86 № 41) и стали основным документом для научных и проектных организаций. Программа в целом и Нормы в частности были нацелены на интенсивное развитие агропромышленного комплекса, включающего производство, переработку и хранение сельскохозяйственной продукции, устойчивое развитие сельских территорий, включая сферу социально-бытового назначения.

В настоящее время в России функционируют Федеральная целевая программа «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» (с изменениями на 25 мая 2016 года) и другие программы государственной поддержки сельского хозяйства. Однако проблемы электрификации (электрообеспечения) сельских территорий ни в одной из программ не затрагиваются.

Применение указанных Норм при проектировании электрообеспечения объектов сельскохозяйственного назначения возможно только в виде дополнительного справочного документа. Для использования Норм в качестве нормативно-технического документа необходима его актуализация.

Заместитель
генерального директора

В.В. Бойков