

**МИНИСТЕРСТВО
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР**

**УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА
И ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА**

**П Р А В И Л А
ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ТРУБЧАТЫХ ПЕЧЕЙ
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ
И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ**

(Теплотехническая часть)

ТП.01.88


г. Москва, 1988

МИНИСТЕРСТВО
НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И НЕФТЕХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА И ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА


СОГЛАСОВАНО

Заместитель начальника Управления
главного механика и главного
энергетика

 Д.Н. Глишков
" 4 " 01 1988 года

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Министра нефтепе-
рерабатывающей и нефтехимичес-
кой промышленности СССР

 В.М. Попов
" 07 " 07 1988 года

П Р А В И Л А ,

ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ТРУБОТВОРНЫХ ПЕЧЕЙ НЕФТЕ-
ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ И НЕФТЕХИМИЧЕСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

(Теплотехническая часть)

ТН.01.88

г. Москва 1988

Правила технической эксплуатации трубчатых печей нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (теплотехническая часть) разработаны группой специалистов Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР под руководством Ермолова Г.М. (Управление главного механика и Главного энергетика) в составе: тт. Ушатинской Н.П. (Куйбышевское СКБ НПО "Нефтехимавтоматика"), Дурье Н.Д. (Куйбышевский НПЗ), Миланчева А.С. (ВНИИНефть), Кутуза Н.Р. (ВНИИОС), Ванолова А.В. (НПО "Леннефтехим"), Афанасьева В.И. (ТО "Башнефтехимзавод"), Мардянца В.А. ("Трозгипрокефтехим") при участии т.Ушакевича М.М. (ВРЧИНефтемаш).

СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
1. Введение	4
2. Обязанности и ответственность технологического персонала	4
3. Техническая документация	7
4. Эксплуатация печи	9
4.1. Основные положения	9
4.2. Нормальная работа печи	9
4.3. Увеличение утилизации тепла	12
4.4. Тяго-дутьевое устройство	14
4.5. Горелочные устройства	14
5. Подготовка топлива	15
6. Контроль и автоматическое регулирование теплотехнического режима работы печи	16
7. Перечень основных нормативно-технических документов по эксплуатации и ремонту трубчатой печи и ускоренной утилизации тепла	29
8. Приложение № 1. Временная инструкция по пуску, эксплуатации и остановке одиночных трубчатых печей	
9. Приложение № 2. Паспорт трубчатой печи	

1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящие Правила технической эксплуатации трубчатых печей нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятий (в дальнейшем Правила) обязательны для предприятий и организаций Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР.

Правила направлены на повышения эффективности использования топливно-энергетических ресурсов при эксплуатации технологических печей.

Настоящие Правила не противоречат и не изменяют действующие в отрасли нормы и Правила по проектированию, монтажу и эксплуатации печного оборудования.

Отступления от правил допускаются только с разрешения Управления главного механика и главного энергетика Министерства нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР при технико-экономическом обосновании.

Замечания и предложения по Правилам направлять по адресу: 129832, г. Москва, ул. Глиэровская, д. 31, начальнику Управления главного механика и главного энергетика Миннефтехимпрома СССР.

2. ОБЯЗАННОСТИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА

2.1. Рабочие и инженерно-технические работники (ИТР), обслуживающие печь с узлом утилизации тепла, должны знать назначения и конструкцию печи, настоящие Правила, методы эксплуатации и ремонта, а также правила охраны труда и техники безопасности.

2.2. Ответственным за содержание, эксплуатацию и организацию ремонта печей технологической установки (отделения) является начальник установки (отделения).

2.3. Начальник установки (отделения):

2.3.1. обеспечивает:

- надзор, экономичную и безопасную работу печи;
- организацию обучения, инструктажа и периодической проверки знаний обслуживающего персонала печи;
- выполнение предписаний инспектирующих органов;
- разработку режимных карт и их выполнение;

- подготовку и сдачу печи в планово-предупредительный ремонт (ППР) и приемку печи из ремонта;

- своевременное расследование причин аварий, нарушений режима эксплуатации и несчастных случаев, связанных с эксплуатацией и ремонтом печи;

- ведение паспорта печи.

2.3.2. принимает участие:

- в разработке норм расхода топливно-энергетических ресурсов и мероприятий по их экономии;

- в проведении теплотехнических испытаний до и после капитального ремонта (совместно со службой главного инженера предприятия);

- в разработке инструкции по эксплуатации печи;

- в разработке и внедрения схем учета энергоресурсов и автоматического регулирования режима работы печи, сигнализации и блокировок (совместно со службой главного метролога предприятия).

2.4. Технологический персонал обеспечивает:

- поддержание заданной температуры нагретого сырья по зонам печи согласно требованиям технологического регламента;

- соблюдение теплотехнического и аэродинамического режима топки, газоходов и утилизационного оборудования в соответствии с требованиями режимной карты, в том числе поддержание заданного качества питательной, котловой воды и пара, оптимального режима продувки котлов-утилизаторов;

- надежную работу водоподготовительных установок (деаэрационная и коррекционная обработка питательной и котельной воды);

- заданный режим работы воздухоподогревателя;

- заданную режимной картой выработку тепловой энергии котлами-утилизаторами (водяными экономайзерами, пароперегревателями) в зависимости от нагрузки по сырью и температурного режима работы печи;

- соблюдение установленных норм расхода топлива и энергии.

2.5. Обязанности технических служб предприятия.

2.5.1. Служба главного технолога предприятия обеспечивает:

- постоянный контроль за соблюдением технологическим персоналом режимной карты;

- аналитический контроль качества топлива и оперативное ознакомление с ним технологического персонала.

2.5.2. Служба главного энергетика предприятия обеспечивает:

- разработку норм расхода топлива и энергии, а также заданий по утилизации вторичных энергоресурсов;

- проведение теплотехнических испытаний печей;
- контроль за соблюдением теплотехнических параметров режимной карты;

- участие в комиссии по приемке печей из ремонта.

2.5.3. Служба главного метролога предприятия обеспечивает:

- полный приборный учет расхода топлива и энергии;
- качественную эксплуатацию контрольно-измерительных приборов;

- разработку внедрения и эксплуатацию систем автоматического регулирования, схем сигнализации и блокировок;

- автоматический контроль качества топлива : дымовых газов (осуществляется по мере установки автоматических поточных анализаторов качества).

2.5.4. Служба главного механика предприятия обеспечивает:

- разработку и согласование графиков ШПР;
- подготовку и проведение ГПР и реализации мероприятий по экономии топлива и энергии;
- участие в комиссии по приемке печи из ШПР.

3. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

3.1. Перечень технической документации представлен в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

Наименование документа	Кем заполняется (оставляется), согласовывается	Кем утверждается	Где хранится
1	2	3	4
1. Паспорт печи (с приложением протоколов, схем, актов испытаний и ремонтов) — см. приложение 2	Начальником (механиком) установки	-	У начальника установки
2. Паспорта котлов-утилизаторов, экономизаторов, пароперегревателей и другого оборудования, поднадзорного котлонадзору или подлежащего надзору персоналом предприятия	Ответственным лицом из числа ИТР, назначенным приказом по предприятию. Инспектором котлокадера	-	У начальника установки
3. Исполнительные чертежи изменений проектных решений	Исполнителями работ	Главным инженером предприятия	В техническом архиве предприятия
4. Инструкции по эксплуатации (с приложением редакционной карты)	Начальником цеха согласовывается службами главного технолога, главным инженером и главным механиком	Главным инженером предприятия	У начальника установки. На рабочем месте
5. Дефектная ведомость на ремонт установки (раздел Печь)	Начальником установки. Согласовывается главным специалистом предприятия	Главным инженером предприятия	У начальника установки (в паспорте печи)
6. Акт сдачи печи в ремонт	Начальником установки, чл. комиссии	-	У начальника установки (в паспорте печи)

Продолжение табл.3.1.

I	2	3	4
7. Акт приемки печи из ремонта	Начальником установки. Ответственным исполнителем. Представителем отдела технического надзора. Представителем службы главного энергетика	-	У начальника установки (в паспорте печи)
8. Журнал (суточная ведомость) режима работы трубчатой печи и котла-утилизатора	Технологическим персоналом	-	У начальника установки

4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПЕЧИ

4.1. Основные положения

4.1.1. Печь вводится в эксплуатацию по окончании строительства, реконструкции, ШНР совместно с сооружениями, оборудованием и сетями технологической установки после приемки комиссией.

4.1.2. Принимаемая в эксплуатацию печь должна быть выполнена в соответствии с утвержденной технической документацией.

Качество работы печи оценивается по результатам теплотехнических испытаний (на соответствие фактических и расчетных теплотехнических показателей).

4.1.3. До ввода печи в эксплуатацию после строительства, реконструкции (в отдельных случаях после ШНР) необходимо:

- составить и утвердить эксплуатационные инструкции и схемы;
- составить режимные карты с учетом технологического назначения печи и обеспечения максимального теплотехнического коэффициента полезного действия (К.П.Д.);
- провести теплотехнические испытания и наладку режима работы печи.

4.1.4. Режимные карты могут корректироваться после проведения теплотехнических испытаний и наладки режима работы печи (после реконструкции, капитального ремонта печи или изменения технологического регламента).

4.1.5. Подготовка к работе, пуск эксплуатации и остановка печи должны осуществляться в соответствии с "Временной инструкцией по пуску, эксплуатации и остановке типовых трубчатых печей", разработанной БНИИНефтемашином и ЦКЕН (прилагается к настоящим Правилам), а также с учетом ниже приведенных требований, которые должны выполняться при нормальной работе.

4.2. Нормальная работа печи

4.2.1. При нормальной работе печи технологический персонал обязан:

4.2.1.1. Поддерживать тепловой режим и оптимальное горение топлива в соответствии с режимной картой за счет регулирования соотношения подачи к горелкам топлива, воздуха и распыливаемого агента (при его применении), контролируя состав дымовых газов по показаниям газоанализаторов и по результатам визуального наб-

лидения за формой и цветом пламени и продуктов сгорания, имея в виду, что:

4.2.1.1.1. При сжигании мазута правильно отрегулированная горелка имеет устойчивый бездымный факел светло-соломенного цвета. Если мазут подогрет недостаточно или распыляющего агента подается в форсунку меньше, чем нужно (мало его давления), мазут разбрызгивается крупными каплями, вылетающими из факела и коптящими при сгорании — факел "искрит". Искрение факела возникает также при наличии в мазуте твердых включений и плохой его фильтрации.

При недостаточном поступлении воздуха для горения в факеле появляется копоть — печь "дымит". Большое содержание влаги в мазуте приводит к возникновению пульсаций факела и даже его за-туханию. Пульсация факела возникает также при наличии конденсата в водяном паре, подаваемом на распыливание мазута, или при пульсациях его давления. а также в результате паровых пробок в мазутопроводе при перегреве мазута.

Несоблюдая амбрауре установка форсунки или засорения сопла могут привести к "обливному" факелом стенок амбрауры и ее закоксовыванию.

4.2.1.1.2. При сжигании газа в дифузионных горелках правильно отрегулированная горелка имеет устойчивый ярко-желтый факел. При большом избытке воздуха факел укорачивается и становится менее светящимся. При недостатке воздуха на горение факел удлиняется и дымит.

4.2.1.1.3. При сжигании газа в горелках предварительного смешения правильно отрегулированная горелка имеет устойчивый прозрачный факел голубого с фиолетовым оттенком цвета. При недостатке воздуха на горение факел становится мутным и в нем появляются желтые языки.

4.2.1.1.4. При сжигании газа в беспламенной панельной горелке типа ГБШ он образует короткие острые факелки, которые при нормальной работе горелки практически не выходят за пределы керамической панели горелки. Панель раскаляется и светится. При этом внутренняя поверхность туннелей, в которых расположены факелки, светится ярче. При недостатке воздуха факелки вытягиваются и капают.

4.2.1.1.5. Длина факелов в печи должна быть одинаковой. Затягивание "язычков" пламени в конвекционную камеру и "омывание" пламенем поверхностей краевых и коллективных труб не допускается.

4.2.1.1.6. При наличии каких-либо отклонений от нормальной работы горелочных устройств технологическому персоналу надлежит принять меры к устранению причин и соответствующей их наладке, руководствуясь при этом инструкцией по монтажу и эксплуатации данного горелочного устройства.

4.2.1.2. Поддерживать заданную температуру дымовых газов на выходе из топки (на перевале), не допуская перекоса температур.

Угловление процессом горения осуществляют от регулирования работы горелочных устройств. Завышение температуры дымовых газов на выходе из конвекционной камеры (при заданной температуре дымовых газов на выходе из топки) свидетельствует о загрязнении конвекционных поверхностей нагара, которое устраняется очисткой.

4.2.1.3. Поддерживать равномерное на выходе из топки не менее 1-2мм водяного столба. Разрежение в топке, а также в других контрольных точках должно соответствовать величинам, указанным в режимной карте и определенным в результате теплотехнических испытаний печи.

4.2.1.4. Систематически вести наблюдение за состоянием трубных поверхностей для оценки возникновения дефектов - дефс, изгибы, провисания, появления отдулин, местного перегрева (по изменению цвета металла), целостности подвесок.

4.2.1.5. При попадании газового конденсата в горелочные устройства немедленно перекрыть подачу газообразного топлива в горелку, произвести дренирование конденсата, проверить состояние конденсатотбойника топливной сети, проконтролировать температуру подогрева газа перед сжиганием и предупредить диспетчера предприятия.

Убедившись в отсутствии конденсата в газопроводе, восстановить рабочую схему и режим сжигания газообразного топлива.

4.2.1.6. Делать запись в вахтовом журнале обо всех отклонениях рабочих параметров с величин, указанных в режимных картах, а также операциях, выполненных при эксплуатации печей и узлов утилизации тепла.

4.2.2. Коэффициент избытка воздуха (по содержанию остаточного кислорода в продуктах сгорания), а также полнота сгорания топлива должны определяться автоматическими поточными газоанализаторами, а при их отсутствии – по результатам лабораторного анализа пробы дымовых газов.

Неорганизованные присосы воздуха в печь должны выявляться и ликвидироваться, как снижающие эффективность использования топлива.

4.2.3. Очистка радиационных и конвективных труб от внутренних и наружных отложений должна производиться по мере необходимости с учетом условий работы печи.

4.3. Узел утилизации тепла.

4.3.1. В качестве устройств утилизации тепловых ВЭР – физической теплоты уходящих газов технологических печей используются рекуперативные (трубчатые) и регенеративные (вращающиеся) воздухоподогреватели и котлы-утилизаторы.

4.3.1. Утилизационные устройства за печами должны обеспечивать снижение температуры уходящих газов не менее чем до 220°C.

4.3.2. Эксплуатация воздухоподогревателей осуществляется в строгом соответствии с режимной картой, с учетом минимально допустимой температуры воздуха, поступающего в воздухоподогреватели, в зависимости от содержания серы в топливе, которая должна поддерживаться не ниже, указанной в таблице 4.1.

Таблица 4.1

	Воздухоподогреватели	
	трубчатые, °C	регенеративные, °C
Для топлива с содержанием серы 0,5% и менее	90	50
Для топлива с содержанием серы более 0,5%	110	70

Предварительный подогрев воздуха должен осуществляться в паровых калориферах или за счет рециркуляции горячего воздуха.

4.3.3. Герметичность поверхностей нагрева воздухоподогревателей (степень перетока воздуха в газоходы) должна периодически контролироваться выполнением газового анализа дымящих газов до и после воздухоподогревателя. Значения перетока воздуха для трубчатых воздухоподогревателей не должно превышать 10%, для регенеративных - 25%.

4.3.4. Котлы-утилизаторы должны эксплуатироваться в соответствии с инструкцией заводов-изготовителей, ОСТ 108.034.02-79, ОСТ 108.034.03-81 и Правил Гос. ортехнадзора СССР (см. стр. 26-31).

4.3.5. При эксплуатации котлов-утилизаторов должно обеспечиваться:

4.3.5.1. Надежность работы основного и вспомогательного оборудования.

4.3.5.2. Экономичный режим работы, установленный на основе теплотехнических испытаний и заводских инструкций без загрязнения внутренних и наружных поверхностей и соблюдения параметров и качества пара и питательной воды.

4.3.6. Перед пуском котла-утилизатора из ремонта должны быть проверены исправность и готовность к включению вспомогательного оборудования, КИП, средств дистанционного управления арматурой и механизмами, защит, блокировок и средств оперативной связи.

4.3.7. Перед пуском котел-утилизатор должен заполняться только деаэрированной водой. Конкретные условия заполнения котла водой устанавливаются местной инструкцией.

4.3.8. С момента начала пуска котла-утилизатора должен осуществляться контроль за уровнем воды в барабане.

4.3.9. В процессе пуска котла-утилизатора из холодного состояния после капитального и среднего ремонтов, но не реже раза в год, должно проверяться по реперам тепловое перемещение барабанов и коллекторов.

4.3.10. Поверхности нагрева котлов-утилизаторов и трубчатых воздухоподогревателей с газовой стороны должны содержаться в чистоте путем поддержания оптимальных режимов и применения механизированных систем комплексной очистки (паровые, воздушные, водяные аппараты, виброочистка, дробеочистка и другие устройства).

Периодичность очистки поверхностей нагрева должна регламентироваться местной инструкцией.

4.3.11. При ведении водно-химического режима котла-утилизатора необходимо обеспечивать, установленный местной инструкцией, режим продувки котла, коррекционной обработки котловой и питательной воды, а также соблюдать график аналитического контроля качества котловой воды и пара.

4.4. Тяго-дутьевые устройства.

4.4.1. Приемка тяго-дутьевых устройств после монтажа или ремонта должна осуществляться проверкой соответствия сборки деталей и уалст технической документации (паспорту), при особом внимании к величине радиальных и осевых зазоров между крыльчаткой и всасывающим патрубком.

4.4.2. Производительность и давление, развиваемые вентиляторами и дымососами, должны соответствовать паспортным данным этих машин и обеспечивать потребности печи.

Тяго-дутьевые устройства должны эксплуатироваться в соответствии с местной инструкцией, предусматривающей соблюдение режимной карты и паспортных характеристик вентиляторов, дымососов и их электродвигателей; направляющие аппараты и шиберы (заслонки) должны обеспечивать проектный диапазон регулирования для получения требуемой аэродинамической характеристики печи.

4.4.3. При естественной тяге аэродинамическая характеристика печи должна обеспечиваться за счет изменения положения шиберов, установленных в газоходах печи.

4.5. Горелочные устройства.

4.5.1. Печь должна быть оснащена горелочными устройствами, предусмотренными проектом.

4.5.2. Горелочные устройства, устанавливаемые на печь, должны иметь паспорт и инструкцию по монтажу и эксплуатации и до установки на место должны пройти входной контроль и приемку.

4.5.3. Замена горелочного устройства на устройства с лучшими теплотехническими характеристиками должна быть согласована с автором конструкции печи.

4.5.4. Изменение конструкции горелочного устройства допускается после согласования с разработчиками конструкции горелочного устройства.

4.5.5. Горелочное устройство измененной конструкции в любом случае должно пройти опытно-промышленные и государственные испытания.

4.5.6. Технологический персонал, обслуживающий печь и горелочные устройства обязан знать (из паспорта и инструкции по эксплуатации):

4.5.6.1. Конструкцию горелочного устройства, его назначение, правила эксплуатации и рационального сжигания топлива.

4.5.6.2. Форму и размеры факела, а также способы розжига, регулирования и отключения горелочных устройств печи.

4.5.6.3. Схему обвязки топливной системы и горелочных устройств печи.

4.5.6.4. Требования к качеству топлива и его подготовке.

4.5.6.5. Соотношение расходов топлива и распыляющего агента или соотношение давлений топлива и распыляющего агента.

5. ПОДГОТОВКА ТОПЛИВА

5.1. Качество топлива, поступающего в печь, должно соответствовать нормативным документам и контролироваться (на потоке или лабораторно) по графику аналитического контроля.

5.2. Качество жидкого топлива должно соответствовать требованиям ГОСТ 10585-75.

Качество других топлив, используемых на нефтеперерабатывающих и нефтехимических предприятиях, должно соответствовать стандартам предприятия (СТП), утвержденным главным инженером предприятия, и удовлетворять требованиям проекта печи и паспорта горелочного устройства.

СТП должен регулировать температуру вспышки, плотность, вязкость, содержание механических примесей, серы и влаги, теплотворную способность топлива и химический состав газ бразного топлива,

5.3. Информация о составе топлива должна поступать технологическому персоналу установки, который, исходя из этой информации, должен осуществлять подготовку (подогрев, фильтрование) топлива к сжиганию.

5.4. Емкости для хранения жидкого топлива должны иметь ма-

либровочные таблицы, позволяющие определять количество топлива в них в зависимости от заполнения.

5.5. Емкости для хранения жидкого топлива (резервуары, марники, бачки) должны иметь тепловою изоляцию, температура топлива в них не должна превышать температуры вскипания воды.

5.6. Качество подготовки и рабочие параметры (давление и температура) жидкого топлива для сжигания в печи должны соответствовать требованиям режимной карты и инструкции по эксплуатации горелочного устройства.

5.7. Для очистки жидкого топлива от механических примесей на печи устанавливается не менее двух фильтров, один из которых резервный.

Рабочий фильтр отключается на чистку при повышении его сопротивления выше 50% от первоначального.

5.8. Резервные топливные насосы и фильтры жидкого топлива должны содержаться в состоянии готовности к включению в работу.

5.9. Приборы контроля и автоматики, системы автоматического регулирования, сигнализации и блокировок, связанные с подготовкой топлива к сжиганию, должны находиться в технически исправном состоянии и периодически проверяться по графику, утверждённому главным инженером предприятия.

5.10. Устройство и эксплуатация газового хозяйства технологических установок: обеспечение подготовки газа для сжигания в печах должно соответствовать проекту, требованиям ПТБНП-73 и "Правилам безопасности в газовом хозяйстве" Госгортехнадзора СССР.

5.11. Давление газа в газопроводе (топливопроводе) должно регулироваться автоматически. Допустимые колебания давления не должны превышать $\pm 10\%$ давления, предусмотренного режимной картой.

5.12. Влагодобойники и подогреватели должны обеспечивать отсутствие жидких фракций в газообразном топливе.

6. КОНТРОЛЬ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕПЛОТЕХНИЧЕСКОГО РЕЖИМА РАБОТЫ ПЕЧИ

6.1. При эксплуатации печи обязательному контролю, автоматичекому регулированию, сигнализации и блокировке подлежат параметры режима, перечень которых приведен в табл. 6.1.

В табл. 6.1. не включены параметры, контроль которых осуществляется приборами, установленными по месту, без вывода их пока-

заний на вторичные регистрирующие (показывающие) приборы.

6.2. Для конструкций печей специального назначения перечень параметров, приведенный в табл. 6.1., может быть изменен, но должен соответствовать проекту.

6.3. Котлы-утилизаторы и оборудование, относящееся к ним, должны быть оснащены устройствами технологического контроля, автоматического регулирования и технологической защиты в соответствии с "Руководящими указаниями по оборудованию электростанций и тепловых сетей контрольно-измерительными приборами, средствами авторегулирования, дистанционного управления, технологической защиты, блокировок и сигнализации" (СН.ПН "ОПТРЕС", Москва, 1969г.) и правилами Госгортехнадзора СССР, в части, касающейся котлов-утилизаторов.

6.4. Места установки чувствительных элементов датчиков и исполнительных механизмов (регулирующие клапаны, шиберы, заслонки) и вторичных показывающих и регистрирующих приборов должны соответствовать проекту.

6.5. При эксплуатации печи обязательным аналитическому контролю подлежат жидкое и газообразное топливо и дымовые газы. Перечень контролируемых показателей состава в табл. приведена в табл. 6.2.

Рекомендуемые показатели состава топлива должны контролироваться автоматическими поточными анализаторами.

При их отсутствии временно допускается лабораторный контроль состава топлива и дымовых газов по графику, утвержденному главным инженером предприятия.

6.6. По результатам аналитического контроля выполняется расчет среднемесячных показателей состава топлива и дымовых газов, который дает служба главного метролога (при эксплуатации автоматических поточных анализаторов) или лаборатория, выполняющая физико-химические анализы проб топлива и дымовых газов.

6.7. При работе печи все средства контроля и автоматики должны быть исправны и постоянно находиться в эксплуатации.

6.8. Технологическая защита должна быть снабжена устройствами, фиксирующими причину их срабатывания.

В случае срабатывания и отключения защиты должны быть учтены и проанализированы.

6.9. Отключение устройств технологической защиты разрешается по согласованию с проектной организацией или при явной неравности защиты.

Отключение устройств технологической защиты выполняется по письменному распоряжению начальника установки, согласованному с главным инженером предприятия.

6.10. Контроль за исправностью средств автоматического включения резерва должен проводиться по графику, утвержденному главным инженером предприятия.

6.11. Монтаж приборов и средств автоматизации должен осуществляться в соответствии с проектом при соблюдении требований СНиП и правил техники безопасности.

6.12. Эксплуатация приборов и средств автоматизации должна осуществляться в соответствии с инструкциями заводов-изготовителей и правилами техники безопасности.

6.13. Контроль за состоянием приборов и средств автоматизации должен осуществляться службой главного метролога предприятия, которая обеспечивает проведение их проверок в сроки, установленные нормативными документами.

6.14. Техническое обслуживание и ремонт приборов и средств автоматизации обеспечивает цех КИПиА предприятия.

П Е Р Е Ч Е Н Ь

параметров режима печного комплекса, подлежащих контролю, автоматическому регулированию, сигнализации и блокировке

Таблица 6.1.

Параметр	Измерения параметра		Показание параметра		Регистрация параметра		Автоматическое регулирование параметра	Сигнализация	Блокировка	Примечание
	текущего	интегрального	текущего	интегрального	текущего	интегрального				
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Расход нагреваемого продукта по каждому потоку, поступающему в печь	++	+	++	+	++	+	Текущее значение	Понижения расхода продукта в змеевик ниже минимального допустимого значения	++	При многопоточных змеевиках (более 4-х) - на грушу потоков
2. Давление нагреваемого продукта по каждому потоку, поступающему в печь	++	+	++	+	+	+	-	-	-	То же
3. Давление нагреваемого продукта на выкиде печного насоса	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
4. Температура входа нагреваемого продукта по каждому потоку, поступающему в печь	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-

19-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5. Температура нагреваемого продукта по каждому потоку, поступающему в печь, на переходе из конвекционного змеевика в радиантный	++	+	+	+	++	+	-	-	-	Применяются многоочковые змеевики (более 4-х) на группу потоков.
6. Температура нагретого продукта на выходе из печи по потокам	+	+	++	+	+	+	Текущее значение	Повышенного температуры выше максимально допустимого значения	-	Допускается автоматическое регулирование температуры основных потоков
7. Расход жидкого топлива, прямого	++	++	++	++	++	++	Текущее значение; автоматический ввод резервного топлива насоса	-	Автоматическое прекращение подачи топлива в печь при достижении критических параметров в соответствии с пунктами 1, 11, 18, 22 и 24	Используется следящая САР расхода топлива по температуре

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
8. Расход жидкого топлива, обратный	++	++	++	++	++	++	-		Прекращение обратного потока топлива	-	
9. Давление жидкого топлива на входе топливного насоса	++	+	++	+	++	+	Текущее значение		Понижение давления топлива перед печью ниже минимально допустимого значения	-	-
10. Давление жидкого топлива до фильтра механической очистки	++	+	++	+	+	+	-	-		-	-
11. Давление жидкого топлива после фильтра механической очистки	++	+	++	+	+	+	-	-		++	-
12. Температура жидкого топлива в топливной емкости	++	+	++	+	+	+	-	-		-	-
13. Температура жидкого топлива перед горелочными устройствами	++	+	+	+	+	+	Текущее значение	-		-	-
14. Уровень жидкого топлива в топливной емкости	++	+	+	+	+	+	Текущее значение		Понижение уровня ниже допустимого значения	-	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15. Давление водяного пара, поступающего на распыл жидкого топлива	++	+	++	+	++	+	Текущее значение	-	-	-
16. Расход водяного пара, поступающего на распыл жидкого топлива	++	++	+	+	++	+	Текущее значение	-	Система автоматизации должна обеспечивать заданную динамику после себя	
17. Расход газообразного топлива	++	++	++	+	++	++	Текущее значение	-	Автоматическое прекращение по температуре. При срабатывании в печи при достижении критических параметров в соответствии с пунктами 1, 11, 18, 23, 25	Используется следящая САР расхода топлива с коррекцией по температуре. При работе печи на комбинированном топливе (жидкое и газообразное) используется следящая САР смешанного топлива

Продолжение табл.6.1.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
18. Давления газообразного топлива перед горелочными устройствами печи	++	+	++	+	++	+	-	Понижение давления ниже минимально допустимого значения	++	-
19. Температура газообразного топлива до подогревателя	++	+	++	+	+	+	-	-	-	-
20. Температура газообразного топлива перед горелочными устройствами	++	+	+	+	++	+	Текущее значение	-	-	-
21. Расход воздуха для сжигания топлива	++	+	++	+	+	+	Текущее значение, автоматический ввод резервного дутьевого вентилятора	Останов воздухоподогревателя на тепловых трубах	Автоматический останов воздухоподогревателя на тепловых трубах при отказе автоматического включения дутьевого вентилятора, т.е. прекращения подачи воздуха	При необходимости автоматического регулирования расхода для печей с принудительной тягой

Продолжение табл. 6.1.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
										в зону конденсации воздуха котлоагрегата
22. Давление воздуха перед горелочными устройствами	++	+	++	+	+	+	-	-	++	-
23. Барометрическое давление	++	+	+	+	+	+	+	-	-	-
24. Разрежение в топке печи	++	+	+	+	++	+	Текущее значение	-	++	Разрешается автоматическое регулирование разрежения в других точках тракта дымовых газов (л.26,27)
25. Разрежение на перевальной стене	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
26. Разрежение за конвекционным змеевиком	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
27. Разрежение перед котлом-утилизатором	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-

Продолжение табл.6.I.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
28. Разрежение после котла-утилизатора	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
29. Разрежение перед воздухоподогревателем	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
30. Разрежение после воздухоподогревателя	+	+	+	+	++	+	-	-	-	-
31. Разрежение у основания дымов. и труб	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
32. Температура окружающего воздуха	++	+	+	+	+	+	-	-	-	-
33. Температура воздуха после воздухоподогревателя	++	+	++	+	++	+	Текущее значение	-	-	-
34. Температура дымовых газов на выходе из топки	++	+	+	+	++	+	Допускается повышение в многоконтурных системах автоматического регулирования	Повышение температуры выше допустимого значения	-	Температура измеряется в нескольких точках (не менее 3), равномерно-распределенных по длине перегретой стены
35. Температура дымовых газов перед пароперегревателем	++	+	+	+	++	+	-	-	+	-

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
36. Температура дымных газов в ва парогревателях	++	+	+	+	+	+	-	-	+	.
37. Температура дымных газов за конвекционным змеевиком	++	+	+	+	++	+	-	-	+	-
38. Температура дымных газов за котлом-тилизатором (перед воздухоподогревателем)	++	+	+	+	++	+	-	Останов воздухоподогревателя на тепловых трубах, повышение температуры дымных газов выше допустимого значения	Автоматический останов воздухоподогревателя на тепловых трубах при повышении температуры выше допустимого значения для зоны испарения	-
39. Температура дымных газов после воздухоподогревателя	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-

Продолжение табл. 6.1.

I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
40. Температура дымовых газов у основания дымовой трубы	++	+	+	+	++	+	-	-	-	-
41. Сила тока электродвигателей тяго-дутьевых установок	++	+	++	+	+	+	-	-	-	-
42. Температура подшипников тяго-дутьевых установок	++	+	++	+	+	+	-	-	+	-
43. Потери тепла с уходящими дымовыми газами	++	+	+	++	+	+	-	-	+	-
44. Давление воздуха КИП	++	+	++	+	+	+	-	отсутствие	+	Общая сигнализация по установке
45. Напряжение в сети электропитания для приборов КИП	++	+	++	+	+	+	-	отсутствие	+	Общая сигнализация по установке

Примечание: Параметры, отмеченные знаком ++ контролируются обязательно, а знаком + контролируются при наличии прибора или технической необходимости

П Е Р Е Ч Е Н Ь
контролируемых характеристик **топлива**
и дымовых газов

Таблица 6.2.

" л т о к	Контролируемые характеристики качества
Жидкое топливо	Плотность при стандартных условиях Содержание серы Содержание механических примесей Содержание влаги Вязкость Теплотворная способность
Газообразное топливо	Химический и углеводородный состав Плотность при стандартных условиях Теплотворная способность
Дымовые газы	Содержание кислорода Содержание горючих компонентов (CO, H ₂ , CH ₄) Содержания оксидов азота Температура точки росы

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИХ
ДОКУМЕНТОВ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И РЕМОНТУ ТРУБЧАТЫХ
ПЕЧЕЙ И УЗЛОВ УТИЛИЗАЦИИ ТЕПЛА

Наименование	Кем разработан и утвержден	Примечание
1	2	3
1. СНиП Ш-24-75 "Правила производства и приемки работ. Промышленные печи и кирпичные трубы"	Утверждены Госстроем СССР в 1975 году	
2. СНиП Ш-3-81 "Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения"	Утверждены Госстроем СССР в 1981 году	
3. Временная инструкция по пуску, эксплуатации и остафовке типовых трубчатых печей	Разработана ЕИИИ Нефтемашем и ЦКБН. Утверждена зам. директора ВНИИ Нефтемаша т. М. Антонов, Г. 24.01.78. и начальником ЦКБН т. Г. Глушко 17.11.77.	
4. Положение о планово-предупредительном ремонте теплового оборудования предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности. Часть I	Разработано Ленинградским филиалом ГрозНИИ совместно с ОНИС ТО "Балне"техимзавод". Утверждено заместителем Министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР А. Бычковым 23.12.76.	
5. Инструкция по техническому надзору, методам ревизии и отбраковке оборудования нефтеперерабатывающих и нефтехимических производств. ИТН-77	Разработана ЦНИКТ "нефтехимоборудование". Утверждена заместителем Министра химического и нефтяного машиностроения СССР Л. Глиным 20.12.77. и заместителем Министра нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР Л. Бычковым 22.12.77.	


1	2	3
6. Правила безопасности при эксплуатации нефтегазо-перерабатывающих заводов (ИТЬ НИ-73)	Подготовлены Центральной научно-исследовательской лабораторией по газобезопасности Миннефтехимпрома СССР. Утверждены Министром нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности СССР В.Федоровым 01.03.73., Председателем Госгортехнадзора СССР Л.Мельниковым 10.04.73, ИК профсоюза рабочих нефтяной, химической и газовой промышленности. Протокол № 11 от 29.11.73.	
7. Правила безопасности для производства синтетического каучука и синтетического этилового спирта	Утверждены Госгортехнадзором СССР в 1971 году	
8. Инструкция по проектированию паровой задатки технологических печей на предприятиях нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности	Утверждена Заместителем Министра Миннефтехимпрома СССР Л.Бичковым в 1976 году	
9. Правила безопасности во взрывоопасных и взрывопожароопасных химических и нефтехимических производствах (ПБВХП-74)	Разработаны и утверждены Госгортехнадзором СССР в 1974 году	
10. Правила безопасности в газовом хозяйстве	Утверждены Госгортехнадзором СССР в 1979 году	
11. Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых и водогрейных котлов	Разработаны и утверждены Госгортехнадзором СССР в 1966 году	
12. Методические указания по обследованию и техническому освидетельствованию объектов Госнадзора	Разработаны и утверждены Госгортехнадзором СССР в 1977 году	

1	2	3
13. Инструкция по обслуживанию паровых и водогрейных котлов	Утверждена Главтехуправлением Министерства энергетики и электрификации СССР в 1970 году	
14. Инструкция для персонала котельных (типовая)	Утверждена Госгортехнадзором СССР в 1970 году	
15. Руководящие указания по объему оснащения электростанций и тепловых сетей контрольно-измерительными приборами, средствами авторегулирования, дистанционного управления, технологической записи, блокировки и сигнализации	Разработано СЦНТН "СРГРЭС" в 1969 году	
16. Инструкция по эксплуатации. Горелки унифицированные газомазутные парового распыливания ПП-1 и ПП-2	Разработана ВНИИНефтемаши. в 1981 году	
17. Инструкция по монтажу и эксплуатации ультразвуковой эмульсионно-вихревой комбинированной горелки ГЭК-500	Разработана ВНИИНефтемаши. Утверждена заместителем директора ВНИИНефтемаши А.А.Броуновым 23.08.74.	
18. Горелка малошумная инжекционная газомазутная производительностью 5 ткал/ч ПМ-5. Инструкция по эксплуатации	Разработана ВНИИНефтемаши. Утверждена заместителем директора ВНИИНефтемаши Г.Мамонтовым	
19. Беспламенные панельные горелки типа ПБМ	ТУ 26-02-971-83	
20. Горелки для трубчатых печей. Каталог	Разработан ВНИИНефтемаши. в 1985 году	
21. Инструкция по сборке, монтажу и эксплуатации акустической газовой горелки (тип АГГ) печи пиролиза бензина производства этилена ЭП-300	Разработана ВНИИОСол и КИПИ. Утверждена главным инженером НИО "Совнефтеоргсинтез" Л.Злотниковым в 1985 году	

Продолжение

1	2	3
22. Инструкция по эксплуатации. Газомазутная пудьевая горелка ГУ-5М	Разработана ВНИИнефтема- шем в 1983 году	
23. Техническое описание и инструкция по эксплуатации. Горелки газовые вверные настольного пл-мени для трубчатых печей нефтеперерабатывающей промышленности	Разработано ВНИИнефте- машем в 1983 году	
24. Рекомендации по автоматическому контролю и регулированию технологической режима трубчатых печей, обеспечивающие экономию топливно-энергетических ресурсов	Подготовлены Куйбышев- ским СКЕ НПО "Нефте- химавтоматика" в 1986 году	
25. Котлы паровые стационар- ные утилизаторы и энерго- технологические. Нормы качества питательной во- ды и пара	ОСТ 108.034.02-79	
26. Котлы паровые утилиза- торы и энерготехнологиче- ские. Организация водо- химического режима, ме- тоды его измерения и кон- троля.	ОСТ 108.034.03-81	

t_{ж.г.}



Собщенная I, t - диаграмма для природного и попутного газа для интервала температур 0-600 °C

$$f_{ж.г.} = c_1 \cdot I \cdot T_0$$

Потери тепла сходящими газами в зависимости от I и $t_{ж.г.}$

Подп. в печ. 1.04.88г. Объем 225 л. Зак. 538 Тираж 250

Тип. ХОЗУ Мяннефтехимпрома СССР