



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ

**ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
в строительстве и промышленности
строительных материалов**

119991, ГСП, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2
тел. (495) 930-66-45, факс (495) 930-03-63
www.fgufca.ru

05.09.2008 № 436-69A1/946

На № 171/п от 07.06.2008

ИПК «Жилстрой»

ул. Пушкина, д. 30,
г. Исилькуль, Омская обл.,
646020

Федеральный центр ценообразования в строительстве и промышленности строительных материалов по поставленному вопросу сообщает.

Согласно пункту 1.18. Технической части сборника ГЭСН-2001-18 «Отопление - внутренние устройства» затраты на тепловое испытание принимаются в размере 3% от затрат труда рабочих и времени эксплуатации строительных машин, учтенных в нормах на устройство систем отопления, т.е. на полный комплекс затрат, необходимых для функционирования системы отопления.

В соответствии с пунктом 1.22. Технической части сборника ГЭСН-2001-20 «Вентиляция и кондиционирование воздуха» в аналогичном порядке определяются затраты на индивидуальные испытания систем вентиляции и кондиционирования воздуха (т.е. принимаются в размере 5% от затрат труда рабочих и времени эксплуатации строительных машин, учтенных в нормах на устройство данных систем).

Начальник

Е.Е. Ермолаев