

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ
(сборник)
КД-1-1
ДЕМОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ
СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-220кВ

МОСКВА, 1992 г.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЕ СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙ
МАЛОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ

ТИПОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ

(сборник)

КД-1-1

ДЕМОНТАЖ ПРОМЕЖУТОЧНЫХ И АНКЕРНО-УГЛОВЫХ
СТАЛЬНЫХ ОПОР ВЛ 35-220кВ

Срок действия до 1996 года

Разработан

МП ЭЛЕКТРОСЕТЬСТРОЙПРОЕКТ

Эксперт

А. В. Лашин

В. А. Леонов

А. П. Кудрявцев

Директор

Разработчик

А. В. Тищенко

Ю. В. Бушуев

В. С. Тугаев

С. Г. Игднова

С. А. Шехтина

Утверждаю

Первый заместитель

начальника ССО

Электросетьстрой

В. Г. Намянов

Дата:

МОСКВА, 1992 г.

СОДЕРЖАНИЕ СБОРНИКА

	Стр.
1. Общая часть к сборнику КД-1-1.....	4
2. Типовая технологическая карта КД-1-1-01. Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35-220кВ с применением автокрана на "взвес".....	30
3. Типовая технологическая карта КД-1-1-02. Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35-220кВ с применением автокрана и трактора на "взвес" с оттягива- нием низа опоры при постоянном вылете стрели.....	41
4. Типовая технологическая карта КД-1-1-03. Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 35-220кВ с применением автокрана и трактора с оттягиванием низа опоры и изменением вылета стрели.....	59
5. Типовая технологическая карта КД-1-1-04. Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 110-220 кВ с применением автокрана и двух тракторов поворотом через монтажные шарниры.....	65
6. Типовая технологическая карта КД-1-1-05. Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 110-220кВ с применением автокрана и двух тракторов через монтажные шарниры с подтягиванием крюка крана для строповки.....	72
7. Типовая технологическая карта КД-1-1-06. Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 110-220 кВ поворотом через монтажные шарниры с применением монтажной стрели.....	83

				КД - 1 - 1
				Типовые технологические карты (сборник)
				Демонтаж промежуточных и анкерно-угловых
				Стальная Лист Листов
Разраб	Бушуев			Р 3 104
	Тугаев			Малое предприятие Электросетьстрой- проект
	Иванова			
	Шохтина			
				стальных опор ВЛ 35-220 кВ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ.

1. Сборник технологических карт разработан малым предприятием Электросетьстройпроект по заданию ССО Электросетьстрой.

Технологические карты предназначены для использования в качестве руководства при производстве работ по демонтажу стальных промежуточных и анкерно-угловых опор ВЛ 35-220кВ.

Карты разработаны в соответствии с "Методическими указаниями по разработке типовых технологических карт на сооружение ВЛ и ПС 35кВ и выше", Москва, 1991г.

2. В состав технологических карт входят следующие разделы:

- 2.1. Организация и технология выполнения работ;
- 2.2. Материально-технические ресурсы;

Остальные разделы карт : калькуляция затрат труда и машинного времени, график производства работ, технико-экономические показатели и техника безопасности, включены в "Общую часть" сборника.

3. Технологические карты разработаны на демонтаж неунифицированных опор, изготавливаемых и монтируемых на ВЛ 110-220кВ в пятидесятых годах, а также типовых унифицированных опор ВЛ 110-220кВ унификации 1962-1965 годов и опор ВЛ 35-220кВ унификации 1968-1976 годов, разработанных институтом Энергосетьпроект.

Габаритно-весовые характеристики опор, применяемых на строительстве ВЛ 35-220кВ, включенных в данный сборник технологических карт приведены на стр.7-15, таблица 1-6.

Конструкции опор, включенных в сборник, - свободностоящие башенного типа, а также на оттяжках с опиранием на один подножник.

В сборнике шесть технологических карт по демонтажу опор.

Технологическая карта КД-1-1-01 - демонтаж опоры краном на "взвес" с изменением вылета стрелы автокрана. Опора опускается краном.

Технологическая карта КД-1-1-02 - демонтаж опоры, когда грузоподъемная характеристика автокрана не позволяет менять вылет стрелы. Опора поднимается автокраном на "взвес", а низ опоры оттаскивается трактором.

Технологическая карта КД-1-1-03. Опора опускается автокраном до предельно возможного вылета стрелы, затем на этом вылете опора опускается автокраном с оттягиванием низа опоры трактором.

Технологическая карта КД-1-1-04 - демонтаж опоры, когда грузоподъемная характеристика автокрана не позволяет поднимать опору на "взвес". Опора устанавливается на шарниры. Опускание опоры в начальный период производится с помощью трактора, а затем автокраном.

Технологическая карта КД-1-1-05. Технология та же, что и в технологической карте КД-1-1-04 в случаях, когда стрела не достает до места строповки.

Технологическая карта КД-1-1-06. Опоры, вес которых не позволяет опускать их с помощью автокрана, демонтируются с применением монтажной стрелы.

Для расчета технических средств и технико-экономических показателей принят объем работ - одна демонтируемая опора.

В технологических картах в соответствии с нормами принято, что опора, подлежащая демонтажу, установлена на фундаменте, возвышающимся над поверхностью грунта на 200мм, без банкетки.

Карты составлены для выполнения работ в нормальных условиях: равнинная местность, летнее время.

При привязке карт к конкретным условиям демонтируемой опоры необходимо уточнить выполнение отдельных технологических операций, скорректировать объемы работ и технико-экономические показатели в соответствии с условиями и объемами демонтажных работ.

При демонтаже опор в условиях отличающихся от нормальных на затраты труда электролинейщиков и машинистов следует применять коэффициенты приведенные в "Вводной части" ЕНПР сборник 23, выпуск 3.

Способ демонтажа опор принимается в зависимости от прохождения механизмов до демонтируемой опоры, а также с учетом рационального использования наличного парка строительных механизмов.

4. До начала демонтажа опор должны быть выполнены следующие подготовительные работы, не учитываемые данными картами:

4.1. Устройство подъезда к демонтируемой опоре,

4.2. Расчистка площадки от деревьев, пней, кустарников и других местных предметов, мешающих производству демонтажных работ.

4.3. Демонтированы провода и грозозащитный трос с гирляндами изоляторов с опоры, подлежащей демонтажу. Провода и тросы смотаны в бухты за пределами площадки,

4.4. Проверить возможность откручивания гаек с анкерных болтов фундамента для опор демонтируемых поворотом через монтажные шарниры

4.5. Подготовлен весь такелаж для демонтажа опоры.

5. Картами предусмотрен демонтаж опор специализированным звеном из состава комплексной бригады по монтажу опор.

6. Калькуляция затрат труда и машинного времени.

Калькуляция затрат труда и машинного времени составлена по "Нормам и расценкам на демонтажные работы при реконструкции ВЛ 0,4 кВ и выше", сборник 8, Энергостройтруд и приведена в табл.7 стр.16-17 "Общей части" сборника.

7. График производства работ.

График производства работ составлен с учетом комплексного характера работы специализированного звена, включающего электролинейщиков и машинистов, причем во время технологического простоя механизмов, машинист работает как электролинейщик. График приведен в табл.8, стр.18-19.

8. Техничко-экономические показатели.

Техничко-экономические показатели рассчитаны, исходя из односменной работы (продолжительность смены - 8 часов), на выполнение полного комплекса работ на демонтаж одной опоры и даны в табл.9 на стр.20.

9. Техника безопасности.

При выполнении работ по демонтажу опор должны строго соблюдаться правила техники безопасности, приведенные в следующих нормативных документах:

- СНиП 111-4-80* "Техника безопасности в строительстве".

- "Правила техники безопасности при производстве электромонтажных работ на объектах Минэнерго СССР", Москва, 1984г.

- "Типовая инструкция по охране труда для рабочих- электролинейщиков на строительстве воздушных линий электропередачи", Москва, 1987г.

- "Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок", Москва, 1987г., а также требования по технике безопасности при выполнении отдельных видов работ, изложенных в данном сборнике.

Персонал, занятый на демонтаже опор, должен быть в обязательном порядке ознакомлен с данными требованиями и структурирован по технике безопасности в соответствии с ГОСТ 12.0.004-79 "Организация обучения работающих безопасности труда. Общие положения."

Демонтаж опоры возможен только после того, как люди выведены из опасной зоны.

Во время демонтажа опоры необходимо следить за тем, чтобы грузовой полиспаст крана не отклонялся от вертикали.

Демонтаж опоры должен производиться только с участием ответственного исполнителя работ.

С момента начала демонтажа опоры и до его окончания, все команды должны подаваться одним лицом.

При временных остановках демонтажа опоры, машинисту оставлять свое рабочее место запрещается.

Места строповки такелажа на опоре и расстановку механизмов принимать строго по технологической карте.

Демонтаж опоры при ветре 6 баллов и более (скорость ветра 10-12 м/сек) и в тумане производить запрещается.

Все работы на опоре электролинейщик должен выполнять только с закреплением предохранительного пояса к опоре и обязательно до того, как опора будет отсоединена от фундамента.

Подтягивать вручную крюк крана к месту строповки запрещается.

Находиться под демонтируемой опорой, монтажной стрелой и тяговыми тросами запрещается.

При установке монтажных шарниров тяговый механизм, удерживающий опору в отклоненном положении, должен быть заторможен.

Устанавливать монтажный шарнир разрешается только после того, как будет установлен деревянный брус (подкладка) под второй освободенной ногой опоры. Брус (подкладка) должен быть забит втугую.

Рабочим, непосредственно не участвующим в процессе демонтажа опоры, следует находиться за пределами опасной зоны.

Все работающие, находящиеся на монтажной площадке, должны быть в защитных касках.

Условные обозначения, принятые в сборнике.

- А - база опоры перпендикулярно оси ВЛ
- Б - база опоры параллельно оси ВЛ
- А,Б - расстояние от анкерных У-образных болтов до оси опоры для опор с оттяжками
- Р - масса опоры
- Н_{цт} - высота центра тяжести опоры
- Н - высота опоры
- Н₁ - высота до нижней траверсы опоры
- Н₂ - высота до стыка конусной секции с прямоугольной
- а - расстояние от оси вращения автокрана до оси ВЛ
- в - расстояние от оси вращения автокрана до оси траверс опоры
- с - расстояние от оголова стрелы до точки строповки
- д - расстояние от оси вращения автокрана до точки строповки
- Н_{стр} - высота строповки опоры
- Н_{мах} - максимальная высота подъема крюка автокрана
- Н_{пг} - высота подъема груза
- Н_н - начальный вылет стрелы автокрана
- Н_к - конечный вылет стрелы автокрана
- г.п. - грузоподъемность крана
- Л, Л₁, Л₂ - расстояние от опоры до тракторов
- Л₃ - расстояние от подножников до опорной части стрелы
- Н_н - усилие на крюке автокрана при начальном вылете стрелы
- Н_к - усилие на крюке автокрана при конечном вылете стрелы

Габаритно-весовая характеристика одноцепных стальных свободностоящих промежуточных и анкерно-угловых опор унификации 1968-1976гг. Технология демонтажа опор.

Таблица 1

Шифр опор (Рис. 1)	Масса: Р, т	Высота: центр тяжести: Нц. т, м	Габаритные размеры, м				N технологической карты демонтажа оп		
			A	B	H	H1	H2		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ОПОРЫ ВЛ 35 кВ									
П35-1	1,56	9,0	1,8	1,8	19	15	-	КД-1-1-01	
П35-1т	1,67	9,7	1,8	1,8	20,9	15	-	То же	
П35-1ПГ	1,75	10,4	1,8	1,8	23	15	-	" -	
П35-1У	1,59	9,1	1,8	1,8	19	15	-	" -	
У35-1	3,08	7,5	4,2	4,2	14	10	9	" -	
У35-1+5	4,73	9,0	5,7	5,7	19	15	14	" -	
У35-1т	3,26	8,3	4,2	4,2	17,95	10	9	" -	
У35-1т+5	4,91	9,8	5,7	5,7	22,95	15	14	КД-1-1-02	
У35-3	1,7	8,7	2,2	2,2	14	10	9	КД-1-1-01	
У35-3+5	2,39	10,4	2,8	2,8	19	15	14	То же	
У35-3+9	2,92	12,1	3,3	3,3	23	19	18	" -	
ОПОРЫ ВЛ-110 кВ									
П110-1	1,97	11,1	2,5	2,5	25	19	-	КД-1-1-01	
П110-1+4	2,57	12,0	3,2	3,2	29	23	-	То же	
П110-3	2,56	11,0	2,8	2,8	25	19	-	" -	
П110-3У	2,56	11,0	2,8	2,8	26	19	-	" -	
П110-3+4	3,24	12,0	3,2	3,2	29	23	-	" -	
П110-5	2,69	12,1	2,8	2,8	28	19	-	" -	
П110-5+4	3,37	13,2	3,2	3,2	32	23	-	КД-1-1-02	
П110-5ПГ	2,83	12,9	2,8	2,8	31	19	-	То же	
ПС110-9	2,96	12,9	2,8	2,8	27	19	-	" -	
ПС110-9ПГ	3,10	13,5	2,8	2,8	29,8	19	-	" -	
ПС110-13	2,36	14,0	0,98	0,98	25	19	-	" -	
ПУС110-1	4,59	13,9	3,3	3,3	29,5	19	-	" -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС110-3	2,14	10,5	2,4	2,4	21	21	-	КД-1-1-01
ПС110-5	2,26	10,1	2,4	2,4	24	15	-	То же
У110-1	5,2	8,8	4,8	4,8	20,7	10,5	9,5	КД-1-1-02
У110-1+5	7,0	11,0	6,3	6,3	25,7	15,5	14,5	То же
УС110-5	7,0	11,6	3,5	3,5	25,7	15,5	14,5	-- " --
УС110-7	7,7	11,8	4,8	4,8	24,7	10,5	9,5	-- " --
УС110-3	5,5	9,0	4,8	4,8	20,7	10,5	9,5	-- " --
У110-3	3,4	8,5	4,1	4,1	19,9	10,5	9,5	КД-1-1-01
У110-3+5	4,6	10,5	5,6	5,6	24,9	15,5	14,5	То же
У110-1+9	8,5	12,6	7,5	7,5	29,7	19,5	18,0	КД-1-1-02
УС110-7+5	9,82	13,7	6,3	6,3	29,7	15,5	-	КД-1-1-04
УС110-7+9	11,55	14,8	7,5	7,5	33,7	19,5	-	То же
У110-1+14	11,74	13,5	9,0	9,0	34,7	24,5	23,0	-- " --
УС110-7+14	14,93	15,6	9,0	9,0	38,7	24,5	23,0	КД-1-1-06
ОПОРЫ ВЛ 220 кВ								
П220-3	4,88	15,3	5,0	5,0	36,0	25,5	-	КД-1-1-02
П220-3т	5,07	15,5	5,0	5,0	38,5	25,5	-	То же
ПС220-3	4,21	16,5	4,4	4,4	31,0	20,5	-	-- " --
П220-3+5	6,09	16,8	5,0	5,0	36,0	25,5	-	-- " --
ПУС220-1т	7,41	17,0	4,55	4,55	38,2	22,5	-	-- " --
ПС220-5	5,79	16,5	4,1	4,1	32,6	22,5	-	-- " --
ПС220-5т	5,97	16,7	4,1	4,1	34,0	22,5	-	-- " --
П220-3т+5	6,27	17,0	5,5	5,5	41,0	41,0	-	-- " --
ПУС220-1	7,08	16,8	4,55	4,55	38,2	22,5	-	КД-1-1-02
ПС220-21У-35	5,01	15,4	4,82	3,04	30,5	24,0	-	То же
ПС220-21У-110	5,23	16,2	4,82	3,04	36,0	24,0	-	-- " --
У220-1	8,95	9,9	5,2	5,2	25,1	10,5	9,5	-- " --
У220-1+5	11,53	12,0	6,7	6,7	30,1	15,5	14,5	КД-1-1-04
У220-1+9	13,08	14,3	7,9	7,9	34,1	19,5	18,5	КД-1-1-05
У220-1+14	17,21	15,2	9,4	9,4	39,1	24,5	23,5	КД-1-1-04

1	2	3	4	5	6	7	8	9
У220-3	7,53	9,1	5,2	5,2	18,6	10,5	9,5	КД-1-1-02:
У220-3+5	10,11	11,4	6,7	6,7	23,6	15,5	14,5	КД-1-1-02:
У220-3+9	11,68	13,0	7,9	7,9	27,6	19,5	18,5	КД-1-1-01:
У220-3+14	15,84	13,4	9,4	9,4	32,6	24,5	23,5	КД-1-1-05:
УС220-5	11,25	12,2	4,1	4,1	30,1	15,5	14,5	КД-1-1-02:
УС220-5т	11,82	13,0	4,1	4,1	29,7	15,5	14,5	КД-1-1-04:

Габаритно-весовая характеристика двухцепных стальных свободностоящих промежуточных и анкерно-угловых опор унификации 1968-1976гг. Технология демонтажа опор.

Таблица 2

Шифр опоры (Рис. 2)	Масса Р, т	Высота цент-ра тяжести Нц, т, м	Габаритные размеры, м					N технологическ-ой карты де-монтажа опоры
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОПОРЫ ВЛ 35 кВ								
ПС35-4	2,18	10,8	2,1	2,1	21	12	-	КД-1-1-01
ПС35-4т	2,31	11	2,1	2,1	23	12	-	То же
ПС35-4ПГ	2,42	12	2,1	2,1	26	12	-	-- " --
П35-2,2	1,9	10,8	1,8	1,8	21	14	-	-- " --
П35-2т	2,04	11,4	1,8	1,8	22,9	14	-	-- " --
П35-2ПГ	2,13	11,8	1,8	1,8	22,9	14	-	-- " --
ПС35-2.2Н	1,74	9,5	1,5	1,5	18	11	-	-- " --
ПС35-2У	1,99	10,9	1,8	1,8	21	14	-	-- " --
У35-4	2,91	10,5	3,9	3,9	17,5	10,5	9,5	КД-1-1-02
У35-4+5	3,99	12	5,42	5,42	22,5	15,5	14,5	То же
У35-4+9	5,27	12,6	6,6	6,6	26,5	19,5	18,5	-- " --
У35-2	5,02	10,1	4,2	4,2	17,5	10,5	9,5	-- " --
У35-2+5	6,85	11,7	5,7	5,7	22,5	15,5	14,5	-- " --
У35-2т	5,2	10,5	4,2	4,2	21,45	10,5	9,5	-- " --
У35-2т+5	7,03	12,1	5,7	5,7	26,45	15,5	14,5	-- " --
ОПОРЫ ВЛ 110 кВ								

1	2	3	4	5	6	7	8	9
П110-2+4	3,48	16,8	2,9	2,9	35	23	-	КД-1-1-02
П110-4	3,37	15,5	2,8	2,8	31	19	-	То же
П110-4+4	4,11	16,0	3,2	3,2	35	23	-	-- " --
П110-4У	3,42	15,5	2,8	2,8	31	19	-	-- " --
П110-6	3,94	15,4	2,8	2,8	35	19	-	-- " --
П110-6ПГ	4,05	15,9	2,8	2,8	37	19	-	-- " --
ПС110-6	3,46	13,6	2,4	2,4	31	15	-	-- " --
ПС110-10	4,9	14,9	2,75	2,75	34	19	-	-- " --
ПС110-10ПГ	5,0	15,2	2,75	2,75	35,8	19	-	-- " --
ПУС110-2	7,0	16,0	3,3	3,3	35,5	19	-	-- " --
П110-6+4	4,69	16,6	3,2	3,2	39	23	-	-- " --
ПС110-4	3,0	12,0	2,4	2,4	27	15	-	-- " --
У110-4	5,5	10,7	4,1	4,1	23,9	10,5	9,5	-- " --
У110-2	8,0	11,0	4,8	4,8	24,7	10,5	9,5	КД-1-1-03
У110-2П	8,2	11,3	4,8	4,8	24,7	10,5	9,5	То же
У110-4+5	6,9	12,9	5,6	5,6	28,9	15,5	14,5	-- " --
У110-2В	8,2	11,3	4,8	4,8	24,7	10,5	-	-- " --
У110-2+5	10,1	13,2	6,3	6,3	29,7	15,5	14,5	КД-1-1-04
У110-2+9	11,83	15,9	7,5	7,5	33,7	19,5	18,0	То же
УС110-6	10,86	12,6	3,5	3,5	29,7	15,5	14,0	-- " --
У110-2+14	15,21	16,7	9,0	9,0	38,7	24,5	23,0	КД-1-1-04, КД-1-1-06
УС110-8	12,54	16,0	4,8	4,8	35,7	10,5	9,0	То же
ОПОРЫ ВЛ 220 кВ								
ПС220-2	5,72	16,29	4,82	3,04	36,0	17,5	-	КД-1-1-02
ПС220-2т	5,84	16,7	4,82	3,04	36,0	17,5	-	То же
ПС220-2У-110	5,76	16,39	4,82	3,04	36,0	17,5	-	-- " --
П220-2	6,45	19,3	5,4	3,34	41,0	22,5	-	-- " --
П220-2т	6,54	19,7	5,4	3,34	41,0	22,5	-	-- " --
П220-2+5	7,94	20,2	5,97	3,62	46,0	27,5	-	КД-1-1-04
П220-2т+5	8,07	20,5	5,97	3,62	46,0	27,5	-	То же

продолжение таблиц 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС220-2У-35	5,54	15,78	4,83	3,04	31,5	17,5	-	КД-1-1-03
ПС220-6	8,8	18,5	4,1	4,1	41,5	22,5	-	КД-1-1-04
ПС220-6т	8,88	18,5	4,1	4,1	40,5	22,5	-	То же
ПС220-6+1,8	10,16	19,0	5,5	4,26	43,3	24,3	-	--- " ---
ПС220-6т+1,8	10,24	19,1	5,5	4,26	42,2	24,3	-	--- " ---
У220-2	14,98	13,3	5,2	5,2	31,6	10,5	9,5	КД-1-1-06
У220-2т	15,49	13,9	5,2	5,2	31,2	10,5	9,5	То же
У220-2+5	18,41	15,0	6,7	6,7	36,6	15,5	14,5	--- " ---
У220-2т+5	18,97	15,5	6,7	6,7	36,2	15,5	14,5	--- " ---
У220-2+9	20,25	17,0	7,9	7,9	40,6	19,5	18,5	--- " ---
У220-2т+9	20,80	17,6	7,9	7,9	40,2	19,5	18,5	--- " ---
У220-2+14	25,27	17,8	9,4	9,4	45,2	24,5	23,5	--- " ---
У220-2т+14	25,86	18,1	9,4	9,4	45,6	24,5	23,5	--- " ---
УС220-6	19,45	14,65	4,1	4,1	36,6	15,5	14,5	--- " ---
УС220-6т	20,14	15,4	4,1	4,1	36,2	15,5	14,5	--- " ---

Габаритно-весовая характеристика одноцепных стальных промежуточных опор на оттяжках унификации 1968-1976гг.
Технология демонтажа опор.

Таблица 3

Шифр опоры (Рис. 3)	Масса Р, т	Высота центра тяжести Нц, т, м	Габаритные размеры, м					N технологической карты демонтажа опор
			А	Б	Н	Н1	Н2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОПОРЫ ВЛ 110 кВ								
П110-7	2,82	17,4	6,0	12,0	30,0	22,0	-	КД-1-1-02
ПС110-7	2,53	14,5	4,8	9,6	25,0	17,0	-	То же
ПС110-11	3,17	17,8	6,0	12,0	31,0	22,0	-	--- " ---
ПС110-11ПГ	3,31	18,2	6,0	12,0	33,8	22,0	-	--- " ---
ОПОРЫ ВЛ 220 кВ								
П220-1	3,81	18,8	-	-	36,0	25,5	-	КД-1-1-02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ПС220-1	3,25	13,4	-	-	27,0	16,5	-	КД-1-1-02
ПС220-1т	3,36	13,9	-	-	28,5	16,5	-	То же
П220-5	3,54	22,1	7,5	15,0	36,0	25,5	-	КД-1-1-04
П220-5-10,5	2,90	15,0	4,7	9,4	25,5	15,0	-	КД-1-1-02
П220-5+4,5	3,84	25,0	8,7	17,4	40,5	30,0	-	КД-1-1-04
П220-5-6	3,19	18,1	5,9	11,8	30,0	19,5	-	КД-1-1-02
ПС220-7	4,41	21,6	7,0	14,0	36,0	25,5	-	КД-1-1-04
ПС220-7т	4,67	22,4	7,0	14,0	37,5	25,5	-	То же
ОПОРЫ ВЛ 220 кВ, унификации 1962-1965 гг. (Рис. 3)								
ЦПУ-30	6,31	21,0	14,4	8,0	31,2	25,6	-	КД-1-1-06
ЦПУ-31	6,63	21,0	14,4	8,0	31,2	25,6	-	То же
ЦП 21	4,05	20,0	6,2	6,2	29,8	25,6	-	-- " --

Габаритно-весовая характеристика одноцепных стальных свободностоящих промежуточных и анкерно-угловых опор унификации 1962-1965 гг. Технология демонтажа опор.

Таблица 4

Шифр опоры (Рис. 1)	Масса: Р, т	Высота: центра: тяжести: Нц, т, м	Габаритные размеры, м					N техноло- гической карты де- монтажа оп-
			A	B	H	H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОПОРЫ ВЛ 110 кВ								
ЦП-1	2,58	11,0	2,9	2,4	24,8	19,0	-	КД-1-1-01
ЦП1-1	2,33	10,5	2,52	2,12	21,3	15,5	-	То же
ЦП1-2	1,78	8,0	2,0	1,7	16,6	10,8	-	-- " --
ЦП-3	2,81	12,0	2,9	2,4	27,6	19,0	-	-- " --
ЦП3-1	2,57	10,5	2,5	2,1	24,1	15,5	-	-- " --
ЦП-5	2,97	13,0	2,9	2,4	27,6	19,0	-	КД-1-1-02
ЦП5-1	2,7	10,5	2,5	2,1	24,1	15,5	-	КД-1-1-01
ЦУ-1	4,66	10,0	5,2	5,2	22,5	14,5	-	КД-1-1-02
ЦУ-1-1	4,8	10,5	5,2	5,2	22,4	14,5	-	То же
ЦУ-3	5,1	11,0	5,2	5,2	22,4	14,5	-	-- " --

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦУЗ-1	5,3	11,0	5,2	5,2	22,4	14,5	-	КД-1-1-02:
ЦУЗ-2	5,36	11,0	5,2	5,2	24,5	14,5	-	То же :
ЦУЗ-3	6,2	12,0	6,1	6,1	25,3	17,3	-	-- " -- :

Габаритно-весовая характеристика двухцепных стальных промежуточных и анкерно-угловых опор унификации 1962-1965гг. Технология демонтажа опор.

Таблица 5

Шифр опоры (Рис. 2)	Масса Р, т	Высота центра тяжести	Габаритные размеры, м					N технологической карты монтажа оп.
			A	B	H	H1	H2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ОПОРЫ ВЛ 110 кВ								
ЦП-4	3,37	13,5	2,9	2,4	29,4	19,0	-	КД-1-1-02:
ЦП4-1	3,01	12,0	2,5	2,1	25,9	15,5	-	КД-1-1-01:
ЦП4-2	2,45	10,0	2,0	1,7	21,2	10,9	-	То же :
ЦП-6	4,0	15,5	2,9	2,4	33,0	19,0	-	КД-1-1-02:
ЦП6-1	3,6	14,0	2,5	2,1	29,5	15,5	-	То же :
ЦП-8	4,2	15,0	2,9	2,4	33,0	19,0	-	-- " -- :
ЦП8-1	3,8	13,5	2,5	2,1	29,5	15,5	-	-- " -- :
ЦУ-2	6,53	12,0	6,1	6,1	25,3	13,7	-	-- " -- :
ЦУ2-2	5,69	11,0	5,5	5,2	22,5	10,8	-	-- " -- :
ЦУ-4	7,12	12,5	6,1	6,1	25,3	13,7	-	-- " -- :
ЦУ4-2	6,13	10,5	5,2	5,2	22,5	10,8	-	-- " -- :
ЦУ6-3	8,13	12,5	6,1	6,1	25,3	13,7	-	КД-1-1-04:
ОПОРЫ ВЛ 220 кВ								
ЦП 27	6,99	19,0	5,12	3,16	42,2	22,5	-	КД-1-1-01:
ЦП 23	4,78	15,5	4,79	2,99	36,0	25,5	-	КД-1-1-02:
ЦУ 33	7,43	14,0	8,1	8,1	30,2	23,2	-	КД-1-1-04:
ЦУ 35	14,93	15,0	8,1	8,1	30,2	23,2	-	КД-1-1-02:
ЦУ 35-2	10,18	11,0	6,07	6,07	20,7	13,7	-	То же :
ЦУ 37	11,09	14,7	8,1	8,1	34,2	23,2	-	КД-1-1-04:

1	2	3	4	5	6	7	8	9
ЦУ 37-2	7,57	11,3	6,07	6,07	24,7	13,7	-	КД-1-1-01
ЦУ 39	22,61	18,0	8,1	8,1	41,7	20,2	-	КД-1-1-02
ЦУ 39-2	18,63	14,0	6,36	6,36	32,2	10,7	-	То же
ЦН-26	6,46	19,4	5,12	3,16	40,8	22,5	-	КД-1-1-03
ЦПУ-32	8,97	19,5	5,12	3,16	42,2	22,5	-	То же

Габаритно-весовая характеристика одноцепных и двухцепных стальных свободностоящих промежуточных и анкерно-угловых неунифицированных опор. Технология демонтажа опор.

Таблица 6

: N рисунка : : наимен. : : опоры : : (Рис. 4) :	: Масса : : Р, т :	: Высота : : центра : : тяжести : : Нц. т, м :	: Габаритные размеры, м :					: N техноло- : : гической : : карты де- : : монтажа оп :
			: А :	: Б :	: Н :	: Н1 :	: Н2 :	
: ОПОРЫ ВЛ-110 кВ :								
: Рис. 4а : : Промежут. : : опора типа : : "Рюмка" :	: 1,79 :	: 6,8 :	: 1,3 :	: 1,3 :	: 15,6 :	: 13,7 :	: - : : КД-1-1-01 :	
: Рис. 4б : : Анкерная : : опора типа : : "Рюмка" :	: 2,97 :	: 5,8 :	: 1,3 :	: 1,3 :	: 15,75 :	: 12,7 :	: - : : КД-1-1-01 :	
: Рис. 4в Уг- : : ловая опора : : портално- : : типа :	: 4,37 :	: 7,9 :	: 5,0 :	: 0,54 :	: 15,76 :	: 12,7 :	: - : : КД-1-1-02 :	
: Рис. 4г Про- : : межут. опора : : узкобазая : : типа "Обрат : : ная елка" :	: 3,0 :	: 13,0 :	: 1,7 :	: 1,7 :	: 23,8 :	: 15,1 :	: - : : КД-1-1-02 :	
: Рис. 4д Про : : межут. опора : : широкобазая : : типа "Обрат : : ная елка" :	: 3,5 :	: 12,5 :	: 3,5 :	: 3,5 :	: 23,8 :	: 15,1 :	: - : : КД-1-1-02 :	
: Рис. 4е Ан- : : керная ши- : : рокобазая : : оп. типа "Об : : ратная елка" :	: 7,0 :	: 13,6 :	: 4,2 :	: 4,2 :	: 23,6 :	: 13,6 :	: - : : КД-1-1-03 :	
: Рис. 4ж Про : : межут. опора : : двухцепная : : узкобазая :	: 2,7 :	: 11,0 :	: 1,4 :	: 1,4 :	: 25,0 :	: 15,0 :	: - : : КД-1-1-01 :	
: Рис. 4з : : Анкерная : : двухцепная : : опора :	: 6,0 :	: 11,0 :	: 3,8 :	: 3,8 :	: 25,0 :	: 13,5 :	: - : : КД-1-1-02 :	
: ОПОРЫ ВЛ-220 кВ :								
: Рис. 4а Про : : межут. опора : : типа "Рюмка" :	: 4,61 :	: 15,0 :	: 2,2 :	: 2,2 :	: 28,5 :	: 25,3 :	: - : : КД-1-1-02 :	
: Рис. 4б : : Анкерная : : опора типа :	: 11,69 :	: 13,5 :	: 2,5 :	: 2,5 :	: 28,3 :	: 22,2 :	: - : : КД-1-1-02 :	

КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ ТРУДА И МАШИННОГО ВРЕМЕНИ

Таблица 7

: Опора : : массой : : до, т :	: Наимено- : вание : : работ :	: Ед. : изм. :	: Объем : : работ :	: Обоснование : : норм (ЕНиР, : НИР) :	: Норма времени на :		: Затраты труда :	
					: эл.лин., : : чел./час :	: маш., : : маш./час :	: эл.лин. : : чел./час :	: маш. : : маш./час :
: 1 :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :	: 8 :	: 9 :
: 2 :	:	:	: 1/2 :	: НИР сборник 8 :	: 7,5/0,6 :	: 1,5/0,2 :	: 8,7 :	: 1,9 :
: 3 :	:	:	: 1/3 :	: \$14, табл. 2 :	: 7,5/0,6 :	: 1,5/0,2 :	: 9,3 :	: 2,1 :
: 4 :	:	:	: 1/4 :	: стр. 1, 2 :	: 7,5/0,6 :	: 1,5/0,2 :	: 9,9 :	: 2,3 :
: 5 :	:	:	: 1/5 :	:	: 7,5/0,6 :	: 1,5/0,2 :	: 10,5 :	: 2,5 :
: 6 :	: Демонтаж :	: 1 опора :	: 1/6 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 14,2 :	: 8,4 :
: 7 :	: опоры :	: 1 тонна :	: 1/7 :	: НИР сборник 8 :	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 15,3 :	: 9,0 :
: 8 :	:	:	: 1/8 :	: \$14, табл. 2 :	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 16,4 :	: 9,6 :
: 9 :	:	:	: 1/9 :	: стр. 3, 4 :	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 17,5 :	: 10,2 :
: 10 :	:	:	: 1/10 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 18,6 :	: 10,8 :
: 11 :	:	:	: 1/11 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 19,7 :	: 11,4 :
: 12 :	:	:	: 1/12 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 20,8 :	: 12,0 :
: 13 :	:	:	: 1/13 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 21,9 :	: 12,6 :
: 14 :	:	:	: 1/14 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 23,0 :	: 13,2 :
: 15 :	:	:	: 1/15 :	:	: 7,75/1,08 :	: 4,65/0,62 :	: 24,1 :	: 13,8 :

продолжение таблицы 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9
16			1/16	НИР сборник 8 \$14, табл. 2	7,75/1,08	4,65/0,62	25,8	14,4
17			1/17	стр. 3, 4	7,75/1,08	4,65/0,62	26,3	15,0
18			1/18		8,00/0,89	4,80/0,51	24,0	14,0
19	Демонтаж	1 опора	1/19	НИР сборник 8	8,00/0,89	4,80/0,51	24,9	14,5
20	опоры	1 тонна	1/20	\$14, табл. 8	8,00/0,89	4,80/0,51	25,8	15,0
21			1/21	стр. 5, 6	8,00/0,89	4,80/0,51	26,7	15,5
22			1/22		8,00/0,89	4,80/0,51	27,6	16,0
23			1/23		8,00/0,89	4,80/0,51	28,5	16,5
24			1/24		8,00/0,89	4,80/0,51	29,4	17,0
25			1/25		8,00/0,89	4,80/0,51	30,3	17,5

Конкретный шифр опоры, масса которой соответствует величине графы 1, следует смотреть в "Общей части" сборника, таблицу 1-6.

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

Таблица 6

Опора массой до, т	Наимено- вание процесса	Ед. изм.	Объем работ	Затраты труда		Принятый состав звена	Продол- жительность чел/см
1	2	3	4	5 эл. лин. чел/час	6 маш. маш/час	7	8
2				8,7	1,9	эл. лин:	1,8/0,22
3	Демонтаж			9,3	2,1	браз- 1	
4	опоры	1 опора	1 опора	9,9	2,3	браз- 2	1,9/0,24
5				10,5	2,5	маш.крана:	2,0/0,25
6				14,2	8,4	браз- 1	2,2/0,27
7				15,3	9,0	эл. лин:	2,8/0,35
8				16,4	9,6	браз- 1	3,0/0,38
9	Демонтаж			17,5	10,2	браз- 2	3,3/0,41
10	опоры	1 опора	1 опора	18,6	10,8	браз- 2	3,5/0,43
11				19,7	11,4	маш.крана:	3,7/0,46
12				20,8	12,0	браз- 1	3,9/0,49
13				21,9	12,6	браз- 2	4,1/0,51
14				23,0	13,2	тракторист	4,3/0,54
15				24,1	13,8		4,5/0,56
							4,7/0,59

продолжение таблицы 8

1	2	3	4	5	6	7	8
16				25,2	14,4		5,0/0,63
17				26,3	15,0	эл. лин:	5,2/0,65
18				24,0	14,0	браз- 1	4,8/0,6
19	Демонтаж опоры	1 опора	1 опора	24,9	14,5	браз- 2 Зраз- 2	5,0/0,63
20				25,8	15,0	маш. крана:	5,1/0,64
21				26,7	15,5	браз- 1	5,3/0,66
22				27,6	16,0	тракторист	5,5/0,69
23				28,5	16,5	браз- 2	5,6/0,7
24				29,4	17,0		5,8/0,73
25				30,3	17,5		6,0/0,75

Конкретный шифр опоры, масса которой соответствует величине графы 1, следует смотреть в "Общей части" сборника, таблица 1-6.

ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
на выполнение полного комплекта работ на демонтаж одной опоры
Таблица 9

: Наименование и величина показателя на одну опору :				
:-----:-----:-----:-----:-----:				
Опора	Нормативные	Нормативные	Продолжительность	Выработка
массой до,	затраты труда	затраты труда	выполнения работ,	эвена за
т	электрوليнейщ:	машинистов	смен	смену,
	чел/час.	маш/час.		опор/смен:
1	2	3	4	5
:-----:-----:-----:-----:-----:				
2	8,7	1,9	0,22	4,55
3	9,3	2,1	0,24	4,2
4	9,9	2,3	0,25	4,0
5	10,5	2,5	0,27	3,7
6	14,2	3,4	0,35	2,7
7	15,3	3,0	0,38	2,63
8	16,4	3,6	0,41	2,44
9	17,5	10,2	0,43	2,33
10	18,6	10,8	0,46	2,17
11	19,7	11,4	0,49	2,04
12	20,8	12,0	0,51	1,96
13	21,9	12,6	0,54	1,85
14	23,0	13,2	0,56	1,79
15	24,1	13,8	0,59	1,69
16	25,2	14,4	0,63	1,59
17	26,3	15,0	0,65	1,54
18	24,0	14,0	0,6	1,67
19	24,9	14,5	0,63	1,59
20	25,8	15,0	0,64	1,56
21	26,7	15,5	0,66	1,52
22	27,6	16,0	0,69	1,45
23	28,5	16,5	0,70	1,43
24	29,4	17,0	0,73	1,37
25	30,3	17,5	0,75	1,33

Конкретный шифр опоры, масса которой соответствует величине в графе 1 данной таблицы, следует смотреть в "Общей части" сборника таб. 1

Рис. 1. Одноцепные стальные свободностоящие промежуточные и анкерно-угловые опоры унификации 1962-1965 годов и 1968-1970 годов




Рис. 2. Двухцепные стальные свободностоящие промежуточные и анкерно-угловые опоры унификации 1962-1965 годов и 1968-1970 годов




Рис. 3. Одноцепные стальные промежуточные опоры на оттяжках унификации 1968-1970 годов




Рис. 4 Одноцепные и двухцепные стальные свободно-стоящие промежуточные и опорно-угловые несущие стальные опоры











Рис. 5 Стреловка опоры Узел I (в сечении)

1. Стрел кольцевой ССК1
 2. Подкладка инвентарная
 3. Брус деревянный по сечению угла
- Проволока вязальная ф3-4мм

Брус привязать проволокой







Рис. 6 Узел II Стреловка опоры

1. Стрел кольцевой ССК1
2. Брус деревянный по сечению угла
3. Проволока вязальная ф3-4мм



Брус до низа опоры

Рис. 7 Узел II
Закрепление расчалки за низ
опоры




- 1 Трос с двумя петлями „уздечка“
- 2 Трос с двумя петлями
- 3 Скоба СК-7-1А
- 4 Скоба СК-12-1А
- 5 Брус деревянный по сечению уголка
- 6 Инвентарная подкладка
- 7 Проволока $\phi 3-4$ мм

Диаметр тросов и их длина даны в таблице 2
Техкарты КД-1-1-01, 02, 03

Рис. 7а Узел ПТ


Закрепление тросовой оттяжки за низ опоры



- 1 Строп двухпетлевой СКП1 (уздечка)
- 2 Трос с двумя петлями оттягивание опоры
- 3 Скоба СК-7-1А
- 4 Скоба СК-12-1А
- 5 Брус деревянный по сечению уголка
- 6 Инвентарная подкладка
- 7 Проволока $\phi 3-4$ мм

Диаметр троса, канатов, грузоподъемность стропы и их длина даны в таблице 2 техкарты КД-1-1-02, 03

Рис. 8 Узел II (в сечении)
Закрепление тягового
и тормозного тросов



Деревянные
брусья при-
вязать про-
волокой
φ3-4 мм

- 1 Тяговый трос
 - 2 Скоба СК-16-1А
 - 3 Строп СК1П (уздечка)
 - 4 Скоба СК-12-1А
 - 5 Брус деревянный по сечению уголка
 - 6 Строп СК1П (уздечка)
 - 7 Тормозной трос
- Проволока вязальная φ3-4мм

Диаметр тросов, грузоподъемность стропов и их длина даны в таблице техкарты КА-1-104,05

Узел I






Рис. 9 Закрепление монтажного шарнира

1. Шарнир монтажный

Узел VI
Рис. 10

Закрепление подвешенного блока
и подтягивание крюка автокрана.



1 - Блок монтажный, БМ-1,
г.п. = 1 т·с

2 - Скоба, СК-7-1А


3 - Строп кольцевой

4 - Трос для подтягивания
крюка автокрана к месту
строповки

5 - Подкладка деревянная

6 - Брус деревянный

Рис. 11. Закрепление отводного блока
Узел VII.



- 1 - Блок отводной, БМ-1, г.п. 1т
- 2 - Скоба
- 3 - Строп кольцевой
- 4 - Трос для подтягивания крюка крана
- 5 - Подкладка инвентарная
- 6 - Брус деревянный

ТИПОВАЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА

КД - 1 - 1 - 06

Демонтаж промежуточных и анкерно-
угловых стальных опор ВЛ 110-220 кВ
поворотом через монтажные шарниры с
применением монтажной стрелы

МОСКВА, 1992г.

1. Область применения.

Технологическая карта разработана на демонтаж промежуточных и анкерно-угловых стальных опор ВЛ 110-220 кВ.

Карта рекомендуется для применения при разработке проектов производства работ на реконструкцию ВЛ 110-220 кВ в части демонтажа опор.

В состав работ, рассматриваемых картой входят:

- оснастка монтажной стрелы такелажом и установка ее в исходное положение;
- закрепление такелажа на опоре;
- установка монтажных шарниров;
- демонтаж опоры;
- демонтаж монтажной стрелы.

2. Организация и технология производства работ.

2.1. Организация работ

2.1.1. Перегнать строительные механизмы на трассу ВЛ к демонтируемой опоре;

2.1.2. Вывезти такелаж и монтажную стрелу к месту производства работ;

2.1.3. Обеспечить бригаду необходимым такелажом и инструментом;

2.1.4. Ознакомить всех членов бригады с методами производства работ и мероприятиями по технике безопасности в соответствии с разделом 9 "Общей части" сборника.

2.2. Технология производства работ.

Подъем монтажной стрелы (Рис.1, стр.96)

2.2.1. Автокраном выложить монтажную стрелу на грунт в соответствии с чертежом, рис.1, стр.96.

2.2.2. На оголовке стрелы закрепить троса по узлу 1, рис.4, стр.99.

2.2.3. Подняться на опору, определить и подготовить место закрепления тягового и тормозного ("возжей") тросов. Место закрепления предварительно определить в узле схождения раскосов с поясом опоры. При этом отступать от размера "Истр" таблицы 1 возможно не более чем на (+)1,5 метра.

2.2.4. Закрепить на опоре монтажный блок и запосовать в него капроновый канат. Узел V, рис.8, стр.103.

2.2.5. Установить автокран в рабочее положение в соответствии с данными таблицы 1.

2.2.6. Застропить монтажную стрелу по узлу IV, рис.7, стр.102 и поднять ее в исходное положение для демонтажа опоры, при этом, низ стрелы должен опуститься на опорные узлы в прямых, узел VI, рис.9, стр.104.

2.2.7. С помощью капронового каната через монтажный блок поднять вручную и закрепить на опоре тяговый и тормозные троса по узлу III, рис.6, стр.101 и монтажные расчалки для порталных опор на оттяжках.

2.2.8. Опустить монтажную стрелу до зависания ее на "возжах", расстропить кран и вывезти автокран из монтажной зоны.

2.2.9. Закрепить низ монтажной стрелы за подножки опоры стропами поз.2, узел VI, рис.9, стр.104.

2.2.10. Для тяжелых опор в качестве тормозного якоря установить бульдозер. Отвал бульдозера должен быть опущен и упираться в стенку траншеи. Для более легких опор в качестве тормозного якоря использовать трактор.

2.2.11. Одну нитку тормозного троса поз.7, рис.1, стр.96 с уравнительного блока зацепить за бульдозер(трактор) другую за тормозной трактор.

Установка монтажных шарниров (рис.2, стр.97)

2.2.12. Освободить опору от крепления с фундаментом, отвернув гайки с анкерных болтов. В случае затруднения отвинчивания гаек, последние облить жидкостью "Разрыхлитель ржавчины у болтов (винтов, шурупов)", производитель Медицинская химия "Medikemia", Венгрия.

При отсутствии такой жидкости, анкерный болт и гайку обернуть на несколько часов ветошью, смоченную в керосине. Если гайки "прихвачены" — сваркой, последнюю срубить.

2.2.13. Трактором, находящимся со стороны монтажной стрелы, тросом поз.14,5 наклонить опору в положение достаточное для установки монтажных шарниров при этом, слабина тягового троса поз.9,11 должна быть выбрана.

2.2.14. Забить вручную деревянный брус (подкладку) между подножником и башмаком опоры.

2.2.15. Установить монтажный шарнир на подножнике и башмаке опоры, свободных от подкладки.

2.2.16. Выбить деревянный брус (подкладку) и установить монтажный шарнир на втором подножнике и башмаке опоры.

Демонтаж опоры (рис.3, стр.98)

2.2.17. Перед непосредственным демонтажом опоры проверить состояние тросов, монтажных шарниров и положение опорных узлов монтажной стрелы в прямках.

2.2.18. Зацепить тяговый трос за трактор поз.1 и ходом его перевести опору из положения 1 в положение 2 (опора занимает положение неустойчивого равновесия).

Внимание! При подходе опоры к положению 2 в работу вступают механизмы на тормозе, при этом троса поз.5,6,8 должны быть на одной прямой.

2.2.19. При переходе опоры положения 2, монтажная стрела должна вступить в работу (начало действия сжимающего усилия в монтажной (стреле), тяговый трос поз.11 отцепить от трактора, последний перегнуть на торможение (опускание опоры) и установить его цугом с трактором на тормозе.

2.2.20. Ходом тракторов назад опустить опору на грунт, положение 3

Демонтаж монтажной стрелы.

2.2.21. Продолжить ход тракторов назад и опустить монтажную стрелу на опору.

2.2.22. Отсоединить троса "вожжей" от опоры.

2.2.23. Автокраном сложить вместе обе стойки монтажной стрелы, застропить выше центра тяжести, автокраном снять стрелу с опоры и опустить ее на грунт.

Демонтаж монтажных шарниров и такелажа.

2.2.24. Автокраном приподнять башмаки опоры до появления слабины в осях шарниров и вынуть оси.

2.2.25. Разболтить и снять верхнюю половину шарниров с башмаков опоры, после чего демонтировать нижние части шарниров с подножников.

2.2.26. Демонтировать такелажные троса с опоры и монтажной стрелы.

Исходные данные для подъема монтажной стрелы

Таблица 1

Опора				Стрела			Кран			
Наименование основных средств	Шифр опоры	Нстр, м	Масса, Р, т Нц. т., (м)	Расстояние от оголовка стрелы до точки строповки, с(м)	Расстояние от подножников до опорной части стрелы, L3(м)	Расстояние от оси вращения крана до точки строповки, d(м)	Расстояние от начального вылета стрелы автокрана, Rн(м)	Конечный вылет стрелы автокрана, Rк(м)	Высота подъема груза, Нпр, (м)	Г.п. автокрана при Rк
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Кран авт:										
СМК-10										
Лстр=16м:			3,4							
Стрела :У110-2+14:	24,5		-----	3	1	5,3	5,3	8,5	14,4	2,15
монтажн.:			12,0							
СМ-22-30:										
То же :УС110-7+:			3,4							
+14	23,0		-----	3	1	5,3	5,3	8,5	12,8	2,15
			12,0							
- " - :УС110-8	25,5		-----	3	1	5,3	5,3	8,5	15,2	2,15
			12,0							
- " - :У220-2,	23,5		-----	3	1	5,3	5,3	8,5	15,2	2,15
:У220-2т			12,0							
Кран авт:										
СМК-10 :У220-2+5,			4,1							
Лстр=13м:У220-2т+5:	22,0		-----	3	1	4,8	4,8	8,0	11,2	2,4
Стрела :			16,0							
монтажн.:										
СМ-22-30:										

продолжение 2 таблицы 1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
: Кран авт:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
: СМК-10 :	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
: Лстр=16м:	:	:	3,4	:	:	:	:	:	:	:
: Стрела : ЦП-21 :	23,0	:	-----	3	1	5,3	5,3	8,5	13,6	2,15
: монтажн. :	:	:	16,0	:	:	:	:	:	:	:
: СМ-22-30:	:	:	:	:	:	:	:	:	:	:
:	:	:	3,4	:	:	:	:	:	:	:
: То же : ЦПУ-30,31:	23,0	:	-----	3	1	5,3	5,3	8,5	13,8	2,15
:	:	:	12,0	:	:	:	:	:	:	:

продолжение 2 таблицы 2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Стрела		16,68											
монтажн. ЦУ-39-2		-----	18,35	13,64	0	18,04	0	17,6	0	17,6	4,62	70	70
СМ-22-30		14											
Трактор													
То же	ЦП-21	4,049											
		-----	4,45	2,88	0	4,18	0	6,6	0	7,04	0	70	50
		20											
	ЦПУ-30	6,31											

		21											
		-----	6,94	4,4	0	7,48	0	12,32	0	13,2	0	70	50
	ЦПУ-31	6,63											

		21											

3. Материально-технические ресурсы.

Потребность в механизмах, материалах, оборудовании и приспособлениях на одну бригаду дана в таблице 3.

Таблица 3

№ п/п	Наименование	Марка, техническая характеристика, ГОСТ, N чертежа	Кол., шт.	Назначение
1	2	3	4	5
1	Кран автомобильный	СМК-10 со стрелой L=13м и L=16м	1	Подъем и демонтаж монтажной стрелы
2	Бульдозер	ДЗ-109 В	1	Тормозной якорь
3	Трактор гусеничный	Т-130М	2	Опускание и тормож. оп
4	Автомашина	ЗИЛ-131	1	Перевозка рабочих
5	Стрела монтажная	H=22м, Г.п. 30тс черт. N170.28.00.000	1	Опускание опоры
6	Стрела монтажная	H=30м, Г.п. 30тс черт. N164.27.00.000	1	То же
7	Шарнир монтажный	черт. N 16798.01.00.000	2компл.	Поворот опоры
7а	Шарнир монтажный	черт. N 16798.02.00.000	2компл.	То же для оп. УС220-6, 6
8	Трос тормозной "вожжи"	13,5-Г-I-H-1570(160) ГОСТ 7668-80	2куска	Для опоры ЦП-21, L=33м
		18,0-Г-I-H-1570(160) То же	То же	Для опор: ЦПУ-30, 31, L=34м
		23,5-Г-I-H-1570(160) - " -	" -	Для опоры УС110-8, L=40м; У220-2, У220-2т, L=43,5м
		27,0-Г-I-H-1570(160) - " -	" -	Для опор: У110-2+14, L=55м; УС110-7+14, L=52м; УС220-6, УС220-6т, L=67,5м; ЦУ-39-2, L=53м; У220-2+5, У220-2т+5, L=53м
		29,0-Г-I-H-1570(160) - " -	" -	Для опор: У220-2+9, У220-2т+9, L=79м
		31,0-Г-I-H-1570(160) - " -	" -	Для опоры ЦУ-39, L=73,5м

1	2	3	4	5
9	Трос тормозной от стрелы к блоку	18,0-Г-I-N-1570(160) ГОСТ 7668-80, L=40м	1	Для опоры ЦП-21,
		23,5-Г-I-N-1570(160)	То же	Для опор: ЦПУ-30,31
		25,5-Г-I-N-1570(160)	" "	Для опор: У220-2+5, У220-2т+5
		27,0-Г-I-N-1570(160)	" "	Для опоры ЦУ-39-2, УС220-6, УС220-6т
		31,0-Г-I-N-1570(160)	" "	Для опор: УС110-8, У220-2, У220-2т, У220-2+9, У220-2т+9
		33,0-Г-I-N-1570(160)	" "	Для опор: ЦУ-39, У110-2+14, УС110-7+14
		34,5-Г-I-N-1570(160)	" "	Для опор: У220-2+14, У220-2т+14
10	Трос тормозной от блока к трактору	18,0-Г-I-N-1570(160) ГОСТ 7668-80	1	Для опоры ЦП-21 L=35м
		23,5-Г-I-N-1570(160)	1	Для опор: ЦПУ-30,31, L=37м
		25,5-Г-I-N-1570(160)	1	Для опор: У220-2+5, У220-2т+5, L=41м
		27,0-Г-I-N-1570(160)	1	Для опоры ЦУ-39-2, L=56м; УС220-6, УС220-6т, L=44м
		31,0-Г-I-N-1570(160)	1	Для опор: УС110-8, L=55,5м; У220-2, У220-2т, L=50,5м; У220-2+9, У220-2т+9, L=44м
		33,0-Г-I-N-1570(160)	1	Для опор: ЦУ-39, L=42,5м; У110-2+14, L=64м, УС110-7+14, L=69м
		34,5-Г-I-N-1570(160)	1	Для опор: У220-2+14, У220-2т+14, L=46,5м
11	Трос тяговый от опоры к промывочному	11,5-Г-I-N-1570(160) ГОСТ 7668-80, L=15м	1	Для опор: ЦП-21, ЦПУ-30,31, УС110-8, УС110-7+14
		13,5-Г-I-N-1570(160)	1	Для опор: У220-2, У220-2т, УС220-6, УС220-6т


1	2	3	4	5
:	:	: 15,0-Г-I-H-1570(160)	: 1	: Для опор: ЦУ-30-2,
:	:	: ГОСТ 7668-80, L=15м	:	: У110-2+14, У220-2+5,
:	:	:	:	: У220-2т+5
:	:	:	:	:
:	:	: 16,5-Г-I-H-1570(160)	: То же	: Для опор: ЦУ-39,
:	:	: - " -	:	: У220-2+9,
:	:	:	:	: У220-2т+9,
:	:	:	:	: У220-2+14,
:	:	:	:	: У220-2т+14
:	:	:	:	:
12	: Трос тягивый от	: 15,0-Г-I-H-1570(160)	: -"-	: Для опор: ЦПУ-30, 31,
:	: промзвена к	: ГОСТ 7668-80	:	: ЦП-21, L=66,5;
:	: трактору	:	:	: УС110-8, L=67,5м
:	:	:	:	:
:	:	: 18,0-Г-I-H-1570(160)	: -"-	: Для опор: У220-2,
:	:	: - " -	:	: У220-2т, L=66,5м
:	:	:	:	:
:	:	: 20,0-Г-I-H-1570(160)	: -"-	: Для опор: ЦУ-39-2,
:	:	: - " -	:	: L=64,5м; У110-2+14,
:	:	:	:	: L=67м; УС110-7+14,
:	:	:	:	: L=66,5м; УС220-6,
:	:	:	:	: L=66м
:	:	:	:	:
:	:	: 22,0-Г-I-H-1570(160)	: -"-	: Для опор: ЦУ-39,
:	:	: - " -	:	: L=67,5м; У220-2+5,
:	:	:	:	: У220-2т+5, L=66м;
:	:	:	:	: У220-2+9, У220-2т+9,
:	:	:	:	: L=67,2м
:	:	:	:	:
:	:	: 23,5-Г-I-H-1570(160)	: -"-	: Для опор: У220-2+14,
:	:	: - " -	:	: У220-2т+14, L=69м
:	:	:	:	:
14	: Строп кольцевой	: СКК1-1,0/800	: 1	: Закрепление блока
:	:	:	:	: БМ-1
:	:	:	:	:
15	: Трос для установки	: 9,7-Г-I-H-1570(160)	: 1	:
:	: монтажных шарниров:	: ГОСТ 7668-80	:	:
:	: от опоры к промзве-	: L=40м	:	:
:	: ну "уздечка"	:	:	:
:	:	:	:	:
16	: То же	: 13,5-Г-I-H-1570(160)	: 1	:
:	: от промзвена к	: ГОСТ 7668-80	:	:
:	: трактору	: L=60м	:	:
:	:	:	:	:
17	: Уголок 160 к 14,	:	:	: Удержание стрелы от
:	: L=800мм	:	: 6	: сдвига
:	:	:	:	:
18	: Строп двухпетлевой:	: СКП1-4,5/1500	: 1	: Подъем монтажной
:	:	: ГОСТ 25573-82	:	: стрелы
:	:	:	:	:
19	: Блок монтажный	: БМ-1 г.п.1т.с.	: 1	: Подъем тросов на опору
:	:	:	:	:
20	: Блок монтажный	: М1Р-12р (реконструиро-	: 1	: Уравнительный блок
:	:	: ванный) г.п.24т.с.	:	:
:	:	: черт. КД - 4-Г-06. ЛИСТ 105	:	:
:	:	:	:	:

продолжение 3 таблицы 3

1	2	3	4	5
21	: Произведено :	: Г.п.Ст.с. : черт. N26.0111-ППР.102	: 2	: Соединение "уздечки" : с одинарным тросом
22	: Скоба	: СК-16-1А	: 9	:
23	: Балон с кислородом:		: 1	: Срезание анкерных болт.
24	: Балон с пропаном :		: 1	: То же
25	: Газовая горелка со: : шлангами :		: 1 компл:	: - " -
26	: Каска защитная	: ГОСТ 12.4.087.84	: 8	: Защита от ударов
27	: Подшлемник :		: 8	: То же
28	: Пояс предохрани- : тельный :	: ГОСТ 12.4.089.80	: 2	: Страховка при работе : на высоте
29	: Рукавицы х/б :	: Тип "Г", : ГОСТ 12.4.010-80	: 16	: Защита рук от травм :
30	: Аптечка : индивидуальная :	: ГОСТ 23267-78	: 1	: Оказание первой помо- : щи
31	: Бак-термос для : воды с кружкой :	: ТУ 34-594-70 : Емкость 20 л	: 1	:

В перечень материально-технических ресурсов не включен инструмент, предусмотренный нормоконспектом для производства специальных работ по сооружению ВЛ 35-750 кВ. Раздел 1. Монтаж опор. Куйбышев, 1990г.

Рис. 1. Подъем монтажной стрелы.





- 1 - Кран автомобильный СМК-10
- 2 - Стрела монтажная
- 3 - Блок монтажный БМ-1
- 4 - Строп
- 5 - Трос тормозной "важнич"
- 6 - Трос тормозной от стрелы к блоку
- 7 - Трос тормозной от блока к трактору
- 8 - Строп для удержания монтажной стрелы
- 9 - Скоба

- 10 - Трос тяговый от опоры к промзвене "чедечка"
 - 11 - Трос тяговый от промзвена к трактору
 - 12 - Канат капроновый
 - 13 - Блок монтажный М1Р-12
- Бульдозер ДЗ-109 В

Примечание. Исходные данные подъема монтажной стрелы даны в таблице 1, стр. 86-88



- 97 -
Рис. 2 Установка шарниров



- 1, 2 - Трактор
- 3 - Стрела монтажная
- 4 - Шарнир монтажный
- 5 - Трос тормозной "вонжи"
- 6 - Трос тормозной от стрелы к блоку
- 7 - Блок монтажный М1Д-12
- 8 - Трос тормозной от блока к трактору

- 9 - Трос тяговый от опоры к промзвону "уздечка"
- 10 - Промзвон
- 11 - Трос тяговый от промзвона к трактору
- 12 - Стрел для удержания монтажной стрелы
- 13 - Скоба
- 14 - Трос "уздечка" для установки шарниров
- 15 - Трос для установки шарниров от промзвона к трактору

Рис.3 Демонтаж олоды с применением монтажной стрелы.




- 1 - Трактор
- 2 - Бильбазер
- 3 - Стрела монтажная
- 4 - Шарнир монтажный
- 5 - Трос тормозной "вонши"
- 6 - Трос тормозной от стрелы и блока
- 7 - Блок монтажный МП-12

- 8 - Трос тормозной от блока к трактору
- 9 - Трос тяговый от олоды и промзвена
- 10 - Промзвено
- 11 - Трос тяговый от промзвена к трактору

Примечание. Исходные данные для демонтажа олоды даны в таблице 2, стр.88-89


Рис. 4. Закрепление тросов на оголовке стрелы.
Узел I.



- 1 - Стрела монтажная
- 2 - Трос тормозной "Возжи"
- 3 - Трос тормозной от стрелы к блоку



Рис. 5. Запасовка тросов в выравниватель
блок.

Узел II.




- 1 - блок монтажный М1Р-12
- 2 - трос тормозной от блока к трактору
- 3 - трос тормозной от стрелы к блоку

Рис. 6. Закрепление тросов на опоре.
Узел III





- 1 - трос тяговый от опоры к промзвене "избечка"
- 2 - скоба
- 3 - промзвено
- 4 - трос тяговый от промзвена к трактору
- 5 - трос тормозной "вожжи"

Рис. 7. Подъем монтажной стрелы
Узел IY




- 1 - кран автомобильный
- 2 - стрела монтажная
- 3 - строп

Рис. 8. Заделывание подвесного блока на опорах
Часть В



- 1 - Блок монтажный, БМ-1, ал.-ст.
- 2 - Скоба
- 3 - Уголок стальной
- 4 - Канат капроновый
- 5 - Подкладка цинквенная
- 6 - Брус деревянный

Рис. 9 Удержание монтажной стрелы
от сдвига
Узел Vj



- 1 - стрела монтажная
- 2 - уголок, 160×14, L=800

