


ГОССТРОЙ СССР  
Г л а в п р о м с т р о й п р о е к т  
СОЮЗСАНТЕХПРОЕКТ  
Государственный проектный институт  
САНТЕХПРОЕКТ

УТВЕРЖДАЮ:

Главный инженер  
ГПИ Сантехпроект

 Ю.И. Шиллер

РЕКОМЕНДАЦИИ  
по гидравлическому расчету трубопроводов  
систем холодного, горячего водоснабжения  
и канализации зданий

БЗ-60

Рекомендации разработаны техническим отделом ГПИ Сантехпроект и являются обязательными для применения в системе "Союзсантехпроект", а также продолжают и дополняют "Рекомендации по определению расчетных расходов холодной, горячей воды и стоков в системах внутреннего водопровода и канализации зданий " БЗ-53, выпущенные институтом ГПИ Сантехпроект в 1977 г.



Государственный проектный институт Сантехпроект  
Главпромстройпроекта Госстроя СССР  
(ГПИ Сантехпроект), 1979.

## СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
1. Общая часть . . . . .	4
2. Определение расходов воды и стоков. . . . .	4
3. Гидравлический расчет трубопроводов . . . . .	12
4. Приложения:	
Приложение 1. Гидравлический расчет и определение потерь давления в трубопроводах систем холодного водоснабжения $P_{\text{хол.}} = 0,28$ . . . . .	17
Приложение 2. Гидравлический расчет и определение тепловых потерь трубопроводами системы горячего водоснабжения $P_{\Sigma} = 0,35$ . . . . .	22
Приложение 3. Гидравлический расчет канализационного выпуска № 1 . . . . .	26
Приложение 4. Гидравлический расчет канализационного выпуска № 2 . . . . .	28
Приложение 5. Таблицы для гидравлического расчета стальных труб систем горячего водоснабжения . . . . .	30
Приложение 6. Рисунки I+6 . . . . .	45

## 1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

1.1. "Рекомендации по гидравлическому расчету трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и канализации зданий" распространяются на проектирование внутреннего водопровода, горячего водоснабжения и канализации производственных и вспомогательных зданий промышленных предприятий.

1.2. В настоящей работе приведены уточненные рекомендации по выбору диктующего прибора для систем, в которых установлены санитарные приборы разного типа, и по определению средневзвешенной величины расхода воды диктующим прибором, а также рекомендации по укрупненному определению часовых расходов холодной воды.

1.3. Работа содержит пример расчета расходов холодной, горячей воды и стоков административно-бытового корпуса промышленного предприятия, гидравлического расчета трубопроводов систем холодного, горячего водоснабжения и канализации этого здания. Подбор насосного оборудования и резервуаров для воды данной работой не рассматривался.

## 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ВОДЫ И СТОКОВ

2.1. Расчет следует начинать с определения  $Q_{0,9}$  и  $P$  для здания в целом.

2.2. До утверждения Госстроя СССР изменений и дополнений к главе СНиП II-30-76 выбор диктующего прибора следует производить, исходя из соотношения установленных санитарных приборов.

При количестве однотипных приборов 30 и более процентов от общего количества санитарных приборов, установленных в системе, расходы воды и стоков данным прибором следует принимать для проведения расчетов.

При наличии двух или трех типов санитарных приборов с количеством более 30 процентов в качестве расчетного принимается прибор с наибольшим расходом воды.

При числе однотипных приборов в системе менее 30 процентов расход воды определяется как средневзвешенная величина по формуле:

$$q_{\text{о ср.взв}} = \frac{\sum q_{\text{о}}^i \cdot N}{\sum N} \quad (I)$$

Например, имеется в здании 5 унитазов, 5 умывальников, две душевые сетки, пять писсуаров и две ножные ванны. Всего 19 приборов

$$q_{\text{о ср.взв.}} = \frac{5 \cdot 0,1 + 5 \cdot 0,07 + 2 \cdot 0,2 + 5 \cdot 0,035 + 2 \cdot 0,1}{19} = 0,086 \text{ л/с.}$$

2.3. Характеристика потребителей, обслуживаемых системами холодного, горячего водоснабжения и канализации, рассчитываемого здания:

№ п/п	Наименование	Количество	Нормы расхода воды, л/ч			
			Общий л/ч	Холодной л/ч хол.	Горячей л/ч.	Стоков л/ч
1.	Административный персонал $U_1$	50	4	2	2	4
2.	Работающие в цехах с изонтками явного тепла менее 20 ккал/ч на м <sup>2</sup> помещения $U_2$	650	0,6х 9,4	5х0,6	4,4х0,6	9,4х0,6
3.	Душевые сетки $U_3$	84	500	230	270	500

**2.4. Характеристика установленных в здании санитарных приборов**

№ п/п	Наименование	Кол-во шт.	Расход воды, л/с				Характерный расход, л/ч		Кoeffициент использ., Ки	
			Общий	Холодн.	Горячей	Стоков	Общ.	Гор.	хол.	горяч.
			<i>q<sub>общ.</sub></i>	<i>q<sub>хол.</sub></i>	<i>q</i>	<i>q<sub>ст</sub></i>	<i>Q<sub>общ.</sub></i>	<i>Q<sub>гор.</sub></i>		
1.	Душевая сетка	84	0,2	0,14	0,14	0,2	500	360	0,7	0,5
2.	Умывальник	48	0,1	0,07	0,07	0,15	180	80	0,5	0,32
3.	Ножная ванна	6	0,1	0,07	0,08	0,5	270	175	0,75	0,6
4.	Унитаз	9	0,1	0,1	-	1,6	83	-	0,23	-
5.	Писсуар	3	0,2	0,2	-	0,1	36	-	0,05	-

Всего установлено 150 приборов, из них с подводкой горячей воды - 138 шт.

2.5. Для расчета системы необходимо выбрать диктующий прибор или рассчитать средневзвешенное значение расхода воды.

В данном случае более 30 процентов от общего количества установленных приборов составляют:

душевые сетки - 56% -  $q_0=0,2$  л/с;  
 умывальники - 32% -  $q_0=0,1$  л/с.

В качестве диктующего прибора принята душевая сетка.

2.6. Определение общих расходов воды

В соответствии с рекомендациями БЗ-53 определяем вероятность действия приборов

$$P = \frac{0 \text{ ч} \cdot U}{3600 \cdot q_{0\text{общ}} N} \quad (2)$$

$$P = \frac{0,6 \cdot 650 \cdot 9,4 + 50 \cdot 4 + 84 \cdot 500}{3600 \cdot 0,2 \cdot 150} = 0,42$$

По приложению 2 главы СНиП П-30-76

$$\alpha = 19,6$$

Секундный расход воды определяем по формуле

$$q = 5 q_0 \alpha, \quad (3)$$

$$q = 5 \cdot 0,2 \cdot 19,6 = 19,6 \text{ л/с.}$$

Для определения часового расхода воды находим вероятность использования приборов в час по формуле

$$P_{\text{ч}} = \frac{P}{K_{\text{и}}} ; \quad (4)$$

$$P_{\text{ч}} = \frac{0,42}{0,7} = 0,6;$$

$$\alpha_{\text{ч}} = 24,2 \text{ (по приложению 2 главы СНиП П-30-76).}$$

Часовой расход воды определен по формуле

$$q_{\text{ч}} = 18 \cdot q_0 K_{\text{и}} \cdot \alpha_{\text{ч}}; \quad (5)$$

$$q_{\text{ч}} = 18 \cdot 0,2 \cdot 0,7 \cdot 24,2 = 60,98 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

Суточный расход воды определен из расчета двухсменной равномерной работы предприятия и одной смены работы административного персонала

$$Q_{\text{сут}} = 50 \cdot 15 + 650 \cdot 2 \cdot 0,6 \cdot 25 + 84 \cdot 500 \cdot 2 = 104,25 \text{ м}^3/\text{сут.}$$

С учетом 10% расхода воды на уборку помещений и поливку территории расход составляет 114,6 м<sup>3</sup>/сут.

Часовой расход воды может быть определен укрупненно для производственного и вспомогательного здания промышленного предприятия, как произведение нормы расхода воды в час максимального водопотребления на количество потребителей.

Для данного примера часовой расход воды составляет

$$Q_{\text{ч}} = 50 \cdot 4 + 650 \cdot 0,6 \cdot 9,4 + 84 \cdot 500 + 270 \cdot 6 = 47,49 \text{ м}^3/\text{ч.}$$

Укрупненное значение составляет несколько меньшую величину по сравнению с расходом, определенным по формуле (5), и не отражает величины пиковых нагрузок, которые могут возникнуть в системе.

Диаметр ввода водопровода в здание определен из условия скорости воды  $V \leq V_{\text{доп}}$ , 1,5 м/с.

При расходе 19,6 л/с диаметр ввода составляет 150 мм.

## 2.7. Определение расходов холодной воды

Определение расчетного расхода холодной воды ведется аналогично определению общего расхода воды.

Определяем вероятность действия приборов

$$P_{\text{ч}} = \frac{Q_{\text{ч}} \cdot \alpha}{3600 \cdot Q_{\text{сн}}} = \frac{0,6 \cdot 650 \cdot 5 + 50 \cdot 2 + 84 \cdot 230}{3600 \cdot 0,14 \cdot 150} = 0,28.$$

По приложению 2 главы СНиП П-30-76  $\alpha = 13,27$ .

Секундный расход холодной воды

$$Q_{\text{с}} = 5 \cdot Q_{\text{сн}} \cdot \alpha = 5 \cdot 0,14 \cdot 13,27 = 9,29 \text{ л/с.}$$

Вероятность использования приборов

$$P_{\text{к}} = \frac{P}{K_{\text{и}}} = \frac{0,28}{0,7} = 0,4.$$



По приложению 2 главы СНиП П-30-76  $\alpha_4 = 16,2$ .

Часовой расход воды

$$Q_4 \text{ хол} = 18 \cdot 0,14 \cdot 0,7 \cdot 16,2 = 28,58 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

## 2.8. Определение расхода горячей воды

Общее количество санитарных приборов, требующих подвода горячей воды,  $N = 138$  шт.

Диктующим прибором является душевая сетка, как и в системе холодного водоснабжения.

Вероятность действия санитарных приборов определяется по формуле, приведенной в рекомендациях БЗ-53

$$P_{\Sigma} = \frac{Q_{и4} \cdot U_1 + 0,6 Q_{и4} \cdot U_2 + Q_{и4} \cdot U_3}{3600 \cdot g \cdot N}; \quad (6)$$

$$P_{\Sigma} = \frac{2,50 + 0,6 \cdot 4,4 \cdot 650 + 270 \cdot 84}{3600 \cdot 0,14 \cdot 138} = 0,35.$$

По табл. 2 приложения 4 главы СНиП П-34-76

$$\alpha = 15,18.$$

Секундный расход воды определяется по формуле, приведенной в главе СНиП П-34-76,  $\sigma = 5g\alpha$ ; (7)

$$G = 5 \cdot 0,14 \cdot 15,18 = 10,63 \text{ л/с}.$$

Расход горячей воды в час наибольшего водопотребления определяется по формулам, приведенным в главе СНиП П-34-76,

$$G = 18 g \cdot K_{и} \cdot \alpha_4; \quad (8)$$

$$P_{\Sigma 4} = \frac{P_{\Sigma}}{K_{и}}; \quad P_{\Sigma 4} = \frac{0,35}{0,5} = 0,7; \quad \alpha_4 = 27,5; \quad (9)$$

$$G_4 = 18 \cdot 0,14 \cdot 0,5 \cdot 27,5 = 34,65 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

## 2.9. Определение циркуляционного расхода воды.

Определение расхода воды в циркуляционном стояке системы горячего водоснабжения производится в соответствии с указаниями СНиП П-34-76 по формуле:

$$G_4 = \frac{Q_n}{\Delta t}. \quad (10)$$

Для определения  $\Delta t$  принимаем температуру горячей воды на выходе из водонагревателя (расположенного в индивидуальном тепловом пункте здания)  $t_1 = 60^\circ\text{C}$ , допустимую температуру воды в местах водоразбора (п.3.8 "б")  $t_2 = 50^\circ\text{C}$ , тогда  $\Delta t = 60 - 50 = 10^\circ\text{C}$ .

Потери тепла подающими трубопроводами системы горячего водоснабжения здания  $Q_p$  следует определять при средней температуре горячей воды в системе, равной  $\frac{60 + 50}{2} = 55^\circ\text{C}$ .

Определение тепловых потерь производится по участкам в зависимости от диаметра трубы на участке и длины участка.

При этом принято  $Q_{п\ уч} = q_{уч} \cdot l;$  (II)

система горячего водоснабжения без полотенцесушителей, стояки и распределительные трубопроводы внутри здания изолированы, средняя температура окружающего воздуха в помещениях  $20^\circ\text{C}$ , система горячего водоснабжения работает менее 5000 часов в год (двухсменная работа предприятия).

Нормы тепловых потерь изолированными трубопроводами приняты по приложению 5 типовых чертежей серии 3.903-9, выпуск 0 "Изоляция трубопроводов надземной и подземной канальной прокладки водяных тепловых сетей, паропроводов и конденсаторов".

Поскольку нормы тепловых потерь, приведенные в приложении 5, соответствуют средней температуре окружающего воздуха  $15^\circ\text{C}$ , они пересчитаны согласно указаниям п.3 <sup>ВСН 354-75</sup> и приняты:

<sup>ММСС СССР</sup>  
для труб условным диаметром 40 мм и менее -  $19,6$  ккал/(м.ч);  
то же 50 мм -  $21,9$  ккал/(м.ч.);  
то же 65 мм -  $24,1$  ккал/(м.ч.);  
то же 80 мм -  $26,4$  ккал/(м.ч.);  
то же 100мм -  $28,5$  ккал/(м.ч.).

Кроме того, при определении теплопотерь изолированными разводящими трубопроводами следует вводить коэффициент 1,2, учитывающий дополнительные потери тепла неизолрованными участками этих трубопроводов.

В связи с тем, что точное определение расхода воды, требующейся для циркуляции, может быть произведено только после проведения гидравлического расчета трубопроводов, допускается определять циркуляционный расход укрупненно в зависимости от среднечасового расхода воды на горячее водоснабжение

$$G_{ц} = G_{ср,ч}^{ГВ} \cdot K_{тп} \quad (I2)$$

Среднечасовой за отопительный период расход воды на горячее водоснабжение определяется по формуле

$$G_{ср,ч}^{ГВ} = \frac{G_{ис}}{T}, \text{ где } T \quad (I3)$$

$T$  - период потребления горячей воды (смена),  $T = 8$  ч  
Расход горячей воды за сутки (в среднем) определяется в соответствии с указаниями п.4.9 СНиП П-34-76:

$$G_{ис} = \sum u q_{ис} \cdot 10^{-3}, \quad \text{м}^3/\text{сут}; \quad (I4)$$

$$G_{ис} = (5.50 + 0,6 \cdot II \cdot 650 + 270 \cdot 84) 10^{-3} = 27,3 \text{ м}^3/\text{смену};$$

$$G_{ср,ч}^{ГВ} = \frac{27,3}{8} = 3,41 \text{ м}^3/\text{ч}.$$

$K_{тп}$  - коэффициент, учитывающий потери тепла трубопроводами системы горячего водоснабжения.

По данным института МНИИГЭП, опубликованным в журнале "Водоснабжение и санитарная техника" № II за 1976 год,

$K_{тп}$  принимается:

в системах горячего водоснабжения от индивидуальных тепловых пунктов с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,1;

то же с полотенцесушителями - 0,2;

то же с неизолированными стояками - 0,3;

в системах горячего водоснабжения от центральных тепловых пунктов (при наличии наружных тепловых сетей горячего водоснабжения) с изолированными стояками без полотенцесушителей - 0,15;

то же с полотенцесушителями - 0,25;

то же с неизолированными стояками - 0,35;

Для рассматриваемого примера  $K_{тп} = 0,1$

$$G_{ц} = 3,41 \cdot 0,1 = 0,341 \text{ м}^3/\text{ч} = 341 \text{ л/ч}.$$

## 2.10. Определение расхода стоков.

В связи с тем, что в здании установлено большое количество душевых сеток (56% от общего количества установленных приборов) за расчетный прибор в системе канализации принят расход от душа с  $q_0 = 0,2$  л/с.

Величина  $P$  для расчета канализации в этом случае совпадает с вероятностью действия, определенной для общего водопотребления  $P = 0,42$ .

Следовательно расчетные расходы стоков (секундные, часовые и суточные) для здания в целом совпадают с расходами, определенными при водопотреблении.

## 3. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ РАСЧЕТ ТРУБОПРОВОДОВ

3.1. На рис. 1 и 2 приведены планы административно-бытового корпуса.

Для выполнения гидравлического расчета, сеть водопровода и канализации разбивается на участки (рис. 3,4,5,6).

3.2. Диаметр начальных участков сети определяется конструктивно в зависимости от типа установленного прибора в соответствии с табл. 1 главы СНиП П-30-76 и приложением 3 к главе СНиП П-34-76.

3.3. Секундный расход воды на расчетном участке определяется по формуле (2) при этом величину " $\alpha$ " находят по приложениям 1 и 2 главы СНиП П-30-76 или таблицам 1 или 2 приложения 4 к главе СНиП П-34-76 в зависимости от числа установленных на участке приборов при едином значении " $P$ ", определенном для данной системы в целом.

Расчетный расход воды диктующим прибором определяется, исходя из набора приборов, которые установлены на расчетном участке.

Принятые значения  $q_0$  и  $q$  на расчетных участках не должны превышать значений  $q_0$  и  $q$  для здания в целом.

3.4. В групповых душевых следует проектировать кольцевые сети холодной и горячей воды.

Диаметр кольцевой сети определяется из расчета пропуска половины расхода воды.

3.5. При расчете сетей водоснабжения следует дополнительно учитывать потери напора на местные сопротивления, которые принимаются в процентах от величины потерь напора на трение по длине трубопровода

в сетях хозяйственно - питьевых водопроводов - 30%

в сетях объединенных противопожарных и хозяйственно-питьевых водопроводов, а также сетях производственных водопроводов - 20%

в сетях объединенных производственно-противопожарных водопроводов - 15%

в сетях противопожарных водопроводов - 10%

3.6. Пример расчета выполнен при условии монтажа из стальных труб для систем водоснабжения и чугунных канализационных труб систем канализации.

3.7. При применении пластмассовых труб гидравлический расчет следует производить в соответствии с разделом 2 СН 478-75.

3.8. Потери напора и диаметры в системах водопровода и канализации определены с помощью "Таблиц для гидравлического расчета" под редакцией Шевелева Ф.А. и "Таблиц для гидравлического расчета канализационных сетей" под редакцией Н.А. и А.А.Лукиных.

3.9. Подбор счетчика холодной воды проведен на общий расход в количестве

$$q_p = 19,6 \text{ л/с};$$

$$q_n = 60,98 \text{ м}^3/\text{ч};$$

$$Q_{\text{сч.т.}} = 104,25 \text{ м}^3/\text{сут.}$$

В соответствии с ГОСТом I4I67-76 подбор счетчика следует производить, учитывая гарантийный срок работы прибора, приведенный в п.4.13 и 6.2 и данные табл. I.

Для расходов, приведенных выше, по табл. I подбираем счетчик калибром 80 мм (наименьший расход 3,0 м<sup>3</sup>/ч, наибольший расход 100 м<sup>3</sup>/ч) и проверяем счетчик на работу в течение гарантийного срока. По табл. 4 счетчик калибром 80 мм может пропустить за 18 месяцев 240000 м<sup>3</sup> воды или 740 м<sup>3</sup> за сутки, что превышает требуемый расход.

Следовательно, счетчик подобран правильно.

Потери напора в счетчике холодной воды определяются по формуле

$$(6) \text{ главы СНиП П-30-76 } h = S q^2,$$

где:  $S$  - сопротивление счетчика;  
 $q$  - секундный расход воды в л.

Сопротивление счетчика зависит от его диаметра и приведено в таблице

Диаметр счетчика, мм	15	20	25	32	40	50	80	100	150
$S$	13,0	5,08	2,682	1,265	0,327	0,032	$2,37 \cdot 10^{-3}$	$1,07 \cdot 10^{-3}$	$1,71 \cdot 10^{-4}$

Для рассматриваемого примера потери напора счетчика составляют

$$h = 2,37 \cdot 10^{-3} \cdot 19,6^2 = 0,88 \text{ м. вод. ст.}$$

3.10. В результате гидравлического расчета выявлено, что потери давления в сети составляют 2,1 м. вод. ст. С учетом потерь на местные сопротивления в размере 20%.  $H_{\text{сети}} = 2,1 \cdot 1,2 = 2,52$  м. вод. ст. Геометрическая высота  $H_{\text{г}}$  подачи воды 8,6 м.

Потери давления в водомере  $h_{\text{вод.}}$  составляют 0,88 м. вод. ст.

Требуемое давление в сети составляет  $H = H_{\text{сети}} + H_{\text{г}} + h_{\text{вод.}}$ ;

$$H = 2,52 + 8,6 + 0,88 = 12 \text{ м. вод. ст.}$$

3.11. Гидравлический расчет трубопроводов горячего водоснабжения следует производить в соответствии с указаниями п.п. 5.5; 5.6; 5.8 и 5.18 главы СНиП П-34-76.

При этом коэффициент  $K_m$ , учитывающий соотношение потерь давления на местные сопротивления и на трение, принимается для участков подающего и циркуляционного стояков (участки 24, 49, 74 и 75 по схеме на рис.4) равным 0,1; для распределительных трубопроводов - 0,2.

Расчет произведен по "Таблицам для гидравлического расчета стальных труб систем горячего водоснабжения", разработанным МНИИТЭП (приложение 5).

Таблицы составлены с учетом зарастания трубопроводов на величину, регламентированную СНиП П-34-76. После определения всех диаметров системы рассчитаны (для примера) тепловые потери по участкам и суммарные.

В результате расчета  $Q$  п = 3853 ккал/ч

$G_4 = \frac{3853}{10} = 385,3$  л/ч, что незначительно отличается от величины циркуляционного расхода воды, определенной укрупненно.

3.12. При расчете системы канализации определение расходов стоков выполняется аналогично определению расходов в системе водоснабжения с единым значением вероятности действия.

При этом расход в системе канализации (при расходе воды до 8 л/с) определяется путем суммирования расхода воды на данном участке и расхода в канализацию одного прибора с максимальным расходом.

При расходе воды более 8 л/с расходы воды и стоков совпадают. Например, если на участке сети имеются душевые сетки и унитазы, а расход воды составляет 3,0 л/с, расчетный расход стоков составит  $Q = 3,0 + 1,6 = 4,6$  л/с (1,6 л/с максимальный расход от одного унитаза).

3.13. Расчет диаметра канализационной сети необходимо производить, исходя из наполнения трубопровода близкого к максимальному и скорости течения жидкости не менее 0,7 м/с.

3.14. Выпуск из здания проверяется на выполнение требований п.14.2 главы СНиП П-30-76.

$$v \cdot \sqrt{\frac{h}{d}} \geq 0,6 \quad (15)$$

Для рассчитываемого здания проведен проверочный расчет выпусков № 1 и № 2. Канализационный выпуск № 1-принято: диаметр 100 мм,  $h/d = 0,83$  и  $v = 1,21$  м/с.

Подставляем данные значения в формулу (15)

$$1,21 \cdot \sqrt{0,83} = 1,1, \text{ что больше } 0,6.$$

Канализационный выпуск № 2-принято: диаметр 150 мм,  $h/d = 0,70$  и  $v = 0,90$  м/с;

$$0,90 \cdot \sqrt{0,70} = 0,75, \text{ что больше } 0,6.$$

Следовательно, выпуски рассчитаны правильно.

3.15. При подборе диаметра горизонтального канализационного трубопровода, объединяющего канализационные стояки, следует учитывать требования п.12.5 главы СН и П П-30-76.

3.16. Результаты гидравлического расчета сетей холодного, горячего водоснабжения и канализации приведены в приложениях I,2,3,4.



Гидравлический расчет и определение потерь давления в трубопроводах систем холодного водоснабжения  $P_{хол.} = 0,28$

№ участка :	Число приборов : ров N шт.	Длина участ- : ка, л и N уч): м	$\alpha = f(P_{\Sigma} : q_a, : 5 \cdot q_a \alpha, :$	$q_a, : л/с$	$q = 5 \cdot q_a \alpha, : л/с$	$d_y : мм$	$V, : м/с$	$i, м. вод. ст. на : 1000 м$	$H : м. вод. ст.$	$\Sigma H : м. вод. ст.$
: I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :
I	12	9,4	1,74	0,14	1,22	50	0,57	18,0	0,18	0,18
I <sup>a</sup>	24	0,8	2,93	0,14	2,0	50	0,94	46	0,35	0,53
2	1	3	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,56	
3	1	0,5	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,09	
4	2	0,8	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,15	
5	3	2,0	0,76	0,07	0,25	20	1,47	110,0	0,22	
6	4	2,3	0,76	0,1	0,35	20	1,09	206,4	0,47	
7	5	4,0	1,04	0,1	0,5	25	0,93	110,9	0,44	
8	6	7,9	1,04	0,1	0,5	25	0,93	110,9	0,87	
9	30	4,6	3,48	0,14	2,4	50	1,13	64,5	0,3	0,83
10	12	9,4	1,74	0,14	1,22	50	0,57	18	0,18	
10 <sup>a</sup>	24	0,8	2,93	0,14	2,0	50	0,94	46	0,35	
11	1	3,0	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,56	
12	1	0,5	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,09	
13	2	0,8	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,15	
14	3	2,0	0,76	0,07	0,25	20	1,47	110	0,22	
15	4	2,3	0,76	0,1	0,35	20	1,09	206,4	0,47	
16	5	4,0	1,04	0,1	0,5	25	0,93	110,9	0,44	
17	6	5,9	1,04	0,1	0,5	25	0,93	110,9	0,65	

Продолжение

: I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :
18	30	0,7	3,48	0,14	2,40	50	1,13	64,5	0,48	
19	60	7,9	5,98	0,14	4,15	70	1,21	53,1	0,42	1,25
20	12	9,4	1,74	0,14	1,22	50	0,57	18	0,18	
20 <sup>a</sup>	24	0,8	2,93	0,14	2,0	50	0,94	46	0,35	
21	1	3,0	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,56	
22	1	0,5	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,93	
23	2	0,8	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,15	
24	3	2,0	0,76	0,07	0,25	20	1,47	110	0,22	
25	4	2,3	0,76	0,1	0,35	20	1,09	206,4	0,47	
26	5	4,0	1,04	0,1	0,5	25	0,93	110,9	0,44	
27	6	2,0	1,04	0,1	0,5	25	0,93	110,9	0,22	
28	30	0,7	3,48	0,14	2,40	50	1,13	64,5	0,48	
29	90	3,0	8,38	0,14	5,85	80	1,19	40,8	0,49	1,74
30	1	1,5	0,4	0,1	0,2	15	1,18	360,5	0,54	
31	2	1,0	0,4	0,1	0,2	15	1,18	360,5	0,36	
32	1	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,11	
33	2	0,3	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,05	
34	4	0,6	0,76	0,07	0,25	15	1,47	560,4	0,33	
35	5	0,3	1,04	0,07	0,35	20	1,09	206,4	0,06	
36	6	0,6	1,04	0,07	0,35	20	1,09	206,4	0,123	
37	7	0,6	1,29	0,07	0,45	20	1,40	336,1	0,2	
38	8	0,3	1,29	0,07	0,45	20	1,40	336,1	0,1	
39	9	0,6	1,52	0,07	0,5	25	0,93	110,9	0,07	
40	10	0,6	1,52	0,07	0,5	25	0,93	110,9	0,07	

Продолжение

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
41	II	0,3	1,74	0,07	0,6	25	I,12	155,8	0,05		
42	I2	0,6	1,74	0,07	0,6	25	I,12	155,8	0,09		
43	I3	4,8	1,95	0,07	0,65	25	I,2I	180,7	0,98		
44	I4	0,6	1,95	0,07	0,65	25	I,2I	180,7	0,11		
45	I5	0,6	2,15	0,07	0,75	25	I,40	240,6	0,14		
46	I6	0,6	2,15	0,07	0,75	25	I,40	240,6	0,14		
47	I7	0,6	2,35	0,07	0,80	32	0,84	61,9	0,04		
48	I8	3,9	2,35	0,07	0,80	32	0,84	61,9	0,04		
49	I9	1,5	2,55	0,07	0,85	32	0,89	69,2	0,04		
50	20	1,0	2,55	0,07	0,85	32	0,89	69,2	0,27		
51	I	0,6	0,4	0,1	0,2	15	I,18	360,5	0,54		
52	2	0,3	0,4	0,1	0,2	15	I,18	360,5	0,36		
53	I	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,11		
54	2	0,3	0,4	0,07	0,14	15	0,82	185,7	0,05		
55	4	0,6	0,76	0,07	0,25	15	I,47	560,4	0,33		
56	5	0,6	1,04	0,07	0,35	20	I,09	206,4	0,06		
57	6	0,3	1,04	0,07	0,35	20	I,09	206,4	0,123		
58	7	0,6	1,29	0,07	0,45	20	I,40	336,1	0,2		
59	8	0,6	1,29	0,07	0,45	20	I,40	336,1	0,1		
60	9	0,3	1,52	0,07	0,5	25	0,93	110,9	0,07		
61	10	0,6	1,52	0,07	0,5	25	0,93	110,9	0,07		
62	II	5,4	1,74	0,07	0,6	25	I,12	155,8	0,05		
63	I2	0,6	1,74	0,07	0,6	25	I,12	155,8	0,09		
64	I3	0,6	1,95	0,07	0,65	25	I,2I	180,7	0,98		

Продолжение

	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	II
65	I4	0,6	1,95	0,07	0,65	25	I,2I	I80,7	0,II		
66	I5	0,6	2,15	0,07	0,75	25	I,40	240,6	0,I4		
67	I6	0,6	2,15	0,07	0,75	25	I,40	240,6	0,I4		
68	I7	0,6	2,35	0,07	0,8	32	0,84	61,9	0,04		
69	I8	0,6	2,35	0,07	0,8	32	0,84	61,9	0,04		
70	I9	0,6	2,55	0,07	0,85	32	0,89	69,2	0,04		
71	20	0,6	2,55	0,07	0,85	32	0,89	69,2	0,04		
72	40	3,3	4,38	0,07	I,5	40	I,I9	I00,3	0,33		
73	I	I,5	0,4	0,I	0,2	I5	I,I8	360,5	0,54		
74	2	I,0	0,4	0,I	0,2	I5	I,I8	360,5	0,36		
75	I	0,6	0,4	0,07	0,I4	I5	0,82	I85,7	0,II		
76	2	0,3	0,4	0,07	0,I4	I5	0,82	I85,7	0,05		
77	4	0,6	0,4	0,07	0,I4	I5	0,82	I85,7	0,33		
78	5	0,3	I,04	0,07	0,35	20	I,09	206,4	0,06		
79	6	0,6	I,04	0,07	0,35	20	I,09	206,4	0,I23		
80	7	0,6	I,29	0,07	0,45	20	I,40	336,I	0,2		
81	8	0,3	I,29	0,07	0,45	20	I,40	336,I	0,I		
82	9	0,6	I,52	0,07	0,5	25	0,93	II0,9	0,07		
83	I0	0,6	I,52	0,07	0,5	25	0,93	II0,9	0,07		
84	II	0,3	I,74	0,07	0,6	25	I,I2	I55,8	0,05		
85	I2	0,6	I,74	0,07	0,6	25	I,I2	I55,8	0,09		
86	I3	5,4	I,95	0,07	0,65	25	I,2I	I80,7	0,98		
87	I4	0,6	I,95	0,07	0,65	25	I,2I	I80,7	0,II		
88	I5	0,6	2,15	0,07	0,75	25	I,40	240,6	0,I4		

Продолжение

: I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :
89	16	0,6	2,15	0,07	0,75	25	1,40	240,6	0,14	
90	17	0,6	2,35	0,07	0,8	32	0,84	61,9	0,04	
91	18	0,6	2,35	0,07	0,8	32	0,84	61,9	0,04	
92	19	0,6	2,55	0,07	0,85	32	0,89	69,2	0,04	
93	20	0,6	2,55	0,07	0,85	32	0,89	69,2	0,04	
94	60	15,3	5,98	0,07	2,05	50	0,99	59,3	0,78	
95	150	10,0	13,27	0,14	9,25	100	1,09	2,47	0,25	1,99
96	150	8,0	19,6	0,2	19,6	150	1,03	13,2	0,11	2,10

Приложение 2

Гидравлический расчет и определение тепловых потерь трубопроводами системы горячего водоснабжения,  $P_{\Sigma} = 0,35$

№ участка:	Число приборов:	Длина участка, м:	$d = f(p_{\Sigma})$ :	$g$ :	$\sigma = 5g d$ :	$d_y$ :	$v$ :	$i$ :	$K_M$ :	$H = i \cdot l \cdot \lambda$ :	$\Sigma H$ :	Тепловые потери:	
												$Q_{уч}$ :	$Q_{уч} \cdot \lambda$ :
стга:	боров:	ка:	и N уч.:	л/с:	л/с:	мм:	м/с:	кгс/м <sup>2</sup> (м <sup>2</sup> м):	:	кгс/м <sup>2</sup> +КМ):	кгс/м <sup>2</sup> :	ккал/ч. (М):	ккал/ч:
I:	2:	3:	4:	5:	6:	7:	8:	9:	10:	11:	12:	13:	14:
I	1	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	99,4	99,4	19,6	14,1
2	2	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	99,4	198,8	19,6	14,1
3	3	0,6	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	71,4	270,2	19,6	14,1
4	4	0,6	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	71,4	341,6	19,6	14,1
5	5	0,6	1,11	0,07	0,39	20	1,1	207	0,2	149	490,6	19,6	14,1
6	6	0,6	1,11	0,07	0,39	20	1,1	207	0,2	149	639,6	19,6	14,1
7	7	3,8	1,39	0,07	0,49	25	0,8	85,7	0,2	390,8	1030,4	19,6	89,4
8	8	0,6	1,39	0,14	0,97	32	1	73,1	0,2	52,6	1083	19,6	14,1
9	9	0,3	1,66	0,14	1,16	32	1,1	104,6	0,2	37,7	1120,7	19,6	7
10	10	0,6	1,66	0,14	1,16	32	1,1	104,6	0,2	75,4	1196,1	19,6	14,1
11	11	0,6	1,92	0,14	1,34	32	1,28	139,5	0,2	100,4	1296,5	19,6	14,1
12	12	0,3	1,92	0,14	1,34	32	1,28	139,5	0,2	50,2	1346,7	19,6	7
13	13	0,6	2,17	0,14	1,52	40	1,15	87,6	0,2	63,1	1409,8	19,6	14,1
14	14	0,6	2,17	0,14	1,52	40	1,15	87,6	0,2	63,1	1472,9	19,6	14,1
15	15	0,3	2,41	0,14	1,69	40	1,28	107,8	0,2	38,8	1511,7	19,6	7
16	16	0,6	2,41	0,14	1,69	40	1,28	107,8	0,2	77,6	1589,3	19,6	14,1
17	17	0,3	2,55	0,14	1,78	40	1,34	120,2	0,2	43,3	1632,6	19,6	7

Продолжение

: I	: 2	: 3	: 4	: 5	: 6	: 7	: 8	: 9	: 10	: 11	: 12	: 13	: 14
18	18	0,6	2,55	0,14	1,78	40	1,34	120,2	0,2	36,5	1719,1	19,6	14,1
19	19	1,3	2,88	0,14	2,02	50	0,92	38,8	0,2	60,5	1779,6	21,9	34,2
20	31	9,4	4,2	0,14	2,94	50	1,34	82,1	0,2	926,1	2705,7	21,9	247
21	43	0,7	5,55	0,14	3,88	65	1,1	40,6	0,2	34,1	2739,8	24,1	20,2
22	2	3	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	496,8		19,6	70,6
23	3	10	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	1189,2		19,6	235,2
24	46	3,5	6,05	0,14	4,24	65	1,2	46,3	0,1	178,3	2918,1	24,1	101,2
25	1	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	99,4		19,6	14,1
26	2	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	99,4		19,6	14,1
27	3	0,6	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	71,4		19,6	14,1
28	4	0,6	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	71,4		19,6	14,1
29	5	0,6	1,11	0,07	0,39	20	1,1	207	0,2	149		19,6	14,1
30	6	0,6	1,11	0,07	0,39	20	1,1	207	0,2	149		19,6	14,1
31	7	3,8	1,39	0,07	0,49	25	0,8	85,7	0,2	390,8		19,6	89,4
32	8	0,6	1,39	0,14	0,97	32	1	73,1	0,2	52,6		19,6	14,1
33	9	0,3	1,66	0,14	1,16	32	1,1	104,6	0,2	37,7		19,6	7
34	10	0,6	1,66	0,14	1,16	32	1,1	104,6	0,2	75,4		19,6	14,1
35	11	0,6	1,92	0,14	1,34	32	1,28	139,5	0,2	100,4		19,6	14,1
36	12	0,3	1,92	0,14	1,34	32	1,28	139,5	0,2	50,2		19,6	7
37	13	0,6	2,17	0,14	1,52	40	1,15	87,6	0,2	63,1		19,6	14,1
38	14	0,6	2,17	0,14	1,52	40	1,15	87,6	0,2	63,1		19,6	14,1
39	15	0,3	2,41	0,14	1,69	40	1,28	107,8	0,2	38,8		19,6	7
40	16	0,6	2,41	0,14	1,69	40	1,28	107,8	0,2	77,6		19,6	14,1
41	17	0,3	2,55	0,14	1,78	40	1,34	120,2	0,2	43,3		19,6	7

## Продолжение

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
42	18	0,6	2,55	0,14	1,78	40	1,34	120,2	0,2	86,5		19,6	14,1	
43	19	1,3	2,88	0,14	2,02	50	0,92	38,8	0,2	60,5		21,9	34,2	
44	31	9,4	4,2	0,14	2,94	50	1,34	82,1	0,2	926,1		21,9	247	
45	43	0,7	5,55	0,14	3,88	65	1,1	40,6	0,2	34,1		24,1	20,2	
46	2	3	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	496,8		19,6	70,6	
47	3	10	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	1189,2		19,6	235,2	
48	46	0,2	0,05	0,14	4,24	65	1,2	46,3	0,2	11,1		24,1	5;8	
49	92	3,3	10,59	0,14	7,41	80	1,5	55,5	0,1	201,5	3119,6	26,4	104,5	
50	1	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	99,4		19,6	14,1	
51	2	0,6	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	99,4		19,6	14,1	
52	3	0,6	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	71,4		19,6	14,1	
53	4	0,6	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	71,4		19,6	14,1	
54	5	0,6	1,11	0,07	0,39	20	1,1	207	0,2	149		19,6	14,1	
55	6	0,6	1,11	0,07	0,39	20	1,1	207	0,2	149		19,6	14,1	
56	7	3,8	1,39	0,07	0,49	25	0,8	85,7	0,2	390,8		19,6	89,4	
57	8	0,6	1,39	0,14	0,97	32	1	73,1	0,2	52,6		19,6	14,1	
58	9	0,3	1,66	0,14	1,16	32	1,1	104,6	0,2	37,7		19,6	7	
59	10	0,6	1,66	0,14	1,16	32	1,1	104,6	0,2	75,4		19,6	14,1	
60	11	0,6	1,92	0,14	1,34	32	1,28	139,5	0,2	100,4		19,6	14,1	
61	12	0,3	1,92	0,14	1,34	32	1,28	139,5	0,2	50,2		19,6	7	
62	13	0,6	2,17	0,14	1,52	40	1,15	87,6	0,2	63,1		19,6	14,1	
63	14	0,6	2,17	0,14	1,52	40	1,15	87,6	0,2	63,1		19,6	14,1	
64	15	0,3	2,41	0,14	1,69	40	1,28	107,8	0,2	38,8		19,6	7	
65	16	0,6	2,41	0,14	1,69	40	1,28	107,8	0,2	77,6		19,6	14,1	



## Продолжение

	: I :	2 :	3 :	4 :	5 :	6 :	7 :	8 :	9 :	10 :	11 :	12 :	13 :	14
66	I7	0,3	2,55	0,14	1,78	40	1,34	120,2	0,2	43,3		19,6	7	
67	I8	0,6	2,55	0,14	1,78	40	1,34	120,2	0,2	86,5		19,6	14,1	
68	I9	1,3	2,88	0,14	2,02	50	0,92	38,8	0,2	60,5		21,9	34,2	
69	3I	9,4	4,2	0,14	2,94	50	1,34	82,1	0,2	926,1		21,9	247	
70	43	0,7	5,55	0,14	3,88	65	1,1	40,6	0,2	34,1		24,1	20,2	
71	2	3	0,4	0,07	0,14	15	0,7	138	0,2	496,8		19,6	70,6	
72	3	10	0,78	0,07	0,27	20	0,8	99,1	0,2	1189,2		19,6	235,2	
73	46	0,2	6,05	0,14	4,24	65	1,2	46,3	0,2	11,1		24,1	5,8	
74	I38	5	15,18	0,14	10,63	100	1,2	27,6	0,1	151,8	3271,4	28,5	171	
												Итого	3112	
75		12			0,11	20	0,3	16,4	0,1	216,5				

Гидравлический расчет канализационного выпуска № I

$R_{общ.} = 0,42$

№ участ-ков	Чис-ло при-боров	$q_{ср}$ , л/с	$\alpha$	$q = 5q_{ср} \alpha^2$ , л/с	$q_{ок}$ , л/с	$q_{ст}$ , л/с	$d_y$ , мм	$\frac{h}{\alpha}$	$v$ , м/с	$i$	
I	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	60	0,2	8,31	8,31	-	8,31	100	0,83	1,21	0,03	
2	60	0,2	8,31	8,31	-	8,31	100	0,83	1,21	0,03	
3	39	0,2	5,83	5,83	1,6	7,43	100	0,75	1,21	0,03	
4	6	0,1	1,16	0,58	1,6	2,18	100	0,35	0,9	0,03	
5	5	0,1	1,16	0,58	1,6	2,18	100	0,35	0,9	0,03	
6	4	0,1	0,8	0,4	1,6	2,0	100	0,34	0,89	0,03	
7	4	0,1	0,8	0,4	1,6	2,0	100	Стояк	-	-	
8	2	0,1	0,4	0,2	1,6	1,8	100	Стояк	-	-	
9	Вентиляционный стояк						-	100	-	-	-
10, 12	1	0,07	-	-	-	0,15	50	Конструктивно		0,03	
11, 13	2	0,1	0,4	0,2	1,6	1,8	100	То же		0,03	
14	33	0,2	5,08	5,08	0,5	5,58	100	0,8	0,83	0,14	
15	22	0,2	3,51	3,51	0,5	4,01	100	Стояк		-	
16	11	0,2	2,11	2,11	0,5	2,61	100	То же		-	
17	Вентиляционный стояк						100	-	-	-	
18, 24, 26	1	0,1	-	-	0,5	0,5	50	Конструктивно		0,02	
19, 25, 27	2	0,1	0,4	0,2	0,5	0,7	50	0,6	0,6	0,02	

Продолжение

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20, 22, 23*	5	0,1	1,16	0,58	0,15	0,73	50	0,8	0,44	0,01	
21, 28, 29	4	0,2	0,8	0,8	0,2	1,0	100	0,35	0,5	0,01	
31	21	0,1	3,51	1,75	0,15	1,9	100	0,7	0,57	0,01	
32*	14	0,1	2,4	1,2	0,15	1,35	50	Стояк	-	-	
33	7	0,1	1,5	0,75	0,15	0,9	50	Стояк	-	-	
34	Вентиляционный стояк						50	-	-	-	
35, 38, 41	1	0,1	-	-	0,5	0,5	50	Конструктивно		0,02	
36, 39, 42	2	0,1	0,4	0,2	0,5	0,7	50	0,6	0,6	0,02	
37, 40, 43	5	0,1	1,16	0,58	0,15	0,73	50	0,8	0,44	0,01	

Примечание : \* Расход стоков одним трапом согласно  
табл. I главы СНиП П-30-76 не более I л/с

\*\* Переход 100 x 50 установить после ревизии

Гидравлический расчет канализационного выпуска № 2

$$R_{\text{общ.}} = 0,42$$

№ участка	Число приборов	$q_{\text{от}},$ л/с	$d$	$q_{\text{от}} - 5 q_{\text{от}},$ л/с	$q_{\text{ок}},$ л/с	$q_{\text{ст}},$ л/с	$d_y,$ мм	$h/d$	$v,$ м/с	$i$	
: I :	: 2 :	: 3 :	: 4 :	: 5 :	: 6 :	: 7 :	: 8 :	: 9 :	: 10 :	: 11 :	
I	90	0,2	12,04	12,04	-	12,04	150	0,70	0,90	0,01	
2	90	0,2	12,04	12,04	-	12,04	150	0,70	0,90	0,01	
3	54	0,2	7,69	7,69	1,6	9,29	150	0,6	0,87	0,01	
4	54	0,2	7,69	7,69	1,6	9,29	150	0,5	1,15	0,02	
5	34	0,2	5,08	5,08	1,6	6,68	100	0,80	0,99	0,02	
6	15	0,1	2,69	1,35	1,6	2,95	100	0,45	0,83	0,02	
7	10	0,1	1,81	0,9	1,6	2,5	100	Канализационный стояк			
8	5	0,1	1,16	0,58	1,6	2,18	100	То же			
9	Вентиляционный стояк							100	-	-	-
10	36	0,2	5,33	5,33	0,2	5,55	100	0,7	0,98	0,02	
11	18	0,2	2,97	2,97	0,2	3,17	100	0,5	0,87	0,02	
12, 15,											
28	12	0,2	2,11	2,11	0,2	2,31	100	Канализационный стояк			
13, 16,											
29	6	0,2	1,16	1,16	0,2	1,36	100	То же			
14, 17,											
30	Вентиляционный стояк							100	-	-	-
18	Горизонтальная перемычка вентиляционного стояка принимается равной диаметру стояка в соответствии с п. 14.6										
19	Вентиляционный стояк							100	-	-	-

Продолжение

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
21	14	0,2	2,4	2,4	0,2	2,6	100	Канализационный стояк				
22	7	0,2	1,5	1,5	0,2	1,7	100	- " -				
23	Вентиляционный стояк											
24, 25,												
26	1	0,1	Принимается конструктивно 50 мм									0,03
31	5	0,1	1,16	0,58	1,6	2,18	100	0,5	0,62	0,01		
32	4	0,1	1,16	0,58	1,6	2,18	100	0,5	0,62	0,01		
33	3	0,1	0,8	0,4	0,15	0,55	50	0,6	0,42	0,01		

Таблицы для гидравлического расчета стальных труб систем горячего водоснабжения

Расход воды		Скорость движения воды и удельные потери давления в трубах при диаметрах $d_y$ , мм													
		15		20		25		32		40		50			
л/с	м <sup>3</sup> /ч	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$		
0,05	0,18	0,3	17,6	0,14	3,4										
0,06	0,216	0,3	25,3	0,2	4,9	0,1	1,3								
0,07	0,25	0,4	34,5	0,2	8,7	0,1	1,7								
0,08	0,288	0,4	45,0	0,2	8,7	0,1	2,3								
0,09	0,324	0,5	57,0	0,2	11,0	0,2	2,9								
0,10	0,36	0,5	70,4	0,3	13,6	0,2	3,6	0,1	0,8						
0,11	0,396	0,6	85,1	0,3	16,4	0,2	4,3	0,1	0,9						
0,12	0,432	0,6	101,3	0,3	19,6	0,2	5,1	0,1	1,2						
0,13	0,468	0,7	118,0	0,4	23,0	0,2	6,0	0,1	1,3						
0,14	0,504	0,7	138,0	0,4	26,6	0,2	7,0	0,1	1,5	0,1	0,74				
0,15	0,540	0,8	158,0	0,4	30,6	0,3	8,0	0,1	1,7	0,11	0,85				
0,16	0,576	0,8	180,0	0,4	34,8	0,3	9,1	0,2	2,0	0,12	0,97				
0,17	0,612	0,9	203,0	0,5	39,3	0,3	10,3	0,2	2,2	0,13	1,1				
0,18	0,648	0,9	228,0	0,5	44,0	0,3	11,6	0,2	2,5	0,14	1,2				
0,19	0,684	1,0	254,0	0,5	49,0	0,3	12,9	0,2	2,8	0,14	1,4				
0,20	0,720	1,0	281,0	0,6	54,4	0,3	14,3	0,2	3,1	0,15	1,5				
0,21	0,756	1,0	310,0	0,6	59,9	0,4	15,7	0,21	3,4	0,16	1,7				
0,22	0,792	1,1	340,0	0,6	65,8	0,4	17,3	0,22	3,8	0,17	1,8	0,1	0,46		
0,23	0,828	1,2	372,0	0,6	71,3	0,4	18,9	0,23	4,1	0,17	2,0	0,1	0,5		
0,24	0,864	1,2	405,0	0,7	78,3	0,4	20,5	0,24	4,5	0,18	2,2	0,1	0,55		
0,25	0,900	1,3	440,0	0,7	84,9	0,4	22,3	0,25	4,9	0,19	2,4	0,11	0,6		

Продолжение

Расход воды		$d_y, \text{мм}$													
		15		20		25		32		40		50		65	
л/с	м3/ч	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$
0,26	0,936	1,3	476	0,7	91,9	0,4	24,1	0,26	5,2	0,2	2,6	0,12	0,64		
0,27	0,972	1,4	513	0,8	99,1	0,5	26,0	0,27	5,7	0,2	2,8	0,12	0,69		
0,28	1,008	1,4	552	0,8	106,5	0,5	28,0	0,28	6,1	0,21	3,0	0,13	0,74		
0,29	1,044	1,5	582	0,8	114,3	0,5	30,0	0,29	6,5	0,22	3,2	0,13	0,8		
0,30	1,08	1,5	633	0,8	122,3	0,5	32,1	0,30	7,0	0,23	3,4	0,14	0,85		
0,31	1,116	1,6	676	0,9	130,6	0,5	34,3	0,31	7,5	0,23	3,6	0,14	0,9		
0,32	1,152	1,6	720	0,9	139,2	0,5	36,5	0,32	8,0	0,24	3,9	0,14	1,0		
0,33	1,188	1,7	766	0,9	148,0	0,6	38,9	0,33	8,5	0,25	4,1	0,15	1,0		
0,34	1,224	1,8	813	1,0	157,0	0,6	41,2	0,34	9,0	0,26	4,4	0,15	1,1		
0,35	1,260	1,8	862	1,0	166	0,6	43,7	0,3	9,5	0,3	4,6	0,16	1,2		
0,36	1,296	1,9	912	1,0	176	0,6	46,2	0,4	10,1	0,3	4,9	0,16	1,2	0,1	0,3
0,37	1,332	1,9	963	1,0	186	0,6	48,8	0,4	10,6	0,3	5,2	0,17	1,3	0,1	0,4
0,38	1,368	2,0	1016	1,1	196	0,7	51,5	0,4	11,2	0,3	5,5	0,18	1,4	0,11	0,4
0,39	1,404	2,0	1070	1,1	207	0,7	54,3	0,4	11,8	0,3	5,8	0,18	1,4	0,11	0,4
0,40	1,44	2,1	1126	1,1	217	0,7	57,1	0,4	12,4	0,3	6,1	0,18	1,5	0,11	0,4
0,41	1,476	2,1	1183	1,2	228	0,7	60,0	0,4	13,1	0,3	6,4	0,19	1,6	0,12	0,4
0,42	1,512	2,2	1241	1,2	240	0,7	62,9	0,4	13,7	0,3	6,7	0,19	1,7	0,12	0,5
0,43	1,548	2,22	1301	1,2	251	0,7	66,0	0,4	14,4	0,3	7,0	0,19	1,8	0,12	0,5
0,44	1,584	2,3	1362	1,2	263	0,8	69,1	0,4	15,0	0,3	7,3	0,20	1,8	0,12	0,5
0,45	1,620	2,3	1425	1,34	275	0,8	72,3	0,4	15,7	0,3	7,7	0,20	1,9	0,13	0,5
0,46	1,656	2,42	1489	1,3	288	0,8	75,5	0,4	16,4	0,3	8,0	0,21	2,0	0,13	0,6
0,47	1,692	2,48	1554	1,3	300	0,8	78,8	0,5	17,2	0,3	8,4	0,21	2,1	0,13	0,6
0,48	1,728	2,58	1621	1,4	313	0,8	82,2	0,5	17,9	0,4	8,7	0,22	2,2	0,14	0,6
0,49	1,764	2,59	1689	1,4	326	0,8	85,7	0,5	18,7	0,4	9,1	0,22	2,3	0,14	0,6

31

Расход		$d_y, \text{мм}$																	
ВОДЫ		15		20		25		32		40		50		65		80		90	
л/с	м3/ч	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$	$v$	$l$
0,50	1,8	2,6	I759	1,4	340	0,9	89,2	0,5	19,4	0,4	9,5	0,23	2,4	0,14	0,7	0,1	0,25		
0,51	1,836	2,6	I830	1,4	353	0,9	92,8	0,5	20,2	0,4	9,9	0,23	2,5	0,14	0,7	0,1	0,26		
0,52	1,872	2,7	I903	1,5	367	0,9	96,5	0,5	21,0	0,4	10,2	0,24	2,6	0,15	0,7	0,1	0,27		
0,53	1,908	2,74	I977	1,5	382	0,9	100,2	0,5	21,8	0,4	10,6	0,24	2,7	0,15	0,7	0,1	0,28		
0,54	1,944	2,79	2052	1,5	396	0,9	104,1	0,5	22,7	0,4	11,0	0,24	2,8	0,15	0,8	0,11	0,29		
0,55	1,980	2,8	2129	1,6	411	0,9	107,9	0,5	23,5	0,4	11,5	0,25	2,9	0,16	0,8	0,11	0,3		
0,56	2,016	2,9	2207	1,6	426	1,0	111,9	0,5	24,4	0,4	11,9	0,25	3,0	0,16	0,8	0,11	0,3		
0,57	2,052	2,98	2286	1,6	442	1,0	115,9	0,6	25,2	0,4	12,3	0,26	3,1	0,16	0,9	0,11	0,3		
0,58	2,088	3,0	2367	1,6	457	1,0	120,0	0,6	26,1	0,4	12,7	0,26	3,2	0,16	0,9	0,11	0,3		
0,59	2,124	3,0	2449	1,7	473	1,0	124	0,6	27	0,4	13,2	0,27	3,3	0,17	0,9	0,11	0,3		
0,60	2,16			1,7	489	1,0	128	0,6	28	0,4	13,6	0,27	3,4	0,17	1,0	0,12	0,4		
0,61	2,196			1,7	506	1,1	133	0,6	29	0,46	14,1	0,28	3,5	0,17	1,0	0,12	0,4		
0,62	2,232			1,8	522	1,1	137	0,6	30	0,47	14,6	0,28	3,6	0,18	1,0	0,12	0,4		
0,63	2,268			1,8	539	1,1	142	0,6	31	0,48	15,0	0,29	3,8	0,18	1,1	0,12	0,4		
0,64	2,304			1,8	557	1,1	146	0,6	32	0,48	15,5	0,29	3,9	0,18	1,1	0,12	0,4		
0,65	2,34			1,8	574	1,1	151	0,6	33	0,49	16,0	0,29	4,0	0,18	1,1	0,13	0,4		
0,66	2,376			1,9	592	1,1	155	0,6	34	0,5	16,5	0,3	4,1	0,19	1,2	0,13	0,4		
0,67	2,412			1,9	610	1,2	160	0,7	35	0,5	17,0	0,3	4,3	0,19	1,2	0,13	0,4	0,1	0,2
0,68	2,448			1,9	628	1,2	165	0,7	36	0,52	17,5	0,31	4,4	0,19	1,2	0,13	0,5	0,1	0,2
0,69	2,484			1,9	647	1,2	170	0,7	37	0,52	18,0	0,32	4,5	0,20	1,3	0,13	0,5	0,1	0,2
0,70	2,52			2,0	666	1,2	175	0,7	38	0,53	18,6	0,32	4,7	0,20	1,3	0,14	0,5	0,1	0,2
0,71	2,556			2,0	685	1,2	180	0,7	39	0,54	19,1	0,32	4,3	0,20	1,4	0,14	0,5	0,1	0,2
0,72	2,582			2,0	704	1,2	185	0,7	40	0,54	19,6	0,33	4,9	0,20	1,4	0,14	0,5	0,1	0,2
0,73	2,628			2,1	724	1,2	190	0,7	41	0,55	20,2	0,33	5,1	0,21	1,44	0,14	0,5	0,1	0,2
0,74	2,664			2,1	744	1,3	195	0,7	42	0,56	20,8	0,34	5,2	0,21	1,5	0,14	0,5	0,1	0,2
0,75	2,700			2,1	764	1,3	201	0,7	44	0,57	21,3	0,34	5,3	0,21	1,5	0,15	0,6	0,1	0,3



Продолжение

Расход воды :		$d_y, \text{мм}$															
л/с : м <sup>3</sup> /ч		20		25		32		40		50		65		80		90	
		$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$
0,76	2,736	2,1	785	1,3	206	0,7	45	0,58	21,9	0,35	5,5	0,21	1,6	0,15	0,6	0,1	0,3
0,77	2,772	2,2	806	1,3	212	0,8	46	0,58	22,5	0,35	5,6	0,22	1,6	0,15	0,6	0,1	0,3
0,78	2,808	2,2	827	1,3	217	0,8	47	0,59	23,1	0,36	5,8	0,22	1,6	0,15	0,6	0,1	0,3
0,79	2,844	2,2	848	1,4	223	0,8	48	0,6	23,7	0,36	5,9	0,22	1,7	0,15	0,6	0,1	0,3
0,80	2,88	2,3	870	1,4	228	0,8	50	0,61	24,3	0,37	6,1	0,23	1,7	0,16	0,6	0,1	0,3
0,81	2,916	2,3	892	1,4	234	0,8	51	0,62	24,4	0,37	6,2	0,23	1,8	0,16	0,7	0,1	0,3
0,82	2,952	2,3	914	1,4	240	0,8	52	0,63	25,5	0,37	6,4	0,23	1,8	0,16	0,7	0,1	0,3
0,83	2,988	2,3	936	1,4	246	0,8	53	0,64	26,1	0,38	6,5	0,23	1,9	0,16	0,7	0,1	0,3
0,84	3,024	2,4	959	1,5	252	0,8	55	0,64	26,7	0,38	6,7	0,24	1,9	0,16	0,7	0,1	0,3
0,85	3,06	2,4	982	1,5	258	0,8	56	0,65	27,4	0,39	6,9	0,24	1,9	0,17	0,7	0,1	0,3
0,86	3,096	2,4	1005	1,5	264	0,8	57	0,66	28,0	0,39	7,0	0,24	2,0	0,17	0,7	0,1	0,3
0,87	3,132	2,5	1028,6	1,5	270	0,9	59	0,66	28,7	0,40	7,2	0,25	2,0	0,17	0,8	0,1	0,3
0,88	3,168	2,5	1052,4	1,5	276	0,9	60	0,67	29,3	0,40	7,4	0,25	2,1	0,17	0,8	0,1	0,3
0,89	3,204	2,5	1076,5	1,5	283	0,9	61	0,67	30,0	0,40	7,5	0,25	2,1	0,17	0,8	0,1	0,4
0,90	3,24	2,5	1101	1,6	289	0,9	62,9	0,7	30,7	0,41	7,7	0,25	2,2	0,18	0,8	0,1	0,4
0,91	3,276	2,6	1125	1,6	295	0,9	64,3	0,7	31,4	0,41	7,9	0,26	2,3	0,18	0,8	0,1	0,4
0,92	3,312	2,6	1150	1,6	302	0,9	65,8	0,7	32,1	0,42	8,0	0,26	2,3	0,18	0,8	0,1	0,4
0,93	3,348	2,6	1176	1,6	309	0,9	67,2	0,7	32,8	0,42	8,2	0,26	2,4	0,18	0,9	0,1	0,4
0,94	3,384	2,7	1201	1,6	315	0,9	68,6	0,7	33,5	0,43	8,4	0,27	2,4	0,18	0,9	0,1	0,4
0,95	3,42	2,7	1226	1,6	322	0,9	70,12	0,7	34,2	0,43	8,6	0,27	2,5	0,19	0,9	0,1	0,4
0,96	3,456	2,7	1252	1,7	329	0,9	71,6	0,7	34,9	0,43	8,8	0,27	2,5	0,19	0,9	0,1	0,4
0,97	3,492	2,7	1279	1,7	336	1,0	73,1	0,7	35,7	0,44	8,9	0,27	2,5	0,19	0,9	0,1	0,4
0,98	3,528	2,8	1305	1,7	343	1,0	74,6	0,7	36,4	0,44	9,1	0,27	2,6	0,19	1,0	0,1	0,4
0,99	3,564	2,8	1332	1,7	350	1,0	76,1	0,7	37,2	0,45	9,3	0,28	2,64	0,19	1,0	0,1	0,4
1,00	3,60	2,8	1359	1,7	357	1,0	77,7	0,76	37,9	0,45	9,5	0,28	2,7	0,2	1,0	0,15	0,5
1,05	3,78	3,0	1498	1,8	393	1,0	85,7	0,79	41,8	0,48	10,5	0,30	3,0	0,21	1,1	0,15	0,5

Расход во-		$d_y, \text{мм}$																				
Ш		25		32		40		50		65		80		90		100		125		150		
л/с	м3/ч	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	
1,1	3,96	1,91				0,83	0,50	0,31	0,22	1,2	0,16	0,55	0,1	0,29								
1,15	4,14	2,0	472	1,1	102,8	0,87	50,1	0,52	12,6	0,33	3,67	0,22	1,3	0,17	0,6	0,13	0,32					
1,20	4,32	2,1	514	1,1	112,0	0,91	54,6	0,54	13,7	0,34	3,69	0,23	1,4	0,17	0,66	0,14	0,35					
1,25	4,5	2,2	558	1,2	121,4	0,95	59,2	0,57	14,8	0,35	4,2	0,24	1,6	0,18	0,72	0,14	0,38					
1,30	4,68	2,2	603	1,2	131,3	0,98	64,1	0,59	16,1	0,37	4,6	0,25	1,7	0,19	0,77	0,15	0,41					
1,35	4,86	2,3	650	1,3	141,6	1,02	69,1	0,61	17,3	0,38	4,9	0,26	1,8	0,2	0,83	0,15	0,44					
1,40	5,04	2,4	699	1,3	152,3	1,06	74,3	0,63	18,6	0,4	5,3	0,27	2,0	0,2	0,9	0,16	0,48					
1,45	5,22	2,5	750	1,4	163,4	1,1	79,7	0,66	20,0	0,41	5,7	0,28	2,1	0,21	0,96	0,17	0,51	0,1	0,13			
1,50	5,4	2,6	803	1,4	175,0	1,14	85,3	0,68	21,4	0,42	6,1	0,29	2,3	0,22	1,0	0,17	0,55	0,1	0,14			
1,55	5,58	2,7	857	1,5	186,7	1,17	91,1	0,7	22,8	0,44	6,5	0,3	2,4	0,23	1,1	0,18	0,59	0,11	0,15			
1,6	5,76	2,8	913	1,5	199,0	1,21	97,0	0,72	24,3	0,45	6,9	0,31	2,6	0,23	1,2	0,18	0,62	0,11	0,16			
1,65	5,94	2,9	972	1,6	211,5	1,25	103	0,75	25,9	0,47	7,3	0,32	2,7	0,24	1,2	0,19	0,66	0,11	0,17			
1,7	6,12	2,9	1031	1,7	224,6	1,29	109	0,77	27,5	0,48	7,8	0,33	2,9	0,25	1,3	0,2	0,71	0,12	0,18			
1,75	6,3	3,0	1093	1,7	238,0	1,32	116	0,79	29,1	0,5	8,3	0,34	3,1	0,26	1,4	0,2	0,75	0,12	0,19			
1,8	6,48			1,8	251,7	1,36	123	0,82	30,8	0,51	8,7	0,35	3,3	0,26	1,5	0,21	0,78	0,12	0,2			
1,85	6,66			1,8	265,9	1,4	130	0,84	32,5	0,52	9,2	0,36	3,4	0,27	1,6	0,21	0,83	0,13	0,21			
1,9	6,84			1,9	280,5	1,44	137	0,86	34,3	0,54	9,7	0,37	3,6	0,28	1,6	0,22	0,88	0,13	0,22			
1,95	7,02			1,9	295	1,5	144	0,9	36,1	0,55	10,3	0,38	3,8	0,28	1,7	0,22	0,93	0,13	0,23	0,1	0,11	
2,0	7,2			2,0	311	1,5	151	0,91	38,0	0,57	10,8	0,39	4,0	0,29	1,8	0,23	0,98	0,14	0,25	0,1	0,12	
2,1	7,56			2,1	343	1,6	167	0,96	41,9	0,6	11,9	0,41	4,4	0,31	2,0	0,24	1,1	0,14	0,27	0,11	0,13	
2,2	7,92			2,2	376	1,7	183	1,0	45,9	0,62	13,1	0,43	4,9	0,32	2,2	0,25	1,2	0,15	0,3	0,11	0,14	
2,3	8,28			2,3	411	1,7	200	1,0	50,3	0,65	14,3	0,45	5,3	0,34	2,4	0,26	1,3	0,16	0,32	0,12	0,16	
2,4	8,64			2,4	448	1,8	218	1,1	54,7	0,68	15,5	0,47	5,8	0,35	2,6	0,28	1,4	0,16	0,35	0,12	0,17	
2,5	9,0			2,5	486	1,9	237	1,1	59,4	0,71	16,9	0,49	6,3	0,36	2,9	0,29	1,5	0,17	0,38	0,13	0,17	

Продолжение

Расход воды		$\alpha y$ , мм																				
		32		40		50		65		80		90		100		125		150		200		
п/с	м <sup>3</sup> /ч	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	
2,6	9,36	2,6	525	2,0	256	1,2	64,2	0,74	18,2	0,51	6,8	0,38	3,1	0,3	1,6	0,18	0,42	0,14	0,2			
2,7	9,72	2,7	566	2,0	276	1,2	69,3	0,77	19,7	0,53	7,4	0,4	3,3	0,31	1,8	0,18	0,45	0,14	0,22			
2,8	10,08	2,8	609	2,1	297	1,3	74,5	0,79	21,2	0,55	7,9	0,41	3,6	0,32	1,9	0,2	0,48	0,15	0,25			
2,9	10,44	2,9	653	2,2	319	1,3	79,9	0,82	22,7	0,57	8,5	0,42	3,9	0,33	2,0	0,2	0,52	0,15	0,25			
3,0	10,8	3,0	699	2,3	341	1,4	85,5	0,85	24,3	0,59	9,1	0,44	4,1	0,35	2,2	0,21	0,55	0,16	0,27			
3,1	11,16			2,3	364	1,4	91,3	0,88	25,9	0,61	9,7	0,45	4,4	0,36	2,3	0,21	0,59	0,16	0,28			
3,2	11,52			2,4	368	1,4	97,3	0,91	27,6	0,63	10,3	0,47	4,7	0,37	2,5	0,22	0,63	0,17	0,30			
3,3	11,88			2,5	413	1,5	103	0,94	29,4	0,65	11,0	0,48	5,0	0,38	2,7	0,23	0,67	0,17	0,32			
3,4	12,24			2,6	438	1,5	110	0,96	31,2	0,67	11,7	0,5	5,3	0,39	2,8	0,23	0,71	0,18	0,34			
3,5	12,6			2,6	464	1,6	116	0,99	33,1	0,69	12,4	0,51	5,6	0,4	3,0	0,24	0,75	0,18	0,36			
3,6	12,96			2,7	491	1,6	123	1,0	34,9	0,72	13,1	0,53	5,9	0,42	3,2	0,25	0,8	0,19	0,38			
3,7	13,32			2,8	519	1,7	130	1,0	36,9	0,73	13,8	0,54	6,3	0,43	3,3	0,25	0,84	0,19	0,41			
3,8	13,68			2,9	547	1,7	137	1,1	38,9	0,75	14,6	0,56	6,6	0,44	3,5	0,26	0,89	0,2	0,43			
3,9	14,04			3,0	576	1,8	145	1,1	41,05	0,77	15,3	0,57	7,0	0,45	3,7	0,27	0,93	0,2	0,45	0,12	0,11	
4,0	14,4					1,8	152	1,1	43,2	0,79	16,1	0,58	7,3	0,46	3,9	0,27	0,98	0,21	0,47	0,12	0,11	
4,1	14,76					1,9	160	1,2	45,4	0,81	17,0	0,6	7,7	0,47	4,1	0,28	1,0	0,21	0,5	0,12	0,11	
4,2	15,12					1,9	168	1,2	47,6	0,82	17,8	0,61	8,1	0,48	4,3	0,29	1,1	0,22	0,52	0,12	0,12	
4,3	15,48					1,9	176	1,2	49,9	0,84	18,7	0,63	8,5	0,5	4,5	0,3	1,1	0,22	0,55	0,13	0,12	
4,4	15,84					2,0	184	1,2	52,2	0,86	19,5	0,64	8,9	0,51	4,7	0,3	1,2	0,23	0,57	0,13	0,13	
4,5	16,2					2,0	192	1,3	54,7	0,88	20,4	0,66	9,3	0,52	4,9	0,31	1,2	0,23	0,6	0,13	0,13	
4,6	16,56					2,1	201	1,3	57,1	0,9	21,4	0,67	9,7	0,53	5,2	0,32	1,3	0,24	0,63	0,14	0,14	
4,7	16,92					2,1	210	1,3	59,6	0,92	22,3	0,69	10,1	0,54	5,4	0,32	1,3	0,24	0,66	0,14	0,15	
4,8	17,28					2,2	219	1,4	62,2	0,94	23,3	0,7	10,6	0,55	5,6	0,33	1,4	0,25	0,68	0,14	0,15	
4,9	17,64					2,2	228	1,4	64,3	0,96	24,2	0,72	11,0	0,57	5,9	0,34	1,5	0,26	0,71	0,14	0,16	

Продолжение

Расход воды		$d_y, \text{мм}$															
		50		65		80		90		100		125		150		200	
л/с	$\text{м}^3/\text{ч}$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$	$\nu$	$i$
5,0	18,0	2,3	238	1,4	67,5	0,98	25,2	0,73	11,5	0,58	6,1	0,34	1,5	0,26	0,74	0,15	0,16
5,1	18,36	2,3	247	1,4	70,2	1,0	26,2	0,75	11,9	0,59	6,3	0,35	1,6	0,27	0,77	0,15	0,17
5,2	18,72	2,4	257	1,5	72,9	1,0	27,3	0,76	12,4	0,6	6,6	0,36	1,7	0,27	0,8	0,15	0,18
5,3	19,08	2,4	267	1,5	75,8	1,0	28,3	0,77	12,9	0,61	6,9	0,36	1,7	0,28	0,83	0,16	0,19
5,4	19,44	2,4	277	1,5	78,7	1,1	29,4	0,79	13,4	0,62	7,1	0,37	1,8	0,28	0,86	0,16	0,19
5,5	19,8	2,5	287	1,6	81,6	1,1	30,5	0,8	13,9	0,63	7,4	0,38	1,9	0,29	0,9	0,16	0,20
5,6	20,16	2,5	298	1,6	84,6	1,1	31,7	0,82	14,4	0,65	7,6	0,38	1,9	0,29	0,93	0,17	0,21
5,7	20,52	2,6	309	1,6	87,7	1,1	32,8	0,83	14,9	0,66	7,9	0,39	2,0	0,3	0,96	0,17	0,21
5,8	20,88	2,6	320	1,6	90,8	1,1	34,0	0,85	15,4	0,67	8,2	0,4	2,1	0,3	1,0	0,17	0,22
5,9	21,24	2,7	331	1,7	91,9	1,2	35,1	0,86	16,0	0,68	8,5	0,41	2,1	0,31	1,0	0,17	0,23
6,0	21,6	2,7	342	1,7	97,2	1,2	36,3	0,88	16,5	0,69	8,8	0,41	2,2	0,31	1,1	0,18	0,24
6,1	21,96	2,8	354	1,7	100	1,2	37,6	0,89	17,1	0,70	9,1	0,42	2,3	0,32	1,1	0,18	0,25
6,2	22,32	2,8	365	1,8	104	1,2	38,8	0,9	17,6	0,71	9,4	0,43	2,4	0,32	1,1	0,18	0,25
6,3	22,68	2,9	377	1,8	107	1,2	40,1	0,92	18,2	0,73	9,7	0,43	2,4	0,33	1,2	0,19	0,26
6,4	23,04	2,9	389	1,8	110	1,3	41,3	0,94	18,8	0,74	10,0	0,44	2,5	0,33	1,2	0,19	0,27
6,5	23,4	2,9	401	1,8	114	1,3	42,6	0,95	19,4	0,75	10,3	0,45	2,6	0,34	1,3	0,19	0,28
6,6	23,76	3,0	414	1,9	118	1,3	44,0	1,0	20,0	0,76	10,6	0,45	2,7	0,35	1,3	0,2	0,29
6,7	24,12			1,9	121	1,3	45,3	1,0	20,6	0,77	11,0	0,46	2,8	0,35	1,3	0,2	0,3
6,8	24,48			1,9	125	1,3	46,7	1,0	21,2	0,78	11,3	0,47	2,8	0,36	1,4	0,2	0,3
6,9	24,84			2,0	128	1,4	48,1	1,0	21,8	0,80	11,6	0,47	2,9	0,36	1,4	0,2	0,3
7,0	25,2			2,0	132	1,4	49,5	1,0	22,5	0,81	12,0	0,48	3,0	0,37	1,5	0,2	0,3
7,1	25,56			2,0	136	1,4	50,9	1,0	23,1	0,82	12,3	0,49	3,1	0,37	1,5	0,2	0,3
7,2	25,92			2,0	140	1,4	52,3	1,0	23,8	0,83	12,6	0,5	3,2	0,38	1,5	0,21	0,34
7,3	26,20			2,1	144	1,4	53,8	1,1	24,4	0,84	13,0	0,5	3,3	0,38	1,6	0,22	0,35

Продолжение

Расход ВОДЫ		$d_y, \text{мм}$															
		65		80		90		100		125		150		200		250	
п/с	$\text{м}^3/\text{ч}$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$
7,4	26,64	2,1	148	1,5	55,3	1,1	25,1	0,85	13,4	0,51	3,4	0,39	1,6	0,22	0,36	0,14	0,11
7,5	27,0	2,1	152	1,5	56,8	1,1	25,8	0,87	13,7	0,52	3,5	0,39	1,7	0,22	0,37	0,14	0,11
7,6	27,36	2,2	156	1,5	58,3	1,1	26,5	0,88	14,1	0,52	3,6	0,4	1,7	0,22	0,38	0,14	0,11
7,7	27,72	2,2	160	1,5	59,9	1,1	27,2	0,89	14,5	0,53	3,6	0,4	1,8	0,23	0,39	0,14	0,12
7,8	28,08	2,2	164	1,5	61,4	1,1	27,9	0,9	14,8	0,54	3,7	0,41	1,8	0,23	0,4	0,15	0,12
7,9	28,44	2,2	168	1,5	63,0	1,2	28,6	0,91	15,2	0,54	3,8	0,41	1,8	0,23	0,41	0,15	0,12
8,0	28,8	2,3	173	1,6	64,6	1,2	29,3	0,92	15,6	0,55	3,9	0,42	1,9	0,24	0,42	0,15	0,13
8,1	29,16	2,3	177	1,6	66,2	1,2	30,1	0,93	16,0	0,56	4,0	0,42	1,9	0,24	0,43	0,15	0,13
8,2	29,52	2,3	181	1,6	67,9	1,2	30,8	0,95	16,4	0,56	4,1	0,43	2,0	0,24	0,44	0,15	0,13
8,3	29,88	2,3	186	1,6	69,5	1,2	31,6	0,96	16,8	0,57	4,2	0,43	2,0	0,25	0,45	0,16	0,14
8,4	30,24	2,4	190	1,6	71,2	1,2	32,4	0,97	17,2	0,58	4,3	0,44	2,1	0,25	0,47	0,16	0,14
8,5	30,6	2,4	195	1,7	72,9	1,2	33,1	0,98	17,6	0,58	4,4	0,44	2,1	0,25	0,48	0,16	0,14
8,6	30,96	2,4	200	1,7	74,7	1,3	33,9	0,99	18,0	0,59	4,6	0,45	2,2	0,25	0,49	0,16	0,15
8,7	31,32	2,5	204	1,7	76,4	1,3	34,7	1,0	18,5	0,6	4,7	0,45	2,2	0,26	0,5	0,16	0,15
8,8	31,68	2,5	209	1,7	78,2	1,3	35,5	1,0	18,9	0,6	4,8	0,46	2,3	0,26	0,51	0,17	0,15
8,9	32,04	2,5	214	1,7	80,0	1,3	36,3	1,0	19,3	0,61	4,9	0,46	2,3	0,26	0,52	0,17	0,16
9,0	32,4	2,5	219	1,8	81,8	1,3	37,1	1,0	19,8	0,62	5,0	0,47	2,4	0,27	0,53	0,17	0,16
9,1	32,76	2,6	223	1,8	83,6	1,3	38,0	1,1	20,2	0,63	5,1	0,48	2,5	0,27	0,55	0,17	0,16
9,2	33,12	2,6	228	1,8	85,4	1,3	38,8	1,1	20,7	0,63	5,2	0,48	2,5	0,27	0,56	0,17	0,17
9,3	33,48	2,6	233	1,8	87,3	1,4	39,7	1,1	21,1	0,64	5,3	0,49	2,6	0,28	0,57	0,17	0,17
9,4	33,84	2,7	238	1,8	89,2	1,4	40,5	1,1	21,6	0,65	5,4	0,49	2,6	0,28	0,58	0,18	0,17
9,5	34,2	2,7	244	1,9	91,1	1,4	41,4	1,1	22,0	0,65	5,5	0,5	2,7	0,28	0,60	0,18	0,18
9,6	34,56	2,7	249	1,9	93,0	1,4	42,3	1,1	22,5	0,66	5,7	0,5	2,7	0,28	0,61	0,18	0,18
9,7	34,92	2,7	254	1,9	95,0	1,4	43,1	1,1	23,0	0,67	5,8	0,51	2,8	0,29	0,62	0,18	0,19

Продолжение

Расход воды		$\alpha y, \text{мм}$															
		65		80		90		100		125		150		200		250	
л/с	$\text{м}^3/\text{ч}$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$
9,8	35,28	2,8	259	1,9	97,0	1,4	44,0	1,1	23,4	0,67	5,9	0,51	2,8	0,29	0,63	0,18	0,19
9,9	35,64	2,8	264	1,9	98,9	1,4	44,9	1,1	23,9	0,68	6,0	0,52	2,9	0,29	0,65	0,19	0,19
10,0	36,0	2,8	270	2,0	100,9	1,5	45,9	1,1	24,4	0,69	6,1	0,52	3,0	0,30	0,66	0,19	0,20
10,25	86,9	2,9	283	2,0	106,1	1,5	48,2	1,2	25,6	0,71	6,5	0,54	3,1	0,30	0,69	0,19	0,21
10,5	37,8	3,0	297	2,1	111,3	1,5	50,6	1,2	26,9	0,72	6,8	0,55	3,3	0,31	0,73	0,20	0,22
10,75	38,7	3,0	312	2,1	116,7	1,6	53,0	1,2	28,2	0,74	7,1	0,56	3,4	0,32	0,76	0,20	0,23
11,0	39,6			2,2	122,2	1,6	55,5	1,3	29,5	0,76	7,4	0,58	3,6	0,33	0,80	0,21	0,24
11,25	40,5			2,2	127,8	1,6	58,0	1,3	30,9	0,77	7,8	0,59	3,8	0,33	0,84	0,21	0,25
11,50	41,4			2,3	133,5	1,7	60,7	1,3	32,3	0,79	8,1	0,60	3,9	0,34	0,87	0,22	0,26
11,75	42,3			2,3	139,4	1,7	63,3	1,4	33,7	0,81	8,5	0,61	4,1	0,35	0,91	0,22	0,27
12,0	43,2			2,4	145,4	1,8	66,0	1,4	35,1	0,83	8,9	0,63	4,3	0,36	0,95	0,22	0,28
12,25	44,1			2,4	151,5	1,8	68,8	1,4	36,6	0,84	9,2	0,64	4,4	0,36	0,99	0,23	0,30
12,5	45,0			2,5	151,7	1,8	72,7	1,4	38,1	0,86	9,6	0,65	4,6	0,37	1,0	0,24	0,31
12,75	45,9			2,5	164,1	1,9	74,6	1,5	39,7	0,88	10,0	0,67	4,8	0,38	1,1	0,24	0,32
13,0	46,8			2,5	170,6	1,9	77,5	1,5	41,3	0,89	10,4	0,68	5,0	0,39	1,1	0,24	0,33
13,25	47,7			2,6	177,2	1,9	80,5	1,5	42,9	0,91	10,8	0,69	5,2	0,39	1,2	0,25	0,35
13,5	48,6			2,7	184,0	2,0	83,6	1,6	44,5	0,93	11,2	0,71	5,4	0,40	1,2	0,25	0,36
13,75	49,5			2,7	190,9	2,0	86,7	1,6	46,1	0,95	11,6	0,72	5,6	0,41	1,2	0,26	0,37
14,0	50,4			2,8	197,9	2,0	89,9	1,6	47,8	0,96	12,1	0,73	5,8	0,42	1,3	0,26	0,39
14,25	51,3			2,8	205,0	2,08	93,1	1,6	49,6	0,98	12,5	0,75	6,0	0,42	1,34	0,27	0,40
14,5	52,2			2,8	212,3	2,12	96,4	1,7	51,3	1,0	12,9	0,76	6,2	0,43	1,39	0,27	0,42
14,75	53,1			2,9	219,6	2,2	99,8	1,7	53,1	1,0	13,4	0,77	6,9	0,44	1,4	0,28	0,43
15,0	54,0			2,9	227,1	2,2	103,2	1,7	54,9	1,0	13,8	0,78	6,7	0,45	1,49	0,28	0,44
15,5	55,8			3,0	242,5	2,3	110,2	1,8	58,6	1,1	14,8	0,81	7,1	0,46	1,6	0,29	0,47

Продолжение

Расход воды		$d_y$ , мм											
л/с	м <sup>3</sup> /ч	90		100		125		150		200		250	
		$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$
16,0	57,6	2,3	117,4	1,8	62,5	1,1	15,7	0,84	7,6	0,48	1,7	0,30	0,51
16,5	59,4	2,4	124,9	1,9	66,5	1,1	16,7	0,86	8,1	0,49	1,8	0,31	0,54
17,0	61,2	2,5	132,5	2,0	70,5	1,2	17,8	0,89	8,6	0,51	1,9	0,32	0,57
17,5	63,0	2,6	140,5	2,0	74,8	1,2	18,8	0,92	9,1	0,52	2,0	0,33	0,61
18,0	64,8	2,6	148,6	2,1	79,1	1,2	19,9	0,94	9,6	0,53	2,1	0,34	0,64
18,5	66,6	2,7	157,0	2,1	83,5	1,3	21,1	0,97	10,1	0,55	2,3	0,35	0,67
19,0	68,4	2,8	165,6	2,2	88,1	1,3	22,2	0,99	10,7	0,56	2,4	0,36	0,71
19,5	70,2	2,9	174,4	2,3	92,8	1,3	23,4	1,0	11,3	0,58	2,5	0,37	0,75
20,0	72,0	2,9	183,5	2,3	97,6	1,4	24,6	1,0	11,9	0,59	2,6	0,38	0,79
20,5	73,8	3,0	192,7	2,4	102,6	1,4	25,8	1,1	12,5	0,61	2,8	0,39	0,83
21,0	75,6			2,4	107,6	1,4	27,1	1,1	13,1	0,62	2,9	0,40	0,87
21,5	77,4			2,5	112,8	1,5	28,4	1,1	13,7	0,64	3,1	0,40	0,91
22,0	79,2			2,5	118,1	1,5	29,8	1,2	14,4	0,65	3,2	0,41	0,96
22,5	81,0			2,6	123,6	1,5	31,1	1,2	15,0	0,67	3,3	0,42	1,0
23,0	82,8			2,7	129,1	1,6	32,5	1,2	15,7	0,68	3,5	0,43	1,0
23,5	84,6			2,7	134,8	1,6	34,0	1,2	16,4	0,70	3,6	0,44	1,1
24,0	86,4			2,8	140,6	1,7	35,2	1,3	17,1	0,71	3,8	0,45	1,1
24,5	88,2			2,8	146,5	1,7	36,9	1,3	17,8	0,73	4,0	0,46	1,2
25,0	90,0			2,9	152,6	1,7	38,4	1,3	18,5	0,74	4,1	0,47	1,2
25,5	91,8			2,9	158,7	1,8	40,0	1,3	19,3	0,76	4,3	0,48	1,3
26,0	93,6			3,0	165,0	1,8	41,6	1,4	20,0	0,77	4,5	0,49	1,3
26,5	95,4					1,8	43,2	1,4	20,8	0,79	4,6	0,50	1,4
27,0	97,2					1,9	44,8	1,4	21,6	0,8	4,8	0,51	1,4
27,5	99,0					1,9	46,5	1,4	22,4	0,82	5,0	0,52	1,5

Продолжение

: Расход воды :		<i>d<sub>y</sub></i> , мм							
: л/с :	: м <sup>3</sup> /ч :	: 125 :		: 150 :		: 200 :		: 250 :	
		<i>v</i>	<i>i</i>	<i>v</i>	<i>i</i>	<i>v</i>	<i>i</i>	<i>v</i>	<i>i</i>
28,0	100,8	1,9	48,2	1,5	23,2	0,83	5,2	0,53	1,5
28,5	102,6	2,0	50,0	1,5	24,1	0,85	5,4	0,54	1,6
29,0	104,4	2,0	51,7	1,5	24,9	0,86	5,6	0,55	1,7
29,5	106,2	2,0	53,5	1,5	25,8	0,87	5,7	0,56	1,7
30,0	108,0	2,1	55,4	1,6	26,7	0,89	5,9	0,57	1,8
30,5	109,8	2,1	57,2	1,6	27,6	0,91	6,1	0,57	1,8
31,0	111,6	2,1	59,1	1,6	28,5	0,92	6,3	0,58	1,9
31,5	113,4	2,2	61,0	1,6	29,4	0,94	6,6	0,59	2,0
32,0	115,2	2,2	63,0	1,7	30,4	0,95	6,8	0,60	2,0
32,5	117,0	2,2	65,0	1,7	31,3	0,97	7,0	0,61	2,1
33,0	118,8	2,3	67,0	1,7	32,3	0,98	7,2	0,62	2,2
33,5	120,6	2,3	69,0	1,8	33,3	1,0	7,4	0,63	2,2
34,0	122,4	2,30	71,1	1,8	34,3	1,0	7,6	0,64	2,3
34,5	124,2	2,4	73,2	1,8	35,3	1,0	7,9	0,65	2,4
35,0	126,0	2,4	75,3	1,8	36,3	1,0	8,1	0,66	2,4
35,5	127,8	2,4	77,5	1,9	37,4	1,1	8,3	0,67	2,5
36,0	129,6	2,5	79,7	1,9	38,4	1,1	8,6	0,68	2,6
36,5	131,4	2,5	81,9	1,9	39,5	1,1	8,8	0,69	2,6
37,0	133,2	2,5	84,2	1,9	40,6	1,1	9,0	0,70	2,7
37,5	135,0	2,6	86,5	2,0	41,7	1,1	9,3	0,71	2,8
38,0	136,8	2,6	88,8	2,0	42,8	1,1	9,5	0,72	2,9
38,5	138,6	2,7	91,2	2,0	44,0	1,1	9,8	0,73	2,9
39,0	140,4	2,7	93,6	2,0	45,1	1,2	10,0	0,73	3,0
39,5	142,2	2,7	96,0	2,1	46,3	1,2	10,3	0,74	3,1

1  
8  
1



Продолжение

Расход воды		αу мм							
		125		150		200		250	
л/с	м3/ч	ν	ι	ν	ι	ν	ι	ν	ι
40,0	144,0	2,8	98,4	2,1	47,4	1,2	10,6	0,75	3,2
41,0	147,6	2,8	103,4	2,1	49,8	1,2	11,1	0,77	3,3
42,0	151,2	2,9	108,5	2,2	52,3	1,2	11,6	0,79	3,5
43,0	154,8	2,9	113,7	2,2	54,8	1,3	12,2	0,81	3,7
44,0	158,4	3,0	119,1	2,3	57,4	1,3	12,8	0,83	3,8
45,0	162,0			2,4	60,0	1,3	13,4	0,85	4,0
46,0	165,6			2,4	62,7	1,4	14,0	0,87	4,2
47,0	169,2			2,5	65,5	1,4	14,6	0,88	4,4
48,0	172,8			2,5	68,3	1,4	15,2	0,90	4,6
49,0	176,4			2,6	71,2	1,5	15,9	0,92	4,7
50,0	180,0			2,6	74,1	1,5	16,5	0,94	4,9
51,0	183,6			2,7	77,1	1,5	17,2	0,96	5,1
52,0	187,2			2,7	80,2	1,5	17,9	0,98	5,3
53,0	190,8			2,8	83,3	1,6	18,6	1,0	5,5
54,0	194,4			2,8	86,3	1,6	19,3	1,0	5,8
55,0	198,0			2,9	89,7	1,6	20,0	1,0	6,0
56,0	201,6			2,9	93,0	1,7	20,7	1,1	6,2
57,0	205,2			3,0	96,3	1,7	21,5	1,1	6,4
58,0	208,8					1,7	22,2	1,1	6,6
59,0	212,4					1,8	23,0	1,1	6,9
60,0	216,0					1,8	23,8	1,1	7,1
61,0	219,6					1,8	24,6	1,1	7,4
62,0	223,2					1,8	25,4	1,2	7,6
63,0	226,8					1,9	26,2	1,2	7,8

Продолжение

Расход воды		$d_y$ , мм					
л/с	м <sup>3</sup> /ч	200			250		
		$v$	$i$	$v$	$i$	$v$	$i$
64,0	230,4	1,9	27,1	1,2	8,1		
65,0	234,0	1,9	27,9	1,2	8,3		
66,0	237,0	2,0	28,8	1,2	8,6		
67,0	241,2	2,0	29,7	1,3	8,9		
68,0	244,8	2,0	30,6	1,3	9,1		
69,0	248,4	2,1	31,5	1,3	9,4		
70,0	252,0	2,1	32,4	1,3	9,7		
71,0	255,6	2,1	33,3	1,3	10,0		
72,0	259,2	2,1	34,3	1,4	10,2		
73,0	262,8	2,2	35,2	1,4	10,5		
74,0	266,4	2,2	36,2	1,4	10,8		
75,0	270,0	2,2	37,2	1,4	11,1		
76,0	273,6	2,3	38,2	1,4	11,4		
77,0	277,2	2,3	39,2	1,5	11,7		
78,0	280,8	2,3	40,2	1,5	12,0		
79,0	284,4	2,3	41,2	1,5	12,3		
80,0	288,0	2,4	42,3	1,5	12,6		
81,0	291,6	2,4	43,3	1,5	13,0		
82,0	295,2	2,4	44,4	1,5	13,3		
83,0	298,8	2,5	45,5	1,6	13,6		
84,0	302,4	2,5	46,6	1,6	13,9		
85,0	306,0	2,5	47,7	1,6	14,3		
86,0	309,6	2,6	48,9	1,6	14,6		
87,0	313,2	2,6	50,0	1,6	15,0		

Продолжение

Расход воды		$d_y$ , мм			
л/с	м <sup>3</sup> /ч	200		250	
		$v$	$l$	$v$	$l$
88,0	316,8	2,6	51,2	1,7	15,3
89,0	320,4	2,6	52,3	1,7	15,6
90,0	324,0	2,7	53,5	1,7	16,0
91,0	327,6	2,7	54,7	1,7	16,4
92,0	331,2	2,7	55,9	1,7	16,7
93,0	334,8	2,8	57,1	1,8	17,1
94,0	338,4	2,8	58,4	1,8	17,5
95,0	342,0	2,8	59,6	1,8	17,8
96,0	345,6	2,9	60,9	1,8	18,2
97,0	349,2	2,9	62,2	1,8	18,6
98,0	352,8	2,9	63,5	1,8	19,0
99,0	356,4	2,9	64,8	1,9	19,4
100,0	360,0	3,0	66,1	1,9	19,8
101,0	363,6			1,9	20,2
102,0	367,2			1,9	20,6
103,0	370,8			1,9	21,0
104,0	374,4			2,0	21,4
105,0	378,0			2,0	21,8
106,0	381,6			2,0	22,2
107,0	385,2			2,0	22,6
108,0	388,8			2,0	23,0
109,0	392,4			2,1	23,5
110,0	396,0			2,1	23,9
111,0	399,6			2,1	24,3

Продолжение

Расход воды		$d_y$ , мм			
		200		250	
л/с	м <sup>3</sup> /ч	$v$	$i$	$v$	$i$
II2,0	403,2	2,1	24,8		
II3,0	406,8	2,1	25,2		
II4,0	410,4	2,1	25,7		
II5,0	414,0	2,2	26,1		
II6,0	417,6	2,2	26,6		
II7,0	421,2	2,2	27,0		
II8,0	424,8	2,2	27,5		
II9,0	428,4	2,2	28,0		
I20,0	432,0	2,3	28,4		
I21,0	435,6	2,3	28,9		
I22,0	439,2	2,3	29,4		
I23,0	442,8	2,3	29,9		
I24,0	446,4	2,3	30,4		
I25,0	450,0	2,4	30,9		
I26,0	453,6	2,4	31,4		
I27,0	457,2	2,4	31,9		
I28,0	460,8	2,4	32,4		
I29,0	464,4	2,4	32,9		
I30,0	468,0	2,4	33,4		

Продолжение

ДИАМЕТРЫ ТРУБСПРОВОДОВ, ПРИНЯТЫЕ ПРИ РАСЧЕТЕ  
ТАБЛИЦЫ

: $d_{нар}$ , мм :	Толщина стенки : $S$ , мм :	Расчетное расстояние : $\Delta d$ , мм :	Расчетный внутренний диаметр труб : $d_p$ , мм :
--------------------	-----------------------------	--	--

: $d_{нар}$ , мм :	Толщина стенки : $S$ , мм :	Расчетное расстояние : $\Delta d$ , мм :	Расчетный внутренний диаметр труб : $d_p$ , мм :
--------------------	-----------------------------	--	--

Трубы по ГОСТу 3262-75

15	21,3	2,8	3,6	12,1
20	26,8	2,8	3,8	17,4
25	33,5	3,2	4,0	23,1
32	42,3	3,2	4,2	31,7
40	48,0	3,5	4,3	36,7
50	60	3,5	4,5	48,5
65	75	4,0	4,5	62,5
80	38,5	4,0	4,8	75,7
90	101,3	4,0	4,8	88,5
100	114,0	4,5	5,0	100,0

Трубы по ГОСТу 3262-75

125	140	4,5	5,0	131
150	165	4,5	5,5	150,5

Трубы по ГОСТу 8732-70

200	219	6,0	5,7	201,3
250	273	6,5	5,9	254,1

Примечание. Таблицу следует применять для гидравлического расчета трубопроводов горячего водоснабжения, если вода в системе прошла водоподготовку, или если по качеству воды водоподготовка не требуется.




Рис. 1. План на отм. 0.000 в масштабе 1:100 и план на отм. 0.000, 3.300, 5.500 в масштабе 1:50 с сетями водопровода и канализации

Начало смотри рис.1




Рис. 2. План на отм. 0,000, 3,300, 6,600 с разводкой сетей водопровода и канализации.




Рис. 3. Схема хозяйственно-питьевого водопровода






Рис. 4. Схема горячего водоснабжения.




Рис. 5 СХЕМА БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ Ст. Кл-3




Рис. 6. Схема бытовой канализации ст К1-4-8

Л-11551 Подп.к печ.28/9-79Г.Зак.692 Тир.7300 ц.86 коп.  
ГПИ Сантехпроект, г. Москва, Н.Первомайская, 46