

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-79.86
ПОСТ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ
СЗ-78-86
АЛЬБОМ 2
Спецификации оборудования

2086/02

Цена 0-38

Отпечатано
в Новосибирском филиале ЦИТП
630064 г. Новосибирск пр. Карла Маркса 1

Выдано в печать "5" V 1988 г.
Заказ Т-1269 Тираж: 300

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ
501-5-79.86
ПОСТ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАМЕДЛИТЕЛЯМИ
СЗ-78-86
АЛЬБОМ 2
Спецификации оборудования

Разработан
проектным институтом
"Гипотрансигнализация"

Утвержден
Министерством путей
сообщения СССР,
Приказ № Т4708 у
и введен в действие
с 01.01.87г.

Главный инженер института

Главный инженер проекта



А. П. Гоголев



М. А. Галабурда

Альбом 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЗ-78-86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4			7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставленные заказчиком</u>									
1.	Пускатель магнитный ~ 220 В с тепловым реле на ток 14А	И-16-644.001-83 ИММ221002	шт	796		342700		1	
2.	Датчик температуры камерный биметаллический с замыканием контактов при понижении температуры ниже 18°, дифференциал 2°С	ТУ25-02.888-75 ДТКБ-53	шт	796				1	
3.	Электродпечь 220В, 1 кВт	ТУ16-531.609-77 ПЭТ-4	шт	796		3442467001		2	
4.	Счетчик электрический трехфазный непосредственного включения на ток 10А	ТУ25.01-172-75 САЧ-И672М	шт	796		422835000102		1	
5.	Радиатор масляный	ГОСТ16671-80 РМТ-1/220	шт	796				2	

Изм. № подл. Подпись и дата Взам. инв. №

Изм. №		Подпись и дата		Взам. инв. №		Привязан		
Изм. №		Подпись и дата		Взам. инв. №		501-5-79.86 30.00		
Н.контр	Булбовская	РММ	3.9.86	Пост управления замедлителями		Стадия	Лист	Листов
Нач. отд.	Верзун	ММ	3.9.86	Спецификация оборудования		Р	1	3
Гип	Голубцова	ММ	3.9.86			МПС		
Рук. го.	Трекля	ММ	3.9.86			Типротрансигнал-связь г. Ленинград		
Вед. инж.	Климова	ММ	3.9.86					
Ст. техник	Мичваляева	ММ	3.9.86					

Альбом 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЗ-78-86

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<u>Оборудование и материалы, поставляемые подрядчиком</u>									
I.	Щиток осветительный с выключателями типа А-63А - I шт на 6,3А, 5 шт на 10А	ГОСТ3709-82Е ОЩ-6УХЛЧ	шт	796		343437422I		I	
2.	Щиток осветительный квартирный с выключателями АЕ1000, номинальный ток щитка 63А	ТУ16-536.654-80 ЩК1850I-УХЛ4	шт	796		346479110I		I	
3.	Светильник потолочный с двумя люминесцентными лампами по 40 Вт	ТУ16-535.55I-75 ЛПС3I-2x40-00 УЧ	шт	796		3461I2		3	
4.	Светильник потолочный с зеркальным отражателем	ТУ16.535.829-74 ПСХ-60У3	шт	796		3461I1		2	
5.	Лампа люминесцентная 40 Вт, 220В	ГОСТ6825-74* ЛБ-40	шт	796		346713110I		6	
6.	Стартер для люминесцентных ламп	ГОСТ8799-75* 80С-220	шт	796		3469220003		6	
7.	Выключатель герметический	ГОСТ7397-76* Инд.02.1.1-03	шт	796		346400		3	

Инд. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Привязан

Инд. №			

501-5-79.86 30,00

Лист

3

Альбом 2

ТИПОВОЙ ПРОЕКТ СЗ-78-86

Змт. № подл. Годпись и дата Взам. инв. №

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования. Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	8. Пакетный переключатель герметический	ОСТ16.0.526. 001-77 ППИ -10/4С56 исп. IУ	шт	796		342829		2	
	9. Розетка штепсельная герметическая для открытой установки с заземляющим контактом, 220В	ГОСТ7396-76* инд.05.1.2-17	шт	796		346400		3	
	10. Розетка штепсельная для открытой установки без заземляющего контакта, 220В	ГОСТ7396-76* инд.05.1.2-01	шт	796		346400		2	
	<u>Труба стальная вологазопроводная</u>	ГОСТ3262-75*							
	11. 20x2,8		м	006				8	
	12. 50x3,5		м	006				8	
	Кабель силовой с поливинилхлоридной изоляцией, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката	ГОСТ16442-80*							
	13. АВВГ-2x6-0,66		км	008		352222II00		0,01	
	14. АВВГ-3x2,5-0,66		км	008		352222II00		0,02	
	15. АВВГ-3x6+1x4-0,66		км	008		352222II00		0,01	
	Провод с резиновой изоляцией в оболочке	ГОСТ1843-78*							
	16. АПРФ 2x2,5		км	008		3551340800		0,02	
	17. АПРФ 3x2,5		км	008		3551340800		0,06	

Приказ

Инд. №:

501-5-79.86 50.00

