



**МИНИСТЕРСТВО  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ  
И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
(МЧС РОССИИ)**

Театральный проезд, 3, Москва, 109012  
Тел.: 626-39-01; факс: 624-19-46  
Телетайп: 114-833 «ОПЕРОН»  
E-mail: info@mchs.gov.ru

11 ОКТ 2010

№ 19-П.15-5204

На № 49 от 21.08.2010

Директору ООО «АСО»

С.Г. Светушенко

ул. Комиссарова, д.28  
г. Владимир, 600018

Рассмотрев Ваше письмо от 20 августа 2010 года № 49, Департамент надзорной деятельности МЧС России сообщает следующее.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.01.2006 г. № 45 «Об организации лицензирования отдельных видов деятельности» к компетенции МЧС России отнесено лицензирование деятельности по тушению пожаров и деятельности по производству работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

Лицензионные требования и условия при осуществлении лицензируемой деятельности установлены постановлением Правительства Российской Федерации от 25.10.2006 г. № 625 «О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности».

Частью 4 статьи 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Технический регламент) установлено, что на существующие объекты защиты, запроектированные и построенные в соответствии с ранее действовавшими требованиями пожарной безопасности, положения Технического регламента не распространяются, за исключением случаев, если дальнейшая эксплуатация указанных зданий, сооружений и строений приводит к угрозе жизни или здоровью людей вследствие возможного пожара. В таких случаях собственник объекта или лицо, уполномоченное владеть, пользоваться или распоряжаться объектами защиты, должны принять меры по приведению системы обеспечения пожарной безопасности объекта защиты в соответствие с требованиями Технического регламента.

Степень огнестойкости существующих зданий и сооружений регламентирована положениями СНиП 2.01.02-85\*

347938

При этом сообщаю, что для разъяснения положений Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Вы можете обратиться в территориальный орган государственного пожарного надзора МЧС России.

Заместитель директора  
Департамента надзорной деятельности



А.А. Макаревич