



МЧС РОССИИ

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ВСЕРОССИЙСКИЙ ОРДЕНА
"ЗНАК ПОЧЕТА" НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ПРОТИВОПОЖАРНОЙ ОБОРОНЫ»
(ФГУ ВНИИПО МЧС России)**

мкр. ВНИИПО, д. 12, г. Балашиха,
Московская область, 143903
Телефон: (495) 521-23-33
Факс: (495) 529-82-52, 524-98-99
E-mail: vniiipo@mail.ru; <http://www.vniiipo.ru>

18.02.2011 № 16-1-03-1901
На № 26 от 18.02.2011 г.

Директору общества с ограниченной от-
ветственностью «Аудит Сервис Опти-
мум»

С.Г.Светушенко

Ул.Комиссарова, д.28, г.Владимир,
600027.

О передаче параметров от АПС в пожарное депо

Обязательные к исполнению требования обеспечения пожарной безопасно-
сти объектов в Российской Федерации устанавливаются Федеральными законами
Российской Федерации, а также иными нормативными актами, вступившими в
силу на основании постановлений Правительства Российской Федерации.

Приказ МЧС России от 28.12.2009 г. № 743 «О принятии на снабжение в
системе МЧС России программно-аппаратного комплекса системы мониторинга,
обработки и передачи данных о параметрах возгорания, угрозах и рисках развития
крупных пожаров в сложных зданиях и сооружениях с массовым пребыванием
людей, в том числе в высотных зданиях» является локальным нормативным актом
МЧС России и распространяет свое действие на организации МЧС России.

Решение по обеспечению совместимости устанавливаемого в зданиях обо-
рудования пожарной сигнализации с программно-аппаратным комплексом «Стре-
лец-Мониторинг» остается в ведении должностных лиц, ответственных за обеспе-
чение пожарной безопасности объекта.

Начальник

В.И.Климкин