



О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ
С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ
ОТЧЕТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
АКТЫ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ

ОСТ 34-37-806-85

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР
Москва

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства
энергетики и электрификации СССР от 23 декабря 1985 г. № 144а**

ИСПОЛНИТЕЛИ

**Производственное предприятие "Нововоронеж атомэнерго-
наладка"**

**А. С. Муравьев, В. Н. Романенко, П. П. Рекуц, В. А. Гальцев,
В. К. Желонкин**

СОИСПОЛНИТЕЛИ

**Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплу-
атации атомных электростанций**

**А. А. Абагян, Е. П. Ларин, В. А. Казаков, Ю. В. Белов, Н. Н. Белов,
А. А. Папова**

Производственное объединение "Атомэнергоналадка"

Э. С. Сааков, О. В. Варичев

**СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:
Союз атомэнерго**

Е. И. Игнатенко, В. А. Белецкий

**Главным производственно-техническим управлением по
строительству**

В. Г. Чумаченко, В. П. Панфилов

Группа Ф60

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

**ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ** ОСТ
34-37-806-85

Отчетная документация. Акты
о приемке оборудования

OKCTY 6902

Введен впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации
СССР от 23.12.85 № 144а срок действия установлен
с 01.06.86
до 01.06.91

Настоящий стандарт распространяется на требования к отчетной документации, составляемой по результатам пусконаладочных работ (ПНР) на атомных станциях (АС) с водоводяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает требования к составу, содержанию, порядку составления и форме актов:

о приемке оборудования систем для производства пусконаладочных работ (ПНР);

о приемке оборудования после индивидуальных испытаний;

о приемке оборудования после комплексного опробования.

Стандарт разработан на основе свода положений Международного агентства по атомной энергии "Безопасность атомных электростанций - эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС" № 50-С-О.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

II. Акты о приемке оборудования рабочие подкомиссии должны составлять на подведомственное им оборудование целой

технологической системы, агрегата, установки, присоединения. На отдельную единицу оборудования (например, насос, двигатель) акт о приемке допускается составлять только в виде исключения.

Количество оборудования, перечисленное в актах приемки оборудования после индивидуальных испытаний и после комплексных опробований, должно соответствовать количеству оборудования, установленного на блоке АС.

1.2. Акт о приемке оборудования следует составлять в пяти экземплярах.

Приемо-сдаточную документацию, прилагаемую к акту, следует составлять в одном экземпляре. Остальные приложения к акту следует составлять в пяти экземплярах.

1.3. Акт о приемке оборудования рабочая подкомиссия должна передать рабочей комиссии на рассмотрение и утверждение. Акт о приемке оборудования вступает в силу после утверждения его председателем рабочей комиссии.

1.4. После утверждения акта о приемке заказчик должен зарегистрировать акт в установленном порядке и передать: - генеральному подрядчику - два экземпляра (один из них для монтажной организации);

пусконаладочной организации - один экземпляр.

Два экземпляра (один из них - первый) и комплект приемо-сдаточной документации следует оставить у заказчика.

2. АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ (СИСТЕМ) ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПУСКОНАЛАДОЧНЫХ РАБОТ

2.1. Форма акта о приемке оборудования для производства ПНР приведена в обязательном приложении I.

2.2. Оформление акта о приемке оборудования для производства ПНР обязана производить монтажная организация.

2.3. Комплектацию прилагаемой к акту приемо-сдаточной документации обязана производить монтажная организация в объеме, указанном в соответствующей документации Госстроя

СССР, определяющей правила производства и приемки работ на принимаемом оборудовании.

2.4. С момента утверждения акта о приемке оборудования для производства ПНР оборудование следует считать принятым для производства ПНР и на нем должен быть установлен эксплуатационный режим.

3. АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ

3.1. Форма акта о приемке оборудования после индивидуальных испытаний приведена в обязательном приложении 2.

3.2. Оформление акта о приемке оборудования после индивидуальных испытаний обязана представлять организация, производившая индивидуальные испытания.

3.3. Прилагаемые к акту исполнительные схемы и протоколы ПНР обязана представлять организация, производившая индивидуальные испытания.

Прочую прилагаемую к акту приемо-сдаточную документацию обязана представлять монтажная организация в объеме, указанном в соответствующей документации Госстроя СССР, определяющей правила производства и приемки работ на принимаемом оборудовании.

4. АКТ О ПРИЕМКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ПОСЛЕ КОМПЛЕКСНОГО ОПРОБОВАНИЯ

4.1. Форма акта о приемке оборудования после комплексного опробования приведена в обязательном приложении 3.

4.2. Оформление акта о приемке оборудования после комплексного опробования обязан производить заказчик.

4.3. Прилагаемые к акту протоколы ПНР, производимых во время комплексного опробования, обязана представить пусконаладочная организация.

Остальные приложения к акту обязан оформлять заказчик.

4.4. В акте о приемке оборудования после комплексного опробования (или в приложении к нему) должны быть сведения об устранении дефектов проектирования, изготовления и монтажа оборудования, обнаруженных в процессе индивидуальных испытаний и комплексного опробования.

4.5. Оборудование следует считать готовым к эксплуатации и принятым для предъявления Государственной приемочной комиссии с момента утверждения акта о приемке оборудования после комплексного опробования.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
ОбязательноеФОРМА АКТА
о приемке оборудования (систем) для произ-
водства пусконаладочных работ

УТВЕРЖДАЮ

Председатель рабочей
комиссии_____
наименование АС_____
№ блока_____
должность_____
подпись_____
фамилия, и.о.

" " "

датаА К Т
о приемке оборудования (систем) для произ-
водства пусконаладочных работ

Рабочая подкомиссия в составе:

председателя _____
фамилия, и.о., должностьчленов _____
фамилии, и.о., должности

УСТАНОВИЛА:

I. Генеральным подрядчиком _____

наименование и ведомственная принадлежность
предъявлено к приемке следующее законченное монтажом обору-
дование (системы): _____наименование системы, перечень

смонтированного оборудования и его краткая техническая

характеристика

при необходимости указать в приложении
смонтированное в _____

наименование здания, сооружения,

цеха

входящее в состав _____

наименование предприятия, его очереди

2. Монтажные работы выполнены _____

наименование

монтажных организация и их ведомственная принадлежность

3. Проектная документация разработана _____

наименование

проектной организации, ее ведомственная принадлежность,
номера чертежей и дата их составления

4. Дата начала монтажных работ _____

год и месяц

Дата окончания монтажных работ _____

год и месяц

РАБОЧАЯ ПОДКОМИССИЯ РЕШИЛА:

Работы по монтажу предъявленного оборудования (системы)
выполнены в соответствии с проектом, стандартами, строитель-
ными нормами и правилами, техническими условиями и отвечают
требованиям его приемки для пусконаладочных работ.

Предъявленное к приемке оборудование (система), ука-
занное в п.1 настоящего акта, считать принятым
с _____ 19 __ г. для проведения пусконаладочных
работ с оценкой качества выполненных работ _____

отлично,

хорошо, удовлетворительно

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

Председатель рабочей подкомиссии _____
подпись

Члены рабочей подкомиссии _____
подписи

предъявлено к приемке следующее законченное монтажом и
наладкой, оборудование: _____

_____ перечень оборудования,

_____ прошедшего индивидуальные испытания, его краткая

_____ техническая характеристика (при необходимости указать
в приложении

_____ смонтированное в _____

_____ наименование здания, сооружения, цеха

2. Проектная документация разработана _____

_____ наименование проектной организации, ее ведомственная

_____ принадлежность, № чертежей и дата их составления

3. Дата начала монтажных работ _____

_____ год и месяц

_____ дата приемки оборудования для ПНР _____

_____ год и месяц

_____ Дата окончания индивидуальных испытаний _____

_____ год и месяц

РАБОЧАЯ ПОДКОМИССИЯ РЕШИЛА:

Работы по монтажу и наладке предъявленного оборудования
выполнены в соответствии с проектом, стандартами,
строительными нормами и правилами, техническими условиями и
отвечают требованиям его приемки для комплексного опробова-
ния (эксплуатации).

Предъявленное к приемке оборудование, указанное в п. I
акта, считать принятым _____

_____ для проведения комплексного
опробования, в эксплуатацию

с оценкой качества выполненных работ _____

_____ отлично, хорошо, удовлетворительно

Перечень приемо-сдаточной документации, прилагаемой
к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

и т. д.

Председатель рабочей подкомиссии _____
подпись

Члены рабочей подкомиссии _____
подписи

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Обязательное

ФОРМА АКТА

о приемке оборудования после комплексного
опробования

_____	УТВЕРЖДАЮ
наименование АС	Председатель рабочей
_____	комиссии
№ блока	_____
	должность

	подпись фамилия, и.о.
	" "

	дата

А К Т № _____

о приемке оборудования после комплексного
опробования

Рабочая подкомиссия в составе:

председателя _____	фамилия, и.о., должность
членов _____	фамилии, и.о., должности

УСТАНОВИЛА:

I. Оборудование _____
наименование оборудования

смонтированное в _____
наименование здания, сооружения, цеха
прошло комплексное опробование, включая необходимые
пусконаладочные работы с "____" _____ 19__ г.
по "____" _____ 19__ г. в течение _____
дней, часов

в соответствии с _____
наименование документа,

по которому проводилось комплексное опробование _____

2. Комплексное опробование, включая необходимые
пусконаладочные работы, выполнено _____
заказчиком,

_____ пусконаладочной организацией, ее наименование

и ведомственная принадлежность _____

3. Выявленные в процессе комплексного опробования
дефекты проектирования, изготовления и монтажа оборудова-
ния (при необходимости указать в приложении), устранены

4. В процессе комплексного опробования выполнены
дополнительные работы, указанные в приложении № _____

РЕШЕНИЕ РАБОЧЕЙ ПОДКОМИССИИ:

Оборудование, перечисленное в п.1 акта, прошедшее
комплексное опробование, считать готовым к эксплуатации
и принятым с " _____ " _____ 19 ____ г. для предъявления
государственной приемочной комиссии с оценкой качества
работ _____

отлично, хорошо, удовлетворительно

Перечень приложений к акту:

1. _____
2. _____
3. _____

и т. д.

Председатель рабочей подкомиссии _____

подпись

Члены рабочей подкомиссии _____

подписи

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Цена 7 коп.

Подписано в печать 30.10.86.

Формат 60x84¹/₁₆

Печать офсетная

Усл. печ. л. 0,93

Уч.-изд. л. 0,5

Тираж 500

Заказ 1199 Цена 7 коп.

**Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации
Минэнерго СССР, Москва, проспект Мира, д. 68**

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д. 5