



О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ СТАНЦИЯХ
С ВОДО-ВОДЯНЫМИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ
ТРЕБОВАНИЯ К ПЕРСОНАЛУ
ПОДГОТОВКА И КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

ОСТ 34-37-789-85

Издание официальное

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ СССР

Москва

УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ ПРИКАЗОМ Министерства энергетики и электрификации СССР от 23 декабря 1985 г. № 144а

ИСПОЛНИТЕЛИ

Производственное предприятие "Нововоронежатомаэнерго-
наладка"

А.С.Мурьев, В.Н.Романенко, П.П.Рекунц, В.А.Гальцев, В.В.Кос-
тюченко

СОИСПОЛНИТЕЛИ

Всесоюзный научно-исследовательский институт по эксплу-
атации атомных электростанций

А.А.Абагян, Е.П.Ларин, В.А.Казаков, Ю.В.Белов, Н.Н.Белов,
В.М.Кирюнина

Специальное конструкторско-технологическое бюро треста
"Электроремонтж"

Е.В.Милорадов, А.И.Кагал, В.В.Кот

Производственное объединение "Атомаэнергоналадка"

Э.С.Сааков, О.В.Варичев

СОГЛАСОВАН Министерством энергетики и электрификации СССР:

Сюзатомаэнерго

Е.И.Игнатенко, В.А.Белецкий

Главным производственно-техническим управлением по
строительству

В.Г.Чумаченко, В.П.Панфилов

О Т Р А С Л Е В О Й С Т А Н Д А Р Т

ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ НА АТОМНЫХ
СТАНЦИЯХ С ВОДО-ВОДЯНЫМИ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ РЕАКТОРАМИ

ОСТ

34-37-789-85

Требования к персоналу

Подготовка и квалификация персонала

ОКСТУ 6902

Введен впервые

Приказом Министерства энергетики и электрификации
СССР от 23.12.85 № 144а срок введения установлен

с 01.06.86

до 01.06.91

Настоящий стандарт распространяется на производственный персонал организаций и предприятий, участвующих в пусконаладочных работах (ПНР) на атомных станциях (АС) с водо-водяными энергетическими реакторами (ВВЭР).

Стандарт устанавливает требования к подготовке и квалификации персонала, производящего ПНР (далее - персонала).

Стандарт разработан на основе свода положений
№ 50-С-0 "Безопасность атомных электростанций - эксплуатация, ввод в эксплуатацию и снятие с эксплуатации АЭС"
Международного агентства по атомной энергии.

1. ПОДГОТОВКА ПЕРСОНАЛА

1.1. Цель подготовки состоит в своевременном получении необходимой квалификации вновь принятого и переводимого на другую работу или должность персонала.

Общая и специальная подготовка персонала, его пригодность к выполнению ПНР должны быть определены при приеме на работу.

1.2. Руководство подготовкой персонала должно быть возложено на главного инженера организации (предприятия).

Планирование, организацию и контроль подготовки персонала должен осуществлять отдел кадров организации (предприятия).

1.3. Подготовку персонала следует проводить по должностным инструкциям, стандартам безопасности труда, инструкциям, схемам и другой действующей нормативно-технической документации по профилю работы персонала.

1.4. Программы подготовки персонала должны быть утверждены главным инженером организации (предприятия).

В программах должна быть указана продолжительность подготовки персонала для каждой должности.

1.5. Программы подготовки квалифицированных рабочих и инженерно-технических работников (ИТР) должны обеспечивать получение практических навыков производства ПНР с объяснением необходимых теоретических вопросов.

Программы подготовки дежурного персонала должны обеспечивать также получение теоретических знаний и практических навыков эксплуатации АС.

1.6. Программы подготовки персонала следует пересматривать при:

- установке на АС головных образцов оборудования;
- принципиальном изменении схем и режимов работы оборудования;
- вводе в действие новых или изменении действующих правил, инструкций и руководящих документов;
- совершенствовании методов и средств обучения.

1.7. Объем подготовки для квалифицированных рабочих должен соответствовать квалификационной характеристике в соответствии с "Единым тарифно-квалификационным справочником" (ЕТКС).

Объем подготовки для ИТР и дежурного персонала должен соответствовать должностным инструкциям.

1.8. Подготовка квалифицированных рабочих должна осуществляться в соответствии с директивными и руководящими мате-

риалами Министерства энергетики и электрификации СССР и Государственного комитета СССР по профессионально-техническому образованию.

I.9. Подготовка ИТР и дежурного персонала должна проводиться в своих организациях (предприятиях), допускается подготовка в учебных комбинатах энергосистем и учебно-тренировочных центрах отдельных предприятий.

I.10. При подготовке в организации (предприятии) персонал распоряжением руководителя структурного подразделения следует прикреплять к квалифицированному работнику, не освобожденному от основной работы, который должен давать консультацию и проверять знания персонала в процессе подготовки.

I.11. Групповая или индивидуальная подготовка ИТР должна проводиться с изучением теоретического курса в своей организации (предприятии) и практическим обучением по месту работы на АС.

Сроки подготовки ИТР устанавливаются до 6 месяцев исходя из квалификации и характера предыдущей работы.

ИТР допускаются к самостоятельной работе после:

подготовки;

проверки знаний в объеме, обязательном для соответствующей должности.

I.12. Индивидуальная подготовка дежурного персонала должна проводиться с изучением теоретического курса в своей организации (предприятии) и практическим обучением на строящейся или действующей АС в смене соответствующего цеха. Практическое обучение должно проводиться по программе, согласованной главным инженером АС, с оформлением соответствующего договора с дирекцией АС.

Сроки подготовки на основные должности вновь принятого дежурного персонала приведены в рекомендуемом приложении. При переводе на другую должность сроки подготовки устанавливаются с учетом занимаемой должности и производственных навыков персонала.

Дежурный персонал допускается к самостоятельной работе после:

подготовки;

проверки знаний в объеме, обязательном для соответствующей должности;

исполнения обязанностей на рабочем месте (дублирования) на строящейся АС под контролем опытного работника своей организации (предприятия) в соответствующей должности.

Лица, впервые подготавливаемые на должности начальников смен по наладке и испытаниям оборудования цехов и дежурных неучастных руководителей должны самостоятельно отработать в предыдущей должности.

Лица, впервые подготавливаемые на должности начальников смен по наладке и испытаниям энергетических блоков АС должны самостоятельно отработать начальниками смен по наладке и испытаниям оборудования реакторного или турбинного и электрического цеха, а также пройти обучение по эксплуатации оборудования остальных цехов АС.

1.13. Групповая подготовка ИТР и дежурного персонала в учебных комбинатах (учебно-тренировочных центрах) должна проводиться по типовым программам.

После окончания подготовки знания персонала должны проверяться комиссией учебного комбината (учебно-тренировочного центра) с участием представителя организации (предприятия), направившей персонал на подготовку, с выдачей справки-удостоверения.

Перед допуском к самостоятельной работе персонал должен пройти дополнительную подготовку и проверку знаний в своей организации (оперативный персонал, кроме того, должен пройти дублирование на стоящейся АС).

1.14. Контроль за качеством подготовки персонала должны осуществлять руководители структурных подразделений и главный инженер организации (предприятия).

2. КВАЛИФИКАЦИЯ ПЕРСОНАЛА

2.1. Квалификация персонала должна соответствовать поручаемой работе.

Ответственность за квалификацию и правильную расстановку персонала несут главный инженер и руководители структурных подразделений организации (предприятия), командирской персонал для производства ПНР на АС.

2.2. Соответствие квалификации персонала занимаемой должности должно достигаться:

расстановкой в соответствии с профессиональными данными;

подготовкой перед самостоятельной работой;

учетом опыта производства ПНР на АС;

работой по расширению и углублению технических и экономических знаний, навыков, по освоению новой техники и рациональных приемов работы.

2.3. Квалифицированные рабочие должны иметь знания и практические навыки, соответствующие характеристике ЕТКС.

2.4. ИТР должны:

знать устройство, характеристики, инструкции по эксплуатации систем и оборудования по профилю работы;

знать директивные и руководящие материалы по производству ПНР;

руководить подготовкой и производством ПНР;

уметь производить ПНР;

разрабатывать программы и методики испытаний, инструкции по эксплуатации систем и оборудования;

по результатам ПНР устанавливать недостатки проектных решений;

разрабатывать технические решения по устранению недостатков;

составлять отчетную документацию по выполненным работам;

иметь опыт производства ПНР на АС или аналогичной работы.

2.5. Дежурный персонал должен:

знать устройство, характеристики, инструкции по эксплуатации систем и оборудования соответствующего цеха АС;

знать директивные и руководящие материалы по производству ПНР;

уметь выполнять оперативное техническое и научное руководство ПНР;

координировать действия персонала при подготовке и выполнении работ по программам и методикам испытаний и производить ПНР;

контролировать параметры систем и оборудования, правильность технологических переключений и давать консультации оперативному персоналу АС;

участвовать в ликвидации аварий и нарушений в работе оборудования АС;

иметь опыт производства ПНР на АС или аналогичной работы;

начальники смен по наладке и испытаниям энергетических блоков АС - не менее 5 лет;

начальники смен по наладке и испытаниям оборудования цехов - не менее 3 лет;

дежурные научные руководители физического и энергетического пусков - не менее 3 лет.

2.6. Для персонала должны быть установлены следующие обязательные формы производственно-технического обучения и повышения квалификации;

инструктажи повторные периодические (плановые), индивидуальные - не реже одного раза в три месяца;

инструктажи внеочередные (внеплановые), индивидуальные или групповые - при получении новых директивных документов, изменении условий работы, после перерывов в работе - до шести месяцев, после несчастных случаев, аварий, пожаров;

инструктажи текущие на рабочем месте по безопасности организации и производству ПНР;

противопожарные инструктажи, совмещаемые с общими повторными периодическими (плановыми) инструктажами;

противоаварийные и противопожарные тренировки дежурного персонала, совмещаемые с общестанционными, цеховыми и блочными тренировками персонала АС;

обучение на курсах повышения квалификации с отрывом или без отрыва от производства;

техническая и экономическая учеба;

самостоятельное повторение и изучение правил, инструкций и других руководящих материалов.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рекомендуемое

СРОКИ ПОДГОТОВКИ ВНОВЬ ПРИНЯТОГО ДЕЖУРНОГО
ПЕРСОНАЛА ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПНР
НА АС С ВВЭР

Наименование должности персонала	Общий срок подго- товки (мес.)	Коли- чество этапов подго- товки	Объем знаний по программе	Сроки по эта- пам (мес.)	Учебное время	
					Теоретич. курс (рабочие дни)	Произ- водств. обучение (смены)
1	2	3	4	5	6	7
Старший инже- нер по налад- ке оборудова- ния реактор- ного цеха (СИРЦ)	2,7	I	В объеме должности СИРЦ		I7	33
Старший инженер по управлению реактором (СИУР)	5,3	2	1. В объеме должности СИРЦ	2,7	I7	33
			2. В объеме должности СИУР	2,6	20	29
Начальник смены по наладке и испытаниям						

продолжение

1	2	3	4	5	6	7
оборудования реактор- ного цеха (НСРЦ)	6,8	3	1. В объеме должности СИРЦ 2. В объеме должности СИУР 3. В объеме должности НСРЦ	2,7 2,6 1,5	17 20 12	33 29 14
Старший машинист по наладке оборудования турбинного цеха (СМТЦ)	5	4	1. В объеме должности ма- шиниста-обходчика вспо- могательного оборудова- ния (МОВТО) 2. В объеме должности ма- шиниста-обходчика тур- бинного оборудования (МОТО) 3. В объеме должности ма- шиниста паровой турби- ны (МПТ) 4. В объеме должности СМТЦ	1,2 1 1,5 1,3	12 8 6 10	13 12 24 14
Начальник смены по наладке и испытани- ям оборудования турбинного цеха (НСТЦ)	6,3	4	1. В объеме должности МОВТО 2. В объеме должности МОТО 3. В объеме должности МПТ 4. В объеме должности СМТЦ 5. В объеме должности НС ТЦ	1,2 1 1,5 1,3 1,3	12 8 6 10 10	13 12 24 14 14

Продолжение

1	2	3	4	5	6	7
Начальник смены по наладке и испытаниям оборудования электрического цеха (НС ЭЦ)	2,5	I	I. В объеме должности НС ЭЦ		18	31
Дежурный инженер по наладке системы управления и защиты (ДИ СУЗ)	2,7	I	В объеме должности ДИ СУЗ		44	19
Дежурный инженер по наладке управляющей вычислительной системы (ДИ УВС)	3,5	I	В объеме должности ДИ УВС		49	31
Дежурный инженер-дозиметрист (ДИД)	2	I	В объеме должности ДИД		27	13
Начальник смены по наладке и испытаниям оборудования цеха тепловой автоматики и измерений (НС ТАИ)	4,5	I	В объеме должности НС ТАИ		60	23
Начальник смены по наладке и испытаниям оборудования химического цеха (НС ХЦ)	3	I	В объеме должности НС ХЦ		20	40

Продолжение

I	2	3	4	5	6	7
Начальник смены по на- ладке и испытаниям энер- гетических блоков АС (НСБ)	II	6	1. В объеме должности СИРЦ	2,7	17	33
			2. В объеме должности СИУР	2,6	20	29
			3. Изучение турбогенератора и систем второго контура	2	10	41
			4. Электрооборудование АЭС	1,2	8	22
			5. КИП, СУЗ; автоматика блока, дозиметрический контроль	1,1	7	20
			6. Заключительный этап	1,3	-	33
Контролирующий физик (КФ)	2,0	I	В объеме положения о КФ	2,0	18	18
Дежурный научный руково- дитель (ДНР)	8,0	3	1. В объеме положения о КФ	2,0	18	18
			2. В объеме должности СИУР	4,0	20	54
			3. В объеме положения о ДНР	2,0	20	18

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ ОТРАСЛЕВОГО СТАНДАРТА

Изм.	Номера листов (страниц)				Номер документа	Подпись	Дата	Срок введения изменений
	измененных	замененных	новых	аннулированных				

Подписано в печать 29.10.86.

Формат 60x84¹/16

Печать офсетная

Усл.печ.л. 0,93

Уч.-изд.л. 0,7

Тираж 300

Заказ 1208 цена 10 коп.

Центр научно-технической информации по энергетике и электрификации
Минэнерго СССР, Москва, проспект мира, д. 68

Типография Информэнерго, Москва, 1-й Переяславский пер., д. 5



МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 19.06.2002 г. № 153-Р

г. Москва

О продлении срока действия НТД по организации
и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС :

1. Продлить до 01 июня 2004 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

- 1.1 ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».
- 1.2 «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
- 1.3 «Технические требования готовности систем, оборудования и помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР», ТТ-86.

2. ФГУП «Атомтехэнерго» (Иванников А.Г.) завершить пересмотр, вышеперечисленных документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Заместитель Министра

Е.А.Решетников

Федеральное агентство по атомной энергии
«Российский государственный концерн по производству электрической и тепловой
энергии на атомных станциях»
КОНЦЕРН «РОСЭНЕРГОАТОМ»

СОГЛАСОВАНО

Начальник Управления сооружения
объектов атомной энергетики и
промышленности Росатома

В.Н. Генералов

« 24 » 10 2006 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя
Федерального агентства по атомной
энергии

В.В. Травин

« 24 » 10 2006 г.



РЕШЕНИЕ №

О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению
пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения
выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

1. Продлить до 01 июня 2007 года срок действия нижеперечисленных
документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 1.1. ОСТы с 34-37-782-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на
атомных станциях с водо-водяными энергетическими реакторами».
 - 1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных
станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их
выполнения», П.004-87.
 - 1.3. «Технические требования готовности систем, оборудования и
помещений энергоблоков с реакторами ВВЭР и РБМК к этапам ПНР»,
ТТ-86.
2. ФГУДП «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных
документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Генеральный директор
концерна «Росэнергоатом»

С.А. Обозов

« 24 » 10 2006 г.

Заместитель Генерального директора по
развитию – директор по развитию
концерна «Росэнергоатом»

А.К. Полушкин

« 24 » 10 2006 г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

ОАО «Атомный энергопромышленный комплекс»

СОГЛАСОВАНО

Директор

ОАО «Атомэнергопром»

 В. В. Травин
« » 2007 г.

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель генерального

директора госкорпорации по
атомной энергии «Росатом»

 И. М. Каменских
« » 2007 г.

РЕШЕНИЕ

О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

В связи с окончанием срока действия ряда документов по проведению пусконаладочных работ на АЭС с реакторами ВВЭР и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

1. Продлить до 31 декабря 2009 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:
 - 1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37-792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795-85 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водородяными энергетическими ректорами».
 - 1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.
2. ФГУП «Фирма «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договору с Концерном «Росэнергоатом».

Приложение к Решению № _____


«О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС»

Лист согласований


Начальник Управления
капитального строительства
атомной отрасли

 А.А. Тютяев
« » 2007г.


Заместитель Генерального
директора –
Технический директор
концерна «Росэнергоатом»

 Н.М. Сорокин
« » 2007г.

Заместитель Генерального
директора –
директор по развитию
концерна «Росэнергоатом»

 А.К. Полушкин
« » 2007г.

Генеральный директор ФГУП
«Фирмы «Атомтехэнерго»
концерна «Росэнергоатом»

 Э. С. Сааков
« » 2007г.

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ
«РОСАТОМ»

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Генерального директора
госкорпорации по атомной энергии
«Росатом»

 А.М.Локшин
«___» _____ 2009 г.

РЕШЕНИЕ № АЭСР-6Р(04-03)2010

«О продлении срока действия отраслевых стандартов и нормативно-технической документации по организации и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР»

В связи с окончанием срока действия нормативно-технической документации и отраслевых стандартов по организации и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР (НТД) и в целях обеспечения выполнения работ по вводу в эксплуатацию строящихся и достраиваемых энергоблоков АЭС

РЕШИЛИ:

1. Продлить до 31 декабря 2011 года срок действия нижеперечисленных документов с учетом ранее внесенных изменений и дополнений:

1.1. ОСТы 34-37-786-85, 34-37-788-85, 34-37-789-85, 34-37-790-85, 34-37-792-85, 34-37-793-85, с 34-37-795 по 34-37-804, с 34-37-807 по 34-37-808, с 34-37-810 по 34-37-812-85 «Пусконаладочные работы на атомных станциях с водо - водяными энергетическими реакторами».



1.2. «Положение об организации пусконаладочных работ на атомных станциях Минатомэнерго СССР и обеспечение безопасности их выполнения», П.004-87.

2. ОАО «Концерн Росэнергоатом» предусмотреть на 2010÷2011 года финансирование и организовать пересмотр и разработку НТД по организации и проведению ПНР на АЭС с реакторами ВВЭР.

3. ОАО «Атомтехэнерго» завершить пересмотр вышеперечисленных документов по договорам с ОАО «Концерн Росэнергоатом».

Приложение к решению № АЭСР-6Р(04-03)2010
«О продлении срока действия НТД по
организации и проведению ПНР на АЭС

Лист согласования

Директор департамента капитального строительства Госкорпорации «Росатом»	 С.А. Наливайко « ____ » ____ 2009 г.
1-й заместитель генерального директора ОАО «Концерн Росэнергоатом»	 Асмолов В.Г. « ____ » ____ 2009 г.
Заместитель Генерального директора – директор по капитальному строительству ОАО «Концерн Росэнергоатом»	 В.Н. Сучков « 10 » 12 2009 г.
Генеральный директор ОАО «Атомтехэнерго»	 Э.С. Сааков « ____ » ____ 2009 г.