



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО  
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-  
КОММУНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ

**ГОССТРОЙ РОССИИ**

Управление техниormирования  
117987, ГСП-1, Москва, ул. Строителей, 8, корп. 2

16.05.00 № 9-18/215  
На № 303/5 от 27.03.2000

Главному инженеру института  
Краснодаргражданпроект  
Редину Н.М.

350000, г. Краснодар  
ул. Орджоникидзе, 41

Управление техниormирования совместно с Нормативно-техническим отделом Главного управления Государственной противопожарной службы МВД России рассмотрело вопрос об устройстве окон в лестничных клетках и разъясняет.

Пункт 6.35 СНиП 21-01-97 и пункт 1.6 СНиП 2.08.01-89\* об устройстве в лестничных клетках световых проемов площадью не менее 1,2 кв. м. относится к наружным стенам обычных лестничных клеток 1-го типа.

В незадымляемых лестничных клетках 1-го типа (с переходом через воздушную зону) такие проемы в указанной площади предусматривать не требуется. Необходимость устройства естественного освещения в них и способ его осуществления определяется проектом с учетом выполнения требований СНиП 23-05-95 "Естественное и искусственное освещение".

Заместитель начальника  
Управления

Н.Н.Поляков