



ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ ТИПОВОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  
ГОССТРОЙ СССР

Москва, А-445, Сидольная ул., 22

Сделано в печать VIII 1986 г.

Заказ № 9266 Тираж 475 экз.















Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс. руб.	Кол-во	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>1.3. Кабели и провода</b>								
	Кабель силовой напряжением 660 В, сечением кв.мм:								
	1. 2 x 4	АВВГ							
		ГОСТ 16443							
		-80	кМ	008					
	2. 3 x 120	-"-	кМ	008					
	Кабель контрольный сечением кв.мм:	АКВВГ							
	3. 4 x 2,5	ГОСТ 1508-							
		-78Е	кМ	008		3563440I3I		0,04	
	4. 7 x 2,5	-"-	кМ	008		3563440I33			
	5. 10 x 2,5	-"-	кМ	008		3563440I34			
	6. 19 x 2,5	-"-	кМ	008		3563440I36			
	Провод сечением кв.мм								
	7. 1 x 2,5	АПВ							
		ГОСТ 6323-							
		-79	кМ	008		355I330II2		0,05	
	8. Металлорукав	РЗ-Ц-А-							
		-75УЗ	кМ	008				0,015	

Приняли			
Имя №			

ТП 90I-6 - 93с. 86 - АЭМ.СОI



Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I. Оборудование и материалы, поставляемые заказчиком</b>									
<b>I.I. Электрооборудование</b>									
1.	Ящик силовой на номинальный ток 100А, напряжение 380В с плавкой вставкой 30А	ЯРП-II-301 -54У1	шт	796		343423		I	
		ТУ16-526315-73							
2.	Трансформатор понижающий на напряжение 220/12В мощность 250ВА для наружной установки	ОСОВ-0,25-220/12В-У5-82	шт	796		341311		I	
3.	Пакетный выключатель трехполюсный на ток 10А	ПВ-3-10/Р56 ТУ16.0526 001.77	шт	796		342483		I	

Привезен			
Имя №			
ТП 901-6 - 93с. 86			- АЭМ.002
начальник	Иваченко	Белый	Градиры трехсекционная с вентиляторами 2ВГ70 капельная с секциями площадью 192 кв.м со стальным каркасом
рук. др.	Бреслав	Белый	
и.контр.	Баскова	Сай	
инж.	Воронова	Сай	
			85.
Страница	Лист	Листов	
рл	1	5	
			ПРОЕКТОР РЭО СОВЕТСКО-ПОЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ ВВОДОМОНТАЖПРОЕКТ

Позиция	Наименование и техническая характеристика оборудования и материалов. Завод-изготовитель (для импортного оборудования - страна, фирма)	Тип, марка оборудования Обозначение документа и номер опросного листа	Единица измерения		Код завода - изготовителя	Код оборудования, материала	Цена единицы оборудования, тыс руб.	Количество	Масса единицы оборудования, кг
			Наименование	Код					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	I.2. Оборудование светотехническое								
	I. Светильник подвесной брызгозащищенный с лампой накаливания мощностью:								
	- 200 Вт	НСП Ix200- -23I /P60	шт	796		346III		7	
	2. Лампа накаливания 220 В с цоколем E27/27 по ГОСТ 2239-79 мощностью:								
	- 20 Вт	Г230*240-200	шт	796		3466I2III0		8	
	3. Лампа накаливания местного назначения I2 В с цоколем E27/27 по ГОСТ II82-77 мощностью 25 Вт	MOI2-25-I	шт	796		3466II		2	
	4. Лампа ручная переносная с защитной сеткой	PBO-42	шт	796		346III		I	
	5. Переносная аккумуляторная лампа	ВЗГ-I4	шт	796		348200		I	

Привязан			
Имя №			

Ш 90I-6 - 93с. 86

- А37.002

Лист

2

21269-04 12





