

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ХОМУТ ДЛЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ
ТРУБОПРОВОДОВ

ОСТ

34-10-735-93


Конструкция и размеры
ОКП 31 1312

Дата введения

1994.01.01

1. Настоящий стандарт распространяется на хомуты для подвесок горизонтальных трубопроводов ТЭС и АЭС Дн 57 + 530 мм.

2. Конструкция, основные размеры, допускаемые нагрузки и материал деталей должны соответствовать указанным на черт. 1 и в табл. 1 и 2.



Черт. 1

Размеры в мм

Таблица 1

Обозначение хв. муфт для горизонтальных трубопроводов из стали		Допускае- мая нагрузка кН (кгс)	D _н	A	L	B	b	d	Масса, кг (без учета поз 4)
углерод	коррозион.								
01	02	0,9 (90)	57	104	140	30	8	12	0,40
03	04	1,5 (150)	76	124	160				0,50
05	06	2,0 (200)	89	140	180				0,52
07	08	2,9 (300)	108	160	200	40	12	16	0,74
09	10	3,8 (390)	133	180	220				0,82
11	12	5,4 (550)	159	240	300	60	12	16	2,10
13	14	11,7 (1200)	219	300	360				2,66
15	16	18,1 (1850)	273	360	430	90	16	20	6,50
17	18	23,5 (2400)	325	420	490				7,90
19	20	28,4 (2900)	377	480	550	100	20	24	13,00
21	22	33,3 (3400)	426	530	600				13,80
23	24		530	640	710				16,50

Пример условного обозначения хомута для трубопровода
Дн=426 мм из углеродистой стали:

ХОМУТ 426У-2I ОСТ 34-10-735-93

то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:

ХОМУТ 426К-2I ОСТ 34-10-735-93

2.1. Размеры для справок.


2.2. Остальные технические требования по ТУ 34-10-10380
и по ОСТ 34-10-723.

2.3. *Для трубопроводов из коррозионностойкой стали с хому-
том из углеродистой стали.

Продолжение табл. 2

Обозначение хомутов для горизонтальных трубопроводов на стали		Пов.1 Полухомут 2 шт. ОСТ34-40-735		Пов.2 Болт 2 шт. ГОСТ 7798		Пов.3 Гайка 4 шт. ГОСТ 5915		Пов.4 Прокладка 2 шт. ОСТ34-40-735	
углер.	корроз.	углер.	корроз.	Сталь 35	12X18H10T	Сталь 35	08X18H10T	08X18H10T	Масса, кг, шт.
01	02	1-01	1-02	M12x45.58	M12x45.21	M12.6	M12.21	4-01	0,14
03	04	1-03	1-04					4-03	0,19
05	06	1-05	1-06					4-05	0,22
07	08	1-07	1-08					4-07	0,31
09	10	1-09	1-10	M16x60.58	M16x60.21	M16.6	M16.21	4-09	0,38
11	12	1-11	1-12					4-11	0,65
13	14	1-13	1-14					4-13	0,85
15	16	1-15	1-16	M20x70.58	M20x70.21	M20.6	M20.21	4-15	1,09
17	18	1-17	1-18					4-17	1,53
19	20	1-19	1-20	M24x90.58	M24x90.21	M24.6	M24.21	4-19	1,77
21	22	1-21	1-22					4-21	2,49
23	24	1-23	1-24					4-23	3,09

3. Конструкция и размеры полухомута должны соответствовать указанным на черт.2 и в табл.3

$$25 \sqrt{V} \quad (V)$$


Черт.2

3.1* Размеры для справок.

3.2* или Лист В-ПН-8 ГОСТ 19903 для трубопроводов из углеродистой стали с температурой среды до 350°C , свыше 350°C - сталь 20К-II ГОСТ 5520 - для ТЭС и 092С или 16ГС по ГОСТ 19281 - для АЭС.

3.3. Неуказанные предельные отклонения размеров:
валов $\text{H}14$, остальных $\pm \frac{\text{IT}14}{2}$.

Размеры в мм


Таблица 3

Обозначение полухомута		Для трубо- проб- одв Дн	R	A	B	L	S	α	b	r (Пред- опит +0,5)	d (Пред- опит +1)	L ₁	Масса, кг
Материал													
Полоса**	Полоса												
Б-2-5-8 ГОСТ 133 20-б ГОСТ 1050	Б Дн 5 ГОСТ 19903 ВХ18Н10Т ГОСТ 7350												
1-01	1-02	57	30	104		140		18				162	0,12
1-03	1-04	76	39	124	30	160						192	0,15
1-05	1-06	89	46	140		180	4		4	5	14	220	0,16
1-07	1-08	108	55	160		200		20				250	0,27
1-09	1-10	133	67	180	40	220						286	0,31
1-11	1-12	159	80	240		300	6	30	6	8	18	376	0,85
1-13	1-14	219	111	300	60	360						468	1,13
1-15	1-16	273	139	360		430	8		8	12	23	560	3,10
1-17	1-18	325	165	420	90	490						650	3,60
1-19	1-20	377	191	480		550		35				734	5,90
1-21	1-22	426	216	530	100	600	10		10	15	27	810	6,30
1-23	1-24	530	268	640		710						960	7,60


Пример условного обозначения полухомута R 29 мм для трубопровода $\varnothing 57$ мм из углеродистой стали:

Полухомут 01 ОСТ 34-42-735
то же для трубопровода из коррозионностойкой стали:
Полухомут 02 ОСТ 34-42-735

4. Конструкция и размеры прокладки должны соответствовать указанным на черт.3 и в табл 4



Черт.3



25/ (V)

Таблица 4

Размеры в мм

Обозначение прокладки	Для трубопроводов Дн	B Пред. откл. ±1,0	b	К		Развернутая длина*	Масса, кг
				Номинал	Пред. откл.		
4-01	57	70	5	29	±1,0	85	0,14
4-03	76			39	±1,5	115	0,19
4-05	89			45		135	0,22
4-07	108	55	165	0,31			
4-09	133	67	205	0,38			
4-11	159	80	80	245		0,63	
4-13	219	110	10	111	±2,0	330	0,85
4-15	273			139		420	1,09
4-17	325			165		500	1,53
4-19	377	130	191	580		1,77	
4-21	426		216	660		2,49	
4-23	530		268	820	3,09		
4-24	630	160	318	980	3,69		

Пример условного обозначения прокладки для трубопровода Дн 57 мм:

Прокладка 4-01 ОСТ34-10-735

4.1.* Размеры для справок.

4.2. Материал: Лист $\frac{6-ПН-3 \text{ ГОСТ } 19903}{08 \times 18 \times 10 \text{ ГОСТ } 7350}$

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

УТВЕРЖДЕН ПРИКАЗОМ Министерства топлива и энергетики Российской Федерации № 158 от 12 июля 1993 г.

ИСПОЛНИТЕЛИ

В.И.Есарева, В.В.Горбачев, С.В.Стрельников (руководитель темы),
Н.В.Паутов, И.П.Горяинова

ВЗАМЕН ОСТ 34-42-735-85

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на которые дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 103-76	Табл.3
ГОСТ 1050-88	Табл.3, п.4.2
ГОСТ 1577-81	п.3.1
ГОСТ 5520-79	п.3.1
ГОСТ 5915-70	Табл.2
ГОСТ 7350-77	Табл.3
ГОСТ 7798-70	Табл.2
ГОСТ 19281-89	п.3.1
ГОСТ 19903-74	п.3.1, Табл.3.4.2
ТУ 34-42-10380-83	п.2.2
ОСТ 34-10-723-93	п.2.2

ИЗМЕНЕНИЕ №1 **ОСТ 34-10-735-93 «Сборочные единицы и детали подвесок станционных трубопроводов атомных станций Рраб < 2,2 МПа (22 кгс/см²). Хомут для горизонтальных трубопроводов. Конструкция и размеры».**

Принято и введено в действие приказом Северо-Западного энергетического инженерингового центра РАО «ЕЭС РОССИИ» от 25 апреля 2005 г. № 119/12-04

Дата введения 2005-05-01

В таблице 1, для типоразмеров 1-0941-24, графу масса изложить в новой редакции:

Обозначение хомутов			Масса, кг (без учета поз.4)
09	10		1,14
11	12		2,66
13	14		4,16
15	16		8,06
17	18		9,70
19	20		12,44
21	22		13,88
23	24		18,66

Страница 3. Пример условного обозначения. Заменить «426К-21» на «426К-22».

На чертеже 2 заменить «L*» на «L₁*».

Подпункт 3.2 изложить в новой редакции:

«3.2 Допускается применение листовой стали марки 20 по ГОСТ 1577.

Для трубопроводов с рабочей температурой среды более 300 8С применять листовую сталь по ГОСТ 5520 (16 и 18 категорий) из сталей марок:

- для трубопроводов АЭС - 16ГС и 09Г2С по ГОСТ 19281;

- для трубопроводов ТЭС - 17ГС и 17Г1С по ГОСТ 19281; при рабочей температуре до 400 8С допускается применение сталей марок 16ГС и 10Г2С1 по ГОСТ 19281.

Температура испытаний листов из сталей марок 16ГС и 10Г2С1 - 400 8С, из сталей марок 17ГС и 17Г1С - 450 8С.».

Таблицу 3 изложить в новой редакции.

Страница 8. В таблице «Ссылочные нормативно-технические документы» заменить «п.3.1» на «п.3.2» в четырех местах.

Таблица 3

Размеры в миллиметрах

Обозначение полухомута		D _н трубо- про- вода	R	A	B	L	S	a	b	r (Пред. откл. +0,5)	d (Пред. откл. Н14)	L ₁	Масса, кг	
Материал**														
Полоса	$S \times B - 2 - 1$ ГОСТ 103 - 76 20 - а ГОСТ 1050 - 88	Лист	$B - ПН - S$ ГОСТ 19903 - 74 08Х18Н10Т ГОСТ 7350 - 77											
1-01		1-02	57	30	104	30	140	4	18	4	5	14	162	0,12
1-03		1-04	76	39	124		160						192	0,15
1-05		1-06	89	46	140		180						220	0,16
1-07		1-08	108	55	160	40	200	20	4	8	14	250	0,27	
1-09		1-10	133	67	180		220					286	0,47	
1-11		1-12	159	81	240	60	300	8	30	6	12	18	376	1,13
1-13		1-14	219	111	300		360						468	1,88
1-15		1-16	273	139	360	90	430	10	30	6	15	23	560	3,88
1-17		1-18	325	165	420		490						650	4,50
1-19		1-20	377	191	480	100	550	16	35	8	24	27	734	10,62
1-21		1-22	426	216	530		600						810	11,34
1-23		1-24	530	268	640		710						980	13,68