

УДК 621.318.56:629,7(083.96)

Группа ДО1

ОТРАСЛЕВОЙ СТАНДАРТ

ОСТ 1 00393-80

РЕЛЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОММУТАЦИОННЫЕ НЕЙТРАЛЬНЫЕ

На 18 страницах

Правила выбора, установки и эксплуатации

Введен впервые

ОКСТУ 7507.7553

Распоряжением Министерства от 16 сентября 1980 г. № 087-16

срок введения установлен с 1 июля 1981 г.

Настоящий стандарт устанавливает правила выбора, установки и эксплуатации электромагнитных коммутационных нейтральных реле (в дальнейшем изложении - реле), применяемых в качестве встроенных элементов для внутреннего монтажа в изделиях авиационной техники и средствах их наземного обслуживания и изготавливаемых в соответствии с техническими требованиями по ОСТ 1 01033-82 и ОСТ 1 00799-84.

Изм. № дубликата
Изм. № подлинника

4399

Издание официальное

ГР 8184870 от 02.12.80

Перепечатка воспрещена



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. В разрабатываемой или модернизируемой аппаратуре должны применяться реле, включенные в перечни разрешенных для применения во вновь разрабатываемых и модифицируемых изделиях.

1.2. Выбор реле должен производиться в соответствии с требованиями, изложенными в настоящем стандарте, по картам технической информационной картотеки Министерства и техническим условиям (ТУ).

1.3. Согласование применения реле должно проводиться в установленном порядке.

2. ПРАВИЛА ВЫБОРА РЕЛЕ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОЙ РАБОТЫ ЕГО В АППАРАТУРЕ

2.1. Правила выбора реле

2.1.1. Реле предназначены для коммутации цепей постоянного и переменного тока и не должны применяться в качестве измерительного элемента по напряжению (току) срабатывания и отпускания.

Не допускается также использовать временные характеристики реле при построении логических схем автоматики.

2.1.2. Реле подразделяются:

- по номинальному коммутируемому току;
- по виду контактов - замыкающие и переключающие;
- по числу коммутируемых цепей;
- по роду тока в цепи управления - постоянного и переменного;
- по номинальному напряжению в цепи управления;
- по максимально допустимой температуре окружающей среды;
- по конструктивному исполнению (степень защищенности, модификации и т.п.).

Расшифровка обозначения реле, характеризующего их конструктивно-технические данные, приведена в справочном приложении 1.

2.1.3. Правильный выбор реле обеспечивает его надежную работу.

При выборе реле для конкретного применения необходимо руководствоваться требованиями технической документации, учитывать все условия, в которых они должны работать (режим коммутации электрической цепи, климатические и механические воздействия, условия установки).

Реле должны эксплуатироваться в пределах норм, оговоренных в технической документации.

№ вкл.
№ вкл.

4399

Иск. № дубликата
Иск. № подлинника

2.1.4. При выборе реле следует учитывать вид коммутируемой нагрузки.

Виды характерных нагрузок, определение их параметров, а также согласование параметров коммутационных аппаратов и нагрузки - по ОСТ 1 00392-80.

При выборе реле для коммутации обмоток аппаратов, выпускаемых с техническими требованиями по ОСТ 1 01033-82, сопоставление этих нагрузок с эквивалентным испытательным дросселем не требуется, при этом для коммутации контактов, имеющих пусковую обмотку, необходимо применять реле с номинальной силой тока не менее 2А.

При выполнении указанных условий обеспечивается срок службы реле по числу включений, не менее указанного в технических условиях на него, для индуктивной нагрузки.

2.1.5. При невыполнении одного из условий, оговоренных в ОСТ 1 00392-80, для конкретного вида нагрузки выбирается реле с большим номинальным током или по согласованию с разработчиком для него назначается меньший срок службы.

2.1.6. Работоспособное состояние реле зависит от коммутационной износостойкости, диапазона напряжения в цепи управления и от теплоизносостойкости.

2.1.7. Коммутационная износостойкость выражается допустимым количеством срабатываний в каждом конкретном режиме и зависит от характера нагрузки, частоты срабатываний, диапазона коммутируемых токов и напряжений, условий коммутации (повышенная температура, пониженное атмосферное давление).

2.1.8. Максимальная частота срабатывания устанавливается из условия обеспечения устойчивой коммутации контактами реле электрических цепей с учетом значения коммутируемой нагрузки в режимах, оговоренных в технической документации.

Увеличение частоты срабатывания может привести к повышенному износу контактной системы, нарушению работоспособности реле.

2.1.9. Для обеспечения надежной работы реле необходимо соблюдать соответствующий режим в цепи контактов.

При значениях напряжения и тока, превышающих допустимые по технической документации на конкретные реле, может иметь место выход из строя контактов из-за их разрушения или сваривания.

Коммутация токов менее значений, указанных в технической документации, может явиться причиной нарушения контактирования (кратковременного или длительного).

2.1.10. При длительном воздействии на реле максимальной повышенной температуры имеет место предельный нагрев деталей.

Снижение атмосферного давления окружающей среды ухудшает теплоотдачу, а также влияет на электрическую прочность воздушных промежутков между

№ изм.	1	3
№ изв.	8998	10994
Ив. № дубликата	4399	
Ив. № подлинника		

токоведущими деталями, что приводит к старению изоляции.

2.1.11. Рабочее напряжение в цепи управления указывается в технической документации в виде диапазона, в пределах которого гарантируется работоспособное состояние реле при воздействии климатических и механических факторов.

Для обеспечения надежной работы реле рекомендуется, чтобы длительность подачи напряжения в цепи управления была не менее 0,2 с.

2.1.12. Теплостойкость реле выражается допустимым суммарным временем работы обмотки при наихудшем (по нагреву) сочетании условий работы, т.е. в условиях повышенной температуры окружающей среды, при максимальном напряжении в цепи управления реле и при минимальном атмосферном давлении.

2.1.13. В изделиях, где измерение сопротивления обмотки или потребляемых токов требует распайки схемы, допускается оценку нагрева обмотки реле производить по нагреву колпака, измеренного с помощью терморпары, закрепленной на нем.

Допустимая температура нагрева колпака, соответствующая допустимой температуре нагрева обмотки для конкретных реле, указана в рекомендуемом приложении 2.

2.1.14. Негерметичные реле в значительной степени подвержены воздействию окружающих условий.

При неблагоприятном сочетании таких факторов как температура и влажность окружающей среды, атмосферное давление, время включенного и выключенного состояния обмотки могут возникнуть ненормальные условия для работы реле. При этом может создаться путь для протекания тока через контакты, когда они разомкнуты при образовании капель влаги внутри реле или, наоборот, может произойти разрыв цепи при замкнутых контактах при обледенении подвижных деталей реле.

Оба эти явления проявляются в меньшей степени в условиях механических воздействий, и их возникновение носит вероятностный характер, однако в особо ответственных цепях целесообразно применять дублирование и герметичные реле.

2.1.15. Основными показателями ресурса реле является суммарное количество срабатываний при определенном характере коммутируемой нагрузки, а также суммарное время пребывания обмотки под током.

Исходя из допустимого количества срабатываний (N_K) или суммарного времени пребывания обмотки под током (T_0), определяется ресурс в часах (T_L):

$$T_L = \frac{N_K}{\eta_K} \quad \text{и} \quad T_L = \frac{T_0}{\eta_0},$$

где η_K - количество срабатываний за 1 ч полета;
 η_0 - время включенного состояния за 1 ч полета.

№ изм.

3

№ изв.

10994

4389

Изм. № дубликата

Изм. № подлинника

За допустимое T_d берется меньшее значение, найденное по приведенным формулам.

2.1.16. Указываемое в технической документации на реле допустимое суммарное время пребывания обмотки под током (например, 500 ч) относится к условиям, при которых обмотка может иметь предельный нагрев, т.е. при максимальной температуре окружающей среды, минимальном атмосферном давлении и максимальном напряжении на выводах обмотки.

При использовании реле при меньших значениях температуры окружающей среды и напряжения в цепи управления и больших значениях атмосферного давления время нахождения обмотки под напряжением может быть увеличено.

При необходимости увеличения суммарного времени пребывания обмотки под током сверх указанного в технической документации, следует применять реле, рассчитанное на работу при более высокой температуре окружающей среды, или применять реле при более низких температурах окружающей среды.

Нагрев обмотки реле определяется по потребляемой силе тока или сопротивлению обмотки. Пересчет производится по формулам:

$$t = \Delta t + t_2;$$

$$\Delta t = \frac{J_{xc} - J_{nc}}{J_{nc}} (234,5 + t_1) - (t_2 - t_1)$$

$$\text{или } \Delta t = \frac{R_{nc} - R_{xc}}{R_{xc}} (234,5 + t_1) - (t_2 - t_1),$$

где Δt - превышение температуры обмотки над температурой окружающей среды, °С;

J_{xc} - потребляемая сила тока обмотки в холодном состоянии, А;

J_{nc} - потребляемая сила тока обмотки в нагретом состоянии, А;

t_1 - температура окружающей среды, при которой была измерена сила тока J_{xc} или R_{xc} , °С;

t_2 - температура окружающей среды, при которой была измерена сила тока J_{nc} или R_{nc} , °С;

R_{xc} - сопротивление обмотки в холодном состоянии, Ом;

R_{nc} - сопротивление обмотки в нагретом состоянии, Ом.

При небольшом отклонении напряжения питания от заданного можно считать, что превышение температуры обмотки над температурой окружающей среды изменится пропорционально квадрату отношения напряжений.

Понижение атмосферного давления приводит к увеличению превышения температуры нагрева обмотки. Так, например, при снижении атмосферного давления от нормального до 0,665 кПа (5 мм рт.ст.) превышение температуры нагрева обмотки может возрасти на 10-20 °С в зависимости от мощности и исполнения реле.

№ изм. 3
№ изд. 10994

4398

Изм. № дубликата
Изм. № соединения

2.2.4. В зоне номинальных значений токов и напряжений при индуктивной нагрузке для облегчения режима работы контактов, уменьшения их износа, повышения надежности работы реле рекомендуется применять искроподавляющие устройства, которые следует включать параллельно контактам или нагрузке.

При этом необходимо учитывать, что применение искрогасящих контуров может приводить к снижению надежности контактирования, т.к. уменьшает энергию, выделяющуюся на контактах, и снижает эффективность их самозащиты.

2.2.5. Конструктивные меры защиты предусматривают:

- амортизацию реле и блоков с целью исключения явления резонанса и уменьшения воздействия вибрационных и ударных нагрузок;
- вентиляцию и теплоотвод для создания благоприятных температурных условий работы реле;
- герметизацию и вакуумплотную изоляцию блоков или реле в аппаратуре;
- применение различных осушительных средств с целью уменьшения влажности в местах установки реле.

2.2.6. При коммутации электрических цепей с помощью реле могут возникать электрические помехи в подводящих проводах, электромагнитные поля, излучаемые как самими реле, так и подводящими проводами, а также импульсы повышенного напряжения, которые в случае необходимости следует устранять соответствующими способами (экранирование, применение разрядников и т.п.).

3. ПРАВИЛА УСТАНОВКИ И МОНТАЖА

3.1. Входной контроль

3.1.1. Каждое реле перед установкой на изделие должно пройти входной контроль.

3.1.2. Входной контроль проводится в нормальных климатических условиях.

Средства измерения должны быть поверены в соответствии с требованиями ГОСТ 8.513-84 и иметь класс точности не менее 1,5; мегомметр применять с выходным напряжением 500 В.

3.1.3. При входном контроле проводится:

- внешний осмотр;
- проверка сопротивления изоляции;
- проверка работоспособности.

3.1.4. При внешнем осмотре:

- проверяется наличие и правильность заполнения сопроводительной документации;
- производится осмотр реле, чтобы убедиться в отсутствии повреждений

3

10994

№ изм.

№ изв.

4389

Инв. № дубликата

Инв. № оригинала

лакокрасочного покрытия, трещин, вмятин, погнутых выводов, которые могли появиться при транспортировании и распаковке.

3.1.5. При проверке сопротивления изоляции:

- проводится выдержка реле в нормальных климатических условиях в течение 2 ч;
- проверяется сопротивление изоляции между корпусом и токоведущими цепями, а также между отдельными токоведущими цепями, не связанными между собой электрически, и цепями, разъединяющимися в процессе работы реле;
- производится отсчет показания мегомметра, определяющего сопротивление изоляции, через 1 мин после подачи на реле напряжения от измерительной схемы или через меньшее время, за которое показание мегомметра практически устанавливается.

Результат проверки считается положительным, если сопротивление изоляции не менее значений, указанных в технической документации на конкретные реле для нормальных климатических условий.

3.1.6. Проверку работоспособности производить путем пятиразового включения и отключения реле при минимальном напряжении в цепях коммутации и управления, и минимальном токе в цепи коммутации, указанных в технической документации.

Контроль работоспособности производить по замыканию и размыканию контактов индикаторами.

При проверке работоспособности допускается последовательное соединение контактов.

Реле работоспособно, если при включении и отключении не было отказа по контактированию.

3.1.7. На реле, прошедшее входной контроль, наносится специальная отметка.


3.1.8. При необходимости проверки электрической прочности изоляции реле в составе аппаратуры на предприятии-изготовителе разрешается провести ее полным испытательным напряжением только один раз. При повторных проверках электрической прочности изоляции на предприятии-изготовителе аппаратуры испытательное напряжение должно снижаться каждый раз на 15%.

3.1.9. При необходимости введения в технически обоснованных случаях дополнительных проверок при входном контроле предприятие-потребитель должно согласовывать их с предприятием-разработчиком и предприятием-изготовителем реле, а также с представителями заказчика на этих предприятиях.

№ изм.
№ 138.

4390

Изм. № дубликата
Изм. № соединения



1 - реле; 2 - клей или эпоксидная замазка;
3 - печатная плата; 4 - припой

Черт. 1

При установке реле на печатные платы допускается промывка реле в спирто-бензиновой смеси в соответствии с действующей документацией.

Наличие воздушного зазора между опорными поверхностями реле и платой не допускается. Рекомендуемая толщина платы 1,5-2,0 мм.

При подпайке выводов реле к печатным проводникам платы (при этом выводы реле по надобности укоротить) необходимо обеспечивать прочное соединение и надежный электрический контакт. Усилие гибки выводов не должно передаваться на их заделку в реле.

Пайку производить припоем марки ПОССу 61-0,5 ГОСТ 21931-76 со спирто-канифольным флюсом. Пайка с другими флюсами запрещается.

Во избежании растрескивания стеклянной изоляции выводов температура нагрева паяльника не должна превышать 270°C (рекомендуется пользоваться паяльником мощностью 50 Вт).

Время пайки выводов реле к проводнику печатной платы не должно быть более 5 с.

Печатную плату покрыть лаком в соответствии с действующей документацией.

С учетом указанных выше мер допускаются отличные от указанного на черт. 1 способы крепления реле (например, на двухсторонних печатных платах без загибки выводов и с подпайкой их через металлизированные отверстия платы), обеспечивающие надежную работу реле в аппаратуре.

3.2.8. Для реле с номинальной коммутируемой силой тока не более 10 А, имеющих выводы в виде лепестка с отверстием, подвод тока осуществляется

№ изм.	3
№ изв.	10994



4399

Ив. № дубликата	
Ив. № подлинника	

проводами, которые подсоединяются к выводам пайкой в соответствии с черт. 2.

Для реле с номинальной коммутируемой силой тока не более 10 А, имеющих круглые выводы, подвод тока осуществляется проводами, которые подсоединяются к выводам пайкой при помощи наконечника в соответствии с черт. 3.

Площадь сечения монтажного провода при коммутации номинальных токов выбирается в соответствии с таблицей.



1 - трубка изоляционная; 2 - провод; 1 - вывод; 2 - трубка изоляционная;
3 - вывод; 3 - наконечник; 4 - провод

Черт. 2

Черт. 3

Номинальная коммутируемая сила тока, А	Площадь сечения провода, мм ² , не более	
	в коммутируемой цепи	в цепи управления
0,5	0,75	0,50
1,0		
2,0		
5,0	1,00	0,75
10,0	2,50	

К одному выводу допускается пайка не более двух проводов общей площадью сечения в соответствии с таблицей.

В зависимости от условий применения следует выбирать марки припоя:

- ПСрОСу 8 ГОСТ 19738-74 - для температуры окружающей среды не более 85 °С;

- ПСрЗКд ГОСТ 19738-74 - для температуры окружающей среды не более 150 °С.

3	10994
№ изм.	№ изв.

4399	Инв. № дубликата
	Инв. № подлинника

Допускается применение припоев других марок, рекомендованных для применения в отрасли.


Пайка проводов должна обеспечить надежный электрический контакт и прочное соединение.

Гибка выводов и расширение отверстий в них не допускается. Не допускается чрезмерный нагрев проводов при пайке, а также попадание флюса и припоя на панель.

На места пайки следует надеть изоляционные трубки соответствующего диаметра (маркировочная бирка по ОСТ 1 00571-79 или термоусаживаемая трубка Радпласт Т-2 ТУ 6-19-299-86).

Допускается не более трех перепаек проводов.

3.2.9. Для реле с номинальной коммутируемой силой тока 25 А подвод тока осуществляется проводами, снабженными кабельными наконечниками, которые подсоединяются к выводам с помощью винта в соответствии с черт. 4.



1 - шина; 2 - трубка изоляционная; 3 - провод;
4 - наконечник

Черт. 4

Под один выводной винт разрешается ставить не более двух наконечников.

Площадь сечения монтажных проводов при коммутации номинальной силы тока 25 А:

- в коммутируемой цепи - не более $4,00 \text{ мм}^2$;
- в цепи управления - не более $0,75 \text{ мм}^2$.

Подвод тока к выводным винтам может также осуществляться шинами, имеющими отверстие, площадь сечения и площадь соприкосновения с контактной поверхностью, соответствующие наконечнику.

Кабельные наконечники или токоподводящие шины должны прилегать непосредственно к контактным поверхностям.

Прокладка шайб под наконечники не допускается.

№ изм. 3
№ изв. 10994

4399

Ив. № дубликата
Ив. № подлинника

Для обеспечения надежного контакта выводные винты необходимо затянуть до полного сжатия пружинных шайб. При этом дополнительная затяжка не должна превышать одной четверти оборота.

Присоединение проводов и шин производить так, чтобы панель и другие детали реле не деформировались.

4. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1. Эксплуатация реле может осуществляться как до выработки назначенного ресурса, так и по техническому состоянию.

Вид эксплуатации определяется разработчиком авиационной техники и указывается в технической документации на нее.

При эксплуатации по техническому состоянию межремонтные и назначенные ресурсы не устанавливаются. Реле эксплуатируются до безопасного отказа* или выработки назначенного ресурса изделия.

Эксплуатация до безопасного отказа предусматривает на изделии необходимое резервирование и фиксацию факта отказа.

4.2. Реле выпускаются предприятием в отрегулированном виде, поэтому в процессе эксплуатации разбирать их не разрешается.

4.3. В процессе эксплуатации внешние поверхности реле рекомендуется периодически очищать от загрязнения и проверять исправность внешнего монтажа.

4.4. Реле на протяжении всего срока эксплуатации должны работать с нагрузкой одного типа.

Изменение типа нагрузки в процессе эксплуатации не допускается.

* Безопасный отказ - потеря работоспособности, не приводящая к возникновению опасных последствий в полете.

		1							
№ изм.			8898						
№ изд.									

№в. № дубликата									
№в. № подлинника						4399			


РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ РЕЛЕ

1. Обозначение реле состоит из набора букв и цифр, определяющих их основные конструктивно-технические данные.

Максимальное количество знаков (букв и цифр) – девять.

Буквы и цифры пишутся слитно без каких-либо разделительных знаков и промежутков.

2. Порядок размещения цифр и букв в обозначении реле и их условное значение показаны на чертеже.



Первое место. Проставляется буквенное обозначение номинального напряжения в цепи обмотки управления аппаратом:

П - 18В } - постоянного тока.
 Т - 27В }
 С - 115В - переменного тока.

Второе место. Проставляется буквенное обозначение аппарата:

К - коммутационное реле с питанием цепи управления постоянным током;
 П - реле с питанием цепи управления переменным током.

№ 124.
№ 125.

4308

Илл. № дубликата
Илл. № оригинала

Третье и четвертое места. Проставляется буквенное и цифровое обозначение значения номинальной силы тока в цепи главных контактов, причем буква на третьем месте обозначает разряд:

Н - нуль целых;

Е - единицы;

Д - десятки,

а цифра на четвертом месте указывает количество единиц данного разряда.

Пятое и шестое места. Проставляются две цифры или цифра и буква "П", обозначающие количество и вид контактов данного аппарата.

Цифра "0", стоящая на пятом месте, обозначает отсутствие независимых размыкающих контактов.

Цифра, стоящая на шестом месте, обозначает количество независимых замыкающих контактов.

Цифра, стоящая на пятом месте, и буква "П", стоящая на шестом месте, обозначают количество переключающих контактов.

Седьмое место. Проставляется цифровое обозначение максимально-допустимой длительно действующей температуры окружающей среды:

0 - 85°С;

1 - 100°С;

2 - 155°С.

В ранее выпущенных реле обозначение температуры окружающей среды:

ОД - 85°С,

1 - 100°С,

1П - 150°С.

Восьмое и девятое места. Проставляются буквы, условно обозначающие дополнительные конструктивные особенности и модификации реле.


Для обозначения отличий по конструктивному исполнению могут быть использованы любые буквы русского алфавита, при этом буква "Г" на восьмом месте обозначает герметичное исполнение.

№ 121.
№ 122.

4399

Инд. № дубликата
Инд. № оригинала

Пример обозначения реле



№ 129.
№ 129.

4300

Изм. № дубликата
Изм. № оригинала

ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАГРЕВА КОЛПАКА

Тип реле	Температура нагрева колпака, °С, не более	Тип реле	Температура нагрева колпака °С, не более
ТКН21П1ДГ	115	ТКЕ54ПОДГ	115
ТКН21ПОДГМ	125	ТКЕ54ПОДГБ	130
ТКЕ101ОДГ		ТКЕ56ПОДГ	125
ТКЕ22П1Г	145	ТКЕ56ПОДГБ	130
ТКЕ22П1ГА		ТКЕ56П1ПГБ	195
ТКЕ22П1ГБ	150	ТКД12ПОДГ	115
ТКЕ24П1Г		ТКД12П1ПГБ	195
ТКЕ24П1ГА	130	ТКД102ОДГ	125
ТКЕ26П1Г	150	ТКД102ОДГБ	
ТКЕ26П1ГА	130	ТКД201ОДГ	130
ТКЕ52ПОДГ	115	ТКД201ОДГБ	
ТКЕ52ПОДГБ	130	ТКД202ОДГБ	125
ТКЕ52П1ПГБ	195		

№ изм.
№ изм.

4399

Име. № дубликата
Име. № подделки

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

№ изм.	Номера страниц				Номер "Изв. об изм."	Подпись	Дата	Срок введения изменения
	изме- ненных	замен- енных	новых	анну- лиро- ванных				

Изм. № дубликата	4399
Изм. № оригинала	