

СССР	СТРОИТЕЛЬНЫЙ КАТАЛОГ ЧАСТЬ 3 ТИПОВАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ НА КОНСТРУКЦИИ, ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ	ИЗДЕЛИЯ И УЗЛЫ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ Серия 7.501-2 Вып. 0,1,2,3,4 УДК 621.311.42
ЦИТП	УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТНЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ (КТП) К ЛИНИЯМ ПРОДОЛЬНОГО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 25 КВ	M S C A
ДЕКАБРЬ 1985		На I-м листе На I-й странице

01AA ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

В серии приведены установочные чертежи, схемы подключения КТП мощностью 2,4,10,25, 100,250,400 кВ.А и подъемно-опускных КТП-II мощностью 2 кВ.А напряжением 25/0,4-0,23 кВ, выпускаемых Симферопольским электротехническим заводом ЦЭ МПС.

Установка КТП мощностью 2, 4 кВА и КТП-II мощность 2 кВА предусмотрена на железобетонных опорах контактной сети или опорах автоблокировки.

Установка КТП мощностью 10,25,100,250, 400 кВА предусмотрена на железобетонных Т-образных стойках, устанавливаемых в железобетонные фундаменты АФ-I. Вокруг КТП предусматривается ограждения из металлической сетки по железобетонным столбам.

Установка разъединителя, предохранителей и разрядников, поставляемых комплектно с КТП мощностью 2,4,10,25 кВА предусмотрена на отдельной железобетонной опоре автоблокировки типа С I,85/10,1, а разъединителя к КТП мощностью 100,250, 400 кВА - на несущей железобетонной опоре контактной сети.

02BA УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

КТП предназначены для электроснабжения железнодорожных и других потребителей, подключаемых к линиям ДПР, прокладываемым по опорам контактной сети.

01BD РАСЧЕТНАЯ ТЕМПЕРАТУРА НАРУЖНОГО ВОЗДУХА - минус 40°C**Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н Ы Е Д А Н Н Ы Е**

Серия 7.501-2 разработана взамен серии 4.501-18.

07EA СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

Выпуск 0. Материал для проектирования

Выпуск 1. Установочные чертежи. Схемы электрические принципиальные.

Выпуск 2. Схемы подключения

Выпуск 3. Металлические изделия

Выпуск 4. Железобетонные изделия

Объем проектных материалов, приведенных к формату А4- 247 форматок

07BA АВТОР ПРОЕКТА Трансэлектропроект, I29822, Москва, И-164, 3-я Мытищинская, 10

07НА УТВЕРЖДЕНИЕ Утверждены и введены в действие Министерством путей сообщения, указание № А-26816 от 26.08.85
Срок действия серии - 1990 г.

07КА ПОСТАВЩИК Новосибирский филиал ЦИТП, 630051, Новосибирск 51
проспект Дзержинского, 81/2

Инв. № 20723

Катал.л. № 052367